

ARCHIEFEXEMPLAAR



Gemeente Losser
T.a.v. de heer E. Lucas
Postbus 90
7580 AB LOSSER

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
Andras Koops

uw kenmerk
2352939

datum
19 SEP 2016

doorkiesnummer
06-13121743

ons kenmerk
Z – 167316/u1625447

bijlage(n)
-

onderwerp

Lozingsvoorziening op Jansink/Rotermanswaterleiding t.b.v. woningbouwplan De Geurmeij te Overdinkel

Geachte heer Lucas,

Het dagelijks bestuur heeft op 16 juni 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaak Z-1673161.

De aanvraag betreft het aanbrengen van een overstortvoorziening van hemelwater vanuit een bodempassage naar de waterloop Jansink ook bekend als Rotermanswaterleiding met code 40000015 aan de rechterzijde van de watergang gezien vanuit de stromingsrichting op kadastraal perceel LSR00K4972 nabij de Pastor van Laakstraat te Overdinkel. Onderdeel uitmakend van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, sub a van de Keur waterschap Vechtstromen aan de gemeente Losser te Losser vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een overstortvoorziening van hemelwater vanuit een bodempassage naar de waterloop Jansink ook bekend als Rotermanswaterleiding met code 40000015 aan de rechterzijde van de watergang gezien vanuit de stromingsrichting op kadastraal perceel LSR00K4972 nabij de Pastor van Laakstraat te Overdinkel.

De gehele aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer G. Huzen, via telefoonnummer 088-2203251 . Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften overstort van hemelwater vanuit bodempassage

1. De overstortvoorziening van hemelwater vanuit de bodempassage moet zodanig worden aangelegd dat doelmatig onderhoud aan de watergang onverstoord kan plaatsvinden.
2. De overstortvoorziening die zodanig te zijn vorm gegeven dat uitspoeling van grond op het schouwpad en de taluds van de watergang niet kan plaatsvinden.
3. De aan te brengen grasbetonstenen dienen op het schouwpad een maximale helling te hebben van 1:10 zodat materieel over de overstortvoorziening kan rijden en geheel tot op de bodem van het talud de watergang te zijn aangebracht. De grasbetonstenen moeten onder dezelfde hoek worden aangelegd als het talud.
4. De grasbetonstenen van een dergelijk kwaliteit te zijn dat er met onderhoudsmaterieel over de voorziening kan worden gereden.
5. Na de oplevering en goedkeuring van de met het toezicht belaste medewerker de heer G. Huzen, via telefoonnummer 088-2203251 van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied/van de uitvoeringlocatie. Gedurende de uitvoering van de herinrichting van de waterloop is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het doelmatig onderhoud aan de waterloop.
6. Tussen de insteek van de bodempassage en de insteek van de watergang moet minimaal 4 meter (breedte schouwpad) afstand zijn zodat onderhoudsmaterieel voldoende ruimte heeft om doelmatig onderhoud uit te voeren.
7. De overstortvoorziening moet zodanig zijn aangelegd dat het niet mogelijk is dat water uit de Jansink/Rotermanswaterleiding met code 40000015 in de bodempassage kan lopen.
8. Het schouwpad en de taluds moeten na afloop van de werkzaamheden worden geëgaliseerd ter hoog van kadastraal perceel LS00K4972.
9. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden gedurende de uitvoering.
10. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken dienen direct te worden gemeld en door de vergunninghouder binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
11. Wanneer de vergunninghouder de overstortvoorziening voor hemelwater wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.

12. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het eventueel daarbij vrijkomende maaisel of bagger.
13. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
14. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Doorstroming en berging

1. De afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam mag als gevolg van de lozing niet worden belemmerd of verslechterd.
2. Een permanente uitstroomvoorziening en bijbehorende constructies dienen buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht.

Onderhoud

3. Een permanente lozingsvoorziening met bijbehorende werken dient zodanig te zijn ontworpen dat de beschermingszone/onderhoudsstrook vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.

Stabiliteit

4. Ter plaatse van het lozingspunt moeten waar nodig het talud en/of de bodem en het tegenover gelegen talud tegen instabiliteit, afkalving en erosie worden beschermd.

Ecologie

5. Het toegenomen afvoerdebiet mag in oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur geen nadelige gevolgen hebben op de ecologische kwaliteit.

Conclusie

De door u aan te brengen overstortvoorziening van hemelwater vanuit een bodempassage is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift.

Een afschrift van deze beschikking hebben wij gestuurd naar Civiel Management Lichtenvoorde, t.a.v. de heer E. Lucas, Zilverlinde 7, 7131 MN te Lichtenvoorde.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.