


Versterking Waddenzeedijk Texel – Verplaatsing gemaal De Schans

Detailprojectplan – Wijziging locatie herbouw gemaal

De voorgeschiedenis

Bij het voorbereiden van de versterking van de Waddenzeedijk op Texel heeft het hoogheemraadschap besloten tegelijkertijd een drietal gemalen te herbouwen, waaronder gemaal De Schans. Dit gemaal ligt in sectie 8 van de Waddenzeedijk aan de Redoute. De bestaande gemalen voldeden niet meer aan de huidige eisen.



Afbeelding 1 – Huidig gemaal De Schans gezien vanaf de Waddenzeedijk. De inzet toont de ligging van het gemaal.

Het aanvankelijke voornemen was het gemaal De Schans op de huidige plaats te herbouwen, zoals stond aangegeven in het ontwerpprojectplan dat in het voorjaar van 2015 ter inzage lag. Toen het algemeen bestuur na afloop van deze inspraaktermijn het projectplan op 18 november 2015 zou vaststellen, was het hoogheemraadschap van gedachten gewisseld, het werd verstandiger geacht om het gemaal een kleine 150 meter naar het westen te herbouwen.

Omdat het hoogheemraadschap niet wist of de verplaatsing op bezwaren zou stuiten bij omwonenden of andere belanghebbenden, besloot het algemeen bestuur dat de herbouw op de nieuwe locatie *alleen* kan doorgaan als het geen onoverkomelijke bezwaren zou oproepen bij deze belanghebbenden. Het bestuur heeft daarom op 18 november 2015 in het door hem vastgestelde projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel, sectie 1 t/m 8 en 10 (registratienummer 15.12310) twee opties opgenomen: herbouw op de bestaande locatie werd optie 1 en herbouw op de nieuwe locatie optie 2. Bij optie 1 kwam het pomphuis iets dichterbij de weg te staan. Blz. 41 van dat projectplan gaf in tabel 4.1 de beide opties als volgt weer:

Tabel 4.1 Samenvatting maatregelen per gemaal

| benaming | maatregelen |
|-----------------------|--|
| gemaal Eijerland | het gemaal, inclusief pomphuis, wordt vervangen en verplaatst |
| gemaal Dijkmanshuizen | het gemaal, inclusief pomphuis, wordt vervangen en verplaatst |
| gemaal De Schans | Optie 1: het gemaal, inclusief pomphuis, wordt vervangen en verplaatst Optie 2: het gemaal, inclusief pomphuis, wordt vervangen en circa 150 m naar het westen verplaatst |

Het besluit van het algemeen bestuur – 16 december 2015

Omdat enkele omwonenden hadden aangegeven dat zij zich niet met de verplaatsing konden verenigen, heeft het algemeen bestuur op woensdag 16 december 2015 besloten (Registratienummer 15.65590) niet over te gaan tot het in westelijke richting verplaatsen van De Schans. Optie 2 uit het genoemde projectplan kwam daarom te vervallen.

De ontwikkelingen eerste half jaar 2016

Vanuit het oogpunt van een goede afwatering van het gebied achter gemaal De Schans heeft de verplaatsing in westelijke richting echter grote voordelen. Om die reden heeft het hoogheemraadschap contact gezocht met de belanghebbenden die hiertegen bezwaar hadden geuit. De gesprekken hebben geleid tot een praktische oplossing, waarna belanghebbenden aan het hoogheemraadschap kenbaar hebben gemaakt dat zij alsnog met de door het hoogheemraadschap gewenste verplaatsing akkoord kunnen gaan.

Het besluit van het dagelijks bestuur – 12 juli 2016

Nu het hoogheemraadschap de bezwaren heeft kunnen wegnemen heeft het dagelijks bestuur op 12 juli 2016 besloten opnieuw **optie 2** voor het Gemaal De Schans ter inzage te leggen. Optie 2 houdt dus in: *Gemaal De Schans, inclusief het pomphuis, wordt vervangen en ca 150m naar het westen verplaatst*. De gewijzigde locatiekeuze legt het dagelijks bestuur vast in dit ontwerpdetailprojectplan – Wijziging locatie herbouw gemaal.

De voordelen van herbouw op de nieuwe locatie

Als het hoogheemraadschap gemaal De Schans kan herbouwen op de nieuwe locatie – deze ligt in de rode cirkel van afbeelding 2 – heeft dat voor de door het hoogheemraadschap te verzorgen waterbeheersing op Texel het voordeel dat het gemaal in het verlengde van de aanvoersloot komt te liggen. Het weg te pompen water stroomt dan in een rechte lijn naar het nieuwe gemaal. Dit maakt ook mogelijk dat het huidige gemaal tijdens de bouw van het nieuwe in gebruik kan blijven tot het nieuwe gemaal is opgeleverd en het hoogheemraadschap het in bedrijf stelt. Het voorkomt dat het hoogheemraadschap een tijdelijke pompinstallatie moet plaatsen, die haar functie tijdelijk zou moeten overnemen.



Afbeelding 2 – Ligging huidig en vervangend gemaal. Ligging volgens ontwerp projectplan is zwart omrande cirkel; alternatieve locatie voor vervangend gemaal is rood omrande cirkel.

Aanvullende toelichting op afbeelding 2

In 1931 werd het oorspronkelijk in 1574 in opdracht van Willem van Oranje gebouwde fort De Schans grotendeels vergraven om met de vrijkomende aarde de nabij gelegen zeedijk te versterken. Eind jaren negentig van de vorige eeuw restaureerde Natuurmonumenten de overgebleven helft van het fort. De afbeelding geeft het eindresultaat weer. Natuurmonumenten heeft geen plannen het fort verder te reconstrueren.

De inspraak voor belanghebbenden

Dit detailprojectplan ligt voor belanghebbenden ter inzage van vrijdag 15 juli tot en met 25 augustus 2016. Nadat het hoogheemraadschap de ontvangen zienswijzen heeft verwerkt stelt het algemeen bestuur het projectplan definitief vast.

Na vaststelling van het definitieve projectplan is er geen bezwaar mogelijk. Er staat alleen beroep bij de bestuursrechter open voor die belanghebbenden die eerder zienswijzen op het ontwerp van het projectplan naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerp naar voren hebben gebracht. De wijze waarop een belanghebbende een zienswijze indient staat beschreven in de bijbehorende bekendmaking; deze vermeldt ook de naam van de medewerker bij wie men aanvullende informatie

kan vragen.

De mogelijkheid een zienswijze in te dienen geldt *uitsluitend ten aanzien van de verandering in de locatiekeuze*. De beslissing dat het gemaal vervangen moet worden is al onherroepelijk geworden. Het projectplan waarin dat staat toegelicht heeft het algemeen bestuur, zoals gezegd, vastgesteld op 16 december 2015. Gedeputeerde Staten hebben het op 2 februari 2016 goedgekeurd. Dit projectplan geeft ook aan welke onderzoeken HHNK heeft uitgevoerd om te onderzoeken of het nadelige gevolgen heeft voor het milieu en de gebouwde en ongebouwde omgeving. Het hoogheemraadschap voegt dat projectplan uitsluitend *ter informatie* toe aan de ter inzage liggende stukken. Hiertegen zienswijzen indienen is dus niet meer mogelijk.

De vindplaatsen van gemaal De Schans in het achterliggende, reeds vastgestelde projectplan staan in de navolgende tabel opgesomd:

| Blz. | Paragraaf | Omschrijving | Afbeelding, alinea, tabel of tekst-deel die betrekking hebben op de locatie en het hiervoor opgestelde detailprojectplan |
|------|-----------|--|--|
| 41 | 4.2.3 | Keuze voorkeursalternatief | Tabel 4.1 – rechter kolom – Optie 2 |
| 42 | 4.2.3 | Optimalisatie VKA | Voorlaatste en laatste volzin <i>De daar genoemde reconstructie Fort De Schans is niet langer de bedoeling</i> |
| 77 | 5.1 | Beschrijving van secties en gemalen | Afbeelding 5.33 en tabel 5.33 |
| 105 | 7.6.2 | Effecten (Monumenten) | Laatste alinea – laatste drie volzinnen <i>Reconstructie Fort De Schans is niet langer de bedoeling</i> |
| 111 | 7.9.2 | Effecten | Derde alinea – laatste twee volzinnen |
| 136 | 9.2 | Beleidskader (Beheerplan Rijkswateren) | Een na onderste alinea |
| 144 | 10.4 | Vergunningen (omgevingsvergunning) | Laatste twee volzinnen van de laatste alinea |
| 145 | Idem | Omgevingsvergunning eerste fase optie 2 gemaal De Schans (Wabo) | Kopje en gehele alinea |
| 146 | Idem | Ontheffing Flora- en faunawet gemaal De Schans en Dijkmanshuizen | Eerste; geen watervergunning RWS benodigd voor de lozing vanuit de nieuwe locatie |

De bespreking van de ingekomen zienswijzen

Het ontwerp projectplan heeft vanaf 15 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn geen zienswijzen ingebracht.

Heerhugowaard, 21 september 2016

College van hoofdingelanden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

de secretaris,

de voorzitter,

M.J. Kuipers

L.H.M. Kohsiek