

Inspectielijst geboorde (brand)putten**Soort bron:** Put met aanzuig(lift)bocht**Naam / plaats:** Roekevisch, Everhardinkweg 3A, Zelhem**Locatie:** Achter de stal**Controle datum:** 14.3.2016**Naam controleur:** B. Hukker**Ruststand waterspiegel in m-mv:** 0,98**Debiet meting maximaal:**

110 m3/uur: 8,90 m Afpomping tot: 4,70 m-mv

Vacuümmeting in m bij:

30 m3/uur: 3,00 m In rust: 2,14 m-mv

60 m3/uur: 4,40 m Afpomping tot: 3,00 m-mv

90 m3/uur: 6,40 m Afpomping tot: 3,79 m-mv

Controle op aanwezigheid van:

Put nummerplaat: n.v.t.

Blindkap: goed

Bocht: goed

Rubberafdichting: goed

Bijzonderheden/advies: