

ARCHIEF



A.J.M. Kemperink  
 Peuversweg 2  
 7615 PV HARBRINKHOEK

**postadres**  
 Postbus 5006  
 7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
 Kooikersweg 1  
 Almelo

t 088-2203333  
 e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
 www.vechtstromen.nl

**contactpersoon**  
 Dhr. A. Koops  
 Doorkiesnummer  
 06-13121743

**uw kenmerk**  
 -  
**ons kenmerk**  
 Z-167181/u1625549

**datum**  
 11 OKT 2016  
**bijlage(n)**  
 1

**onderwerp**

Graven waterloop, gedeeltelijk dempen waterloop en het aanleggen twee dammen met duiker aan de Peuversweg 2 te Harbrinkhoek

Geachte heer Kemperink,

Het dagelijks bestuur heeft op 3 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning van u ontvangen voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaak nummer Z-167181.

De aanvraag betreft:

- het gedeeltelijk dempen van de Peuversweg watergang met code 09020002 gelegen op kadastraal perceel TBG02I2332 over een lengte van circa 60 meter;
- het graven van een nieuwe watergang op kadastraal perceel TBG02I5954 met een lengte van circa 130 meter;
- het aanleggen van een dam met glasvezel duiker met een diameter van 60 cm in de nieuw te graven watergang met een lengte van 10 meter gelegen op kadastraal perceel TBG02I5954;
- het aanleggen van een dam met glasvezel duiker met een diameter van 60 cm in de nieuw te graven watergang met een lengte van 20 meter gelegen op kadastraal perceel TBG02I5376.

## **Uitvoering en revisie**

### Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken nadere afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel "Besluit"). Dit vanwege de tijdelijke verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor het onderhoud.

De aanleghoogtes en overige maten van de te graven watergang en de dammen en duikers zijn als vereisten in de voorschriften opgenomen.

Gedurende de uitvoering tot een jaar na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden op de uitvoeringslocatie.

De water aan-, door- en afvoer in de bij de plannen betrokken waterlopen dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

### Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze zullen door het waterschap worden uitgevoerd en bekostigd conform de revisiestandaard van het waterschap. De eindoplevering van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijkende tekortkomingen zijn hersteld. Uiterlijk 1 week na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden dient u bij de met het toezicht belaste medewerker de heer A. Aanstoot te bereiken via telefoonnummer 088 220 3223 een gereed melding te doen.

### Besluit Bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en/of baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater moet een melding worden gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. De melding moet worden gedaan bij het meldpunt:

→ <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via deze module komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- op de meldingen;
- of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- op de kwaliteit van de toegepaste bouwstoffen, grond en baggerspecie.

## **Beheer en onderhoud**

### Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

**Beheer**

De in het plangebied gelegen waterlopen (het oppervlaktewater), de waterregulerende kunstwerken, bergingsvijvers, bergingsgebieden etc. worden op de legger opgenomen en komen aldus in beheer bij het waterschap.

**Onderhoud**

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

**Procedure**

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap <http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>

Deze vergunning betrekking op diverse aangelanden omdat er een beschermingszone van 5 meter gemeten vanaf de insteek van de watergang zal ontstaan conform artikel 3.1 lid 2 Keur waterschap Vechtstromen.

Wij wijzen u erop dat voor het aanleggen en hebben van een in-/uitrit op de openbare weg een vergunning van de gemeente Tubbergen kan zijn vereist. Een exemplaar van deze vergunning hebben wij aan deze gemeente gezonden.

**Afschrift**

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan de onderstaande aangelanden:

- TBG02I5376 en TBG02I2332, Dhr. J.G.J. LENTFERINK, ALMELOSEWG 181, 7615 NA te HARBRINKHOEK
- TBG02I5237, Gemeente Tubbergen, Raadhuisplein 1, Postbus 30, 7650 AA te TUBBERGEN
- TBG02I5955, mevr. S. STEENHAGEN, TELGENKAMP 23, 7603 EK te ALMELO
- TBG02I6692, mevr. E.M. TIJHUIS en Dhr. G.J.G. KEMPERINK, PEUVERSWEG 2a, 7615 PV te HARBRINKHOEK

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

Op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan de heer A.J.M. Kemperink te Harbrinkhoek een vergunning te verlenen voor:

- het gedeeltelijk dempen van de Peuversweg watergang met code 09020002 gelegen op kadastraal perceel TBG02I2332 over een lengte van circa 60 meter;

- het graven van een nieuwe watergang op kadastraal perceel TBG02I5954 met een lengte van circa 130 meter;
- het aanleggen van een dam met duiker met een diameter van minimaal 50 cm in de nieuw te graven watergang met een lengte van 10 meter gelegen op kadastraal perceel TBG02I5954;
- het aanleggen van een dam met glasvezel duiker met een diameter van minimaal 50 cm in de nieuw te graven watergang met een lengte van 20 meter gelegen op kadastraal perceel TBG02I5376.

De gehele aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning. De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in de aanvraag.

### **Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

#### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer A. Aanstoot te bereiken via telefoonnummer 088 220 3223. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Uiterlijk één week na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden dient u bij de met het toezicht belaste medewerker de heer A. Aanstoot te bereiken via telefoonnummer 088 220 3223 een gereed melding te doen.
3. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
4. De werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
5. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.
6. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken (dammen en duikers/dempen watergang/gravenwatergang) veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
7. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
8. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer A. Aanstoot te bereiken via telefoonnummer 088 220 3223. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

9. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
10. Tijdens de uitvoering van de activiteiten mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
11. Alle grondroeringen die plaats vindt dient na profilering van de gronden doelmatig te worden ingezaaid met een bermmengsel.
12. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden op de uitvoeringlocatie. Gedurende de uitvoering van de herinrichting van de waterloop is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de waterloop.
13. De vergunninghouder meldt een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk aan het waterschap.
14. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en zijn rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging melden aan het waterschap.

#### Voorschriften dam met duiker 1 (10 meter)

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,50 meter bedragen.
2. De binnenonderkant van de duiker moet op een hoogte van 10,97 meter + N.A.P. worden gelegd.
3. De lengte van de duiker mag maximaal 10 meter bedragen.

#### Voorschriften dam met duiker 2 (20 meter)

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,50 meter bedragen.
2. De binnenonderkant van de duiker moet op een hoogte van 10,96 meter + N.A.P. worden gelegd.
3. De lengte van de duiker mag maximaal 20 meter bedragen.

#### Algemene voorschriften dam met duiker

1. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten.
2. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
3. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het waterpeil worden aangebracht.
4. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
5. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.

6. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
7. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
8. Alle schade veroorzaakt door het aanleggen van de dammen en duikers en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
9. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
10. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### Voorschriften graven watergang

1. De vergunninghouder zorgt dat het nieuwe oppervlaktewaterlichaam voldoet aan het aanliggende profiel van oppervlaktewaterlichaam met code 09020002.
2. De onderhoudsverplichting van de watergang en dammen met duikers wordt vastgelegd in de legger en is leidend voor de uitvoering van het doelmatig onderhoud.
3. Eventuele bestaande greppels en duikers welke afwateren op de te verleggen waterloop moeten worden aangesloten op de verlegde waterloop.
4. De watergang en dammen en duikers worden aangelegd zoals in de schets in bijlage 1 staan afgebeeld.
5. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af.
6. De vergunninghouder onderhoudt het oppervlaktewaterlichaam in ieder geval totdat de onderhoudsplicht is geregeld in de legger.
7. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het eventueel daarbij vrijkomende maaisel of bagger aan beide zijden van de watergang. Ook wanneer grond niet in eigendom is van de vergunninghouder geldt deze tweezijdige ontvangstplicht.
8. Naast de watergang dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud aan beide zijden van de watergang.

9. De vergunninghouder voert de in de aanvraag genoemde werkzaamheden zodanig uit dat het oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
bodembreedte	minimaal 0,75 meter
bodemhoogte	bodemhoogte bovenstrooms nieuwe tracé: 11,02 m +NAP  bodemhoogte benedenstrooms nieuwe tracé: 11,01 m +NAP
talud	1:1,5 of flauwer

#### Voorschriften dempen watergang

1. De vergunninghouder dempt het oppervlaktewaterlichaam eenzijdig stroomafwaarts, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
2. Vóór het dempen van de watergang moeten alle levende diersoorten worden verwijderd en in een ander oppervlaktewater worden herplaatst.
3. De vergunninghouder verwijdert de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige bagger, c.q. slappe grond, voordat met dempen van het oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen.
4. De vergunninghouder dempt het oppervlaktewaterlichaam nadat een vervangend oppervlaktewaterlichaam is gegraven en als zodanig functioneert.

#### **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;
- het Waterbeheerplan 2016-2021.

#### Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

##### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

##### *Artikel 3.2, lid 1, sub b*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk aan te leggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *Toetsingscriteria 'Dam met duiker'*

#### **Algemeen**

1. Om de hoeveelheid dammen met duiker beperkt te houden in verband met cumulatieve opstuwing wordt per perceel maximaal één dam met duiker toegestaan. Bij percelen die over een afstand van meer dan 250 meter grenzen aan een oppervlaktewaterlichaam kunnen twee of meer duikers worden toegestaan. Uitgangspunt is dat de afstand tussen de dammen 250 meter bedraagt. Aanvragen voor het aanleggen van dammen met duikers om een andere reden dan een perceelontsluiting dienen zo beperkt mogelijk te blijven en zullen volledig moeten worden gecompenseerd voor het verlies aan bergingscapaciteit.
2. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie.
3. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Doorstroming en waterberging**

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

#### **Onderhoud**

6. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

#### **Stabiliteit**

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

#### **Ecologie/ waterkwaliteit**

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

### *Toetsingscriteria 'Dempen en vergraven'*

#### **Algemeen**

1. De demping of het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.



### Dempen

2. Demping kan worden toegestaan wanneer dit geen negatieve invloed heeft op het watersysteem en/of voor belanghebbende partijen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de vermindering van het bergend vermogen te compenseren.
3. Compensatie kan gemaakt worden door:
  - het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam;
  - het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam.
4. Dempingen in de vorm van de aanleg van een gronddam zonder duiker kunnen alleen worden toegestaan als de gronddam noodzakelijk is om watersystemen van elkaar gescheiden te houden om waterstaatkundige redenen of vanwege de bescherming van natuurwaarden met inachtneming van het gestelde onder punt 2.

### Graven/vergroten

5. De aanvrager moet er voor zorgen, dat aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar is. Deze beschermingszone moet het oppervlaktewaterlichaam vooral toegankelijk maken voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
6. Vind onderhoud plaats vanaf één zijde dan dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor dit onderhoud.
7. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de verbreding niet breder worden dan 4 meter.

### Conclusie

- De door u uit te voeren activiteiten zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,




D. Santing, de teamleider Toetsen en Vergunnen

*Een afschrift van de watervergunning is verzonden aan:*

- TBG0215376 en TBG0212332, Dhr. J.G.J. LENTFERINK, ALMELOSEWG 181, 7615 NA te HARBRINKHOEK
- TBG0215237, Gemeente Tubbergen, Raadhuisplein 1, Postbus 30, 7650 AA te TUBBERGEN
- TBG0215955, mevr. S. STEENHAGEN, TELGENKAMP 23, 7603 EK te ALMELO
- TBG0216692, mevr. E.M. TIJHUIS en Dhr. G.J.G. KEMPERINK, PEUVERSWEG 2a, 7615 PV te HARBRINKHOEK

## Bijlage 1: Situatieschets

Omdat het tracé van de watergang wordt gewijzigd dient de legger aangepast te worden. Het met rood gearceerde nieuwe tracé zal op de legger worden geplaatst. Het oude tracé dat oranje is gearceerd zal van de legger worden verwijderd. Het met oranje gestippelde gearceerde deel kan ook van de legger worden verwijderd maar dient wel te worden gehandhaafd als detailafwatering omdat hier percelen van derden op afwateren.



## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.