

ONTWERPBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2015.0296

Sittard,

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 9 december 2015 een aanvraag ontvangen van gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ZG te Voerendaal om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft een lozing van hemelwater via een bestaand lozingswerk (6.006.0064) op de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek (code 6.006). Het hemelwater is afkomstig van 0,89 hectare afgekoppeld verhard oppervlak in de Jeustraart / Cortenbachstraat te Voerendaal.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet en de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ZG te Voerendaal, onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften, te verlenen voor:
 - het lozen van meer dan 20 m³ water per uur in de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek (code 6.006), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
 - het behouden van een lozingswerk 6.006.0064 in de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek (code 6.006), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
 - het behouden van een leiding in de beschermingszone van de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek (code 6.006), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub d van Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014);

- b. de op 25 november 2002 onder nummer 2002.0604 aan gemeente Voerendaal verleende vergunning in te trekken.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,

H.G.H. Sonnemans

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het lozingswerk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, met wie in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden, of voor aanvang van de werkzaamheden, aan het waterschap de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Dit is niet van toepassing indien een contactpersoon in de vergunningaanvraag is vermeld.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Afwijken van de aanvraaggegevens

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Eventueel kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. De vergunninghouder herstelt eventuele schade en/of andere gebreken aan watergang 6.006 als gevolg van de in dit besluit vergunde lozing.

Voorschrift 5

Beëindiging gebruik

1. Indien lozingswerk 6.006.0064 zijn functie heeft verloren en aldus niet meer wordt gebruikt, dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, het lozingswerk binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en het profiel van de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

6 Aanvraag

6.1 Aanvraag, algemeen

De aanvraag betreft een lozing van hemelwater via een bestaand lozingswerk op de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek. De afvoer van hemelwater vindt plaats vanaf 0,89 hectare afgekoppeld verhard oppervlak op een bestaand en reeds vergund lozingswerk, code 6.006.0064. Dit lozingswerk betreft een PVC-leiding, 300 mm doorsnede en is voorzien van een terugslagklep. Dit lozingswerk is bij besluit vergund op 25 november 2002, vergunningnummer 2002.0604.

De lozing betreft een dynamische lozing waarbij het debiet afhankelijk is van de regenintensiteit.

6.2 Locatie

De lozing vindt plaats op de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek (code 6.006) op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Voerendaal, sectie F, nummer 2930 ter hoogte van RD coördinaten 193.056; 321.911.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden in een oppervlaktewaterlichaam werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen;
- Ingevolge artikel 4.1, lid 2, sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden een leiding in de beschermingszone van een primaire watergang te behouden dan wel te verwijderen;
- Ingevolge artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden meer dan 20 m³ water per uur te lozen in een primair of secundair water;

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

Een lozing vanuit een gemeentelijke voorziening voor inzameling en transport van hemelwater valt onder de werkingssfeer van het *Besluit lozen buiten inrichtingen*, maar is niet meldingsplichtig.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Toetsing, lozing hemelwater

De aangevraagde lozing op de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek betreft een dynamische lozing met een piekbelasting van meer dan 20 m³ per uur. De piekbelasting wordt bepaald door de bui-intensiteit. De piekbelasting moet zo minimaal mogelijk zijn om verstoring van het waterecosysteem tegen te gaan en om wateroverlast te voorkomen.

Toetsing

De afvoer van hemelwater vindt plaats vanaf 0,89 hectare afgekoppeld verhard oppervlak, via een bestaande leiding op een bestaand lozingswerk code 6.006.0064 in de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek. Dit lozingswerk betreft een 300 mm doorsnede PVC-leiding met terugslagklep.

De Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek is ter plaatse van het lozingswerk gelegen in de gemeente Voerendaal en komt voor onder nummer 6.006 in de legger van de wateren van het stroomgebied Geleenbeek. Watergang 6.006 is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone van 4 meter. Er zijn geen ecologische doelstellingen gespecificeerd voor de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek.

De lozing betreft een dynamische lozing waarbij het debiet afhankelijk is van de regenintensiteit. Getoetst is aan een bui T=25 (35 mm neerslag in 45 minuten). Dit levert een maximale lozing op van 311,5 m³ in 45 minuten.

Er ontstaan als gevolg van de lozing geen noemenswaardige negatieve gevolgen voor de primaire watergang. Dit betekent dat de kans op wateroverlast ter plaatse nihil is.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 9 december 2015 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201513194.

De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit wordt van vrijdag 12 februari 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016 ter inzage gelegd. Naar aanleiding van deze terinzagelegging kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht.

9 Mededelingen

9.1 Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt uw ondertekende zienswijze ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.