

Ventilatieberekening volgens NEN 1087.								
T.b.v. verbouw pand Keyenborgseweg 24 a								
Opdrachtgever: Fam. Y Kuindersma.								
Ruimte:		Oppervlakte m2	Eis l/s	l/s	Toevoer van:	l/s	Afvoer naar:	l/s
2.	Verblijfsruimte	84,00	0,9	76,00	Buiten, dakvensters SK-06	27	Naar buiten d.m.v. MV	76,00
					Gevelkozijn	32		
					Overstroom hal	12		
					Overstroom Ruimte 7	5		
3.	Verblijfsruimte	21,00	0,9	18,90	Buva Topstream kozijn	15		
					Overstroom hal	4	Overstroom naar 7	19,00
4.	Was droogruimte			14,00	Overstroom R7	14	Naar buiten d.m.v. MV	14,00
5.	Toiletruimte			7,00	Overstroom R1	7	Naar buiten d.m.v. MV	7,00
1-2.	Verblijfsruimte	20,12	0,9	18,00	Buiten, dakvensters	18	Overstroom naar 1.1	18,00
1-3.	Verblijfsruimte	11,00	0,9	10,00	Buiten, dakvensters	10	Overstroom naar 1.1	10,00
1-4.	Verblijfsruimte	9,60	0,9	9,00	Buiten, dakvensters	9	Overstroom naar 1.1	9,00
1-5.	Badruimte			14,00	Overstroom R 1-1	14	Naar buiten d.m.v. MV	14,00
Totaal				166,90		167,00		167,00
* Onder binnendeuren ca. 25 mm ruimte aanbrengen t.b.v. overstroom								
Versie 1.								