

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0268

Sittard, 17 NOV 2016

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 10 oktober 2016 een aanvraag ontvangen van Sweco Nederland BV gemachtigd namens WML, postbus 1060, 6201 BB te Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van grondwater en het lozen van grondwater in de Platsbeek. De werkzaamheden zijn gelegen nabij N298 en de Geitenbeemderweg in Nuth. Voor de genoemde activiteiten is krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan WML, postbus 1060, 6201 BB te Maastricht, voor:
 - Het onttrekken van maximaal 20 kubieke meter grondwater per uur, nabij de Geitenbeemderweg en Kathagen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 3, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
 - Het lozen van grondwater in de Platsbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd tot 1 mei 2017;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,



H.G.H. Sonnemans

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevoelene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd.
2. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@overmaas.nl) aan het waterschap.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@overmaas.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

5.2 Specifieke voorschriften voor het onttrekken van grondwater

Voorschrift 7

Onttrekken van grondwater, algemeen

1. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen.
2. Tevens moet worden voorkomen dat verontreinigd water via de onttrekkings- en/of retourinstallatie in het watervoerend pakket kan stromen.
3. De vergunninghouder moet de onttrekking zo beperkt mogelijk houden

4. Als de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking is gesteld:
 - a. meldt de vergunninghouder dit terstond aan het waterschap;
 - b. draagt de vergunninghouder, in overleg met het waterschap, er zorg voor dat er geen grondwateroverlast ontstaat als gevolg van de beëindiging van de onttrekking;
 - c. draagt de vergunninghouder er zorg voor dat de onttrekkingsputten, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - d. draagt de vergunninghouder er zorg voor dat het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten- en/of retourputten gebeurt volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving).

Voorschrift 8

Bemalingsgegevens/onttrekkingsgegevens

Algemeen

Deze vergunning wordt verleend voor het onttrekken van maximaal 20 m³ per uur en 480m³ per dag. De totale te onttrekken hoeveelheid bedraagt 5820m³ / maand;

1. a. Bronbemaling:
 - I. Het grondwaterniveau in de leidingsleuven mag overeenkomstig tabel 3.2 van de aanvraag worden verlaagd;
 - II. De stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen (overeenkomstig paragraaf 2.4 van de aanvraag) dient minimaal N.A.P. + 68,78 meter te bedragen;
 - III. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, moet hiertoe worden overgegaan.

Ten aanzien van onttrekkingsputten

2. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de bemaling, moet de vergunninghouder ter goedkeuring een bemalingsplan aan het waterschap overleggen. Dit plan beschrijft tenminste:
 - a. het aantal, exacte plaats en diepte van de onttrekkings- en infiltratieputten;
 - b. het aantal en de diepte van de filter(s) in de putten;
 - c. de wijze van en plaats van meting van het op te pompen grondwater;
 - d. de planning van de werkzaamheden;
 - e. een situatietekening.
 - e. het daadwerkelijk inrichten of vervangen van de onttrekkingsputten moet gebeuren volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving).
3. De vergunninghouder doet hiervan uiterlijk één week voor aanvang schriftelijk melding aan het waterschap.

Ten aanzien van peilputten

4. De vergunninghouder dient minimaal 4 weken voor aanvang van de onttrekking een monitoringsplan in bij het waterschap. Dit monitoringsplan bevat een weergave (situatieschets) van het aantal en de locaties van de peilbuizen. De locatie(s) van deze peilput(ten) moet(en) zodanig zijn dat dit een indicatie geeft van de grondwaterstand in het invloedgebied van de bemaling. In dit monitoringsplan dient in ieder geval de peilbuis gelegen nabij de kruising Naanhofsweg/Geitenweg, opgenomen te zijn. De grondwaterstand in deze peilbuis mag niet dalen tot onder N.A.P. +68,78 meter.

- Pas na goedkeuring mag de vergunninghouder met de onttrekking aanvangen na goedkeuring van het monitoringsplan door het waterschap.
5. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bemaling, moet(en) de peilput(ten) zijn ingericht conform het goedgekeurde bemalingsplan. Dit plan moet voldoen aan de Standaard RAW-bepalingen 2015.
 6. De peilfilters moeten op een zodanige diepte worden geplaatst dat de grondwaterstanden en stijghoogten altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de bouwput.
 7. Na het inrichten van het peilputten registreert de vergunninghouder binnen 14 dagen de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van de filter en van de peilbuis;
 - c. het materiaal van de filter en van de peilbuis;
 - d. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - e. een boorstaat of profielbeschrijving (indien een spuitboring wordt toegepast, is een boorgatmeting vereist);
 - f. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - h. een detailschets van het meetpunt en de directe omgeving met de bijbehorende maten;
 - i. de afwerking van de meetlocatie;
 - j. de toegankelijkheid van de meetlocatie;
 - k. de coördinaten van de meetpunten volgens het Rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten);
 - l. de beherende en waarnemende instantie;
 - m. de contactpersoon van de beherende en waarnemende instantie.
 8. Vanaf tenminste twee weken voor aanvang van de onttrekking en tot twee weken na het einde van de onttrekking meet de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten die worden waargenomen in de meetpunten. Hierdoor is voor de start van de grondwateronttrekking de nulsituatie van grondwaterstanden en de stijghoogten in de directe omgeving van de onttrekkingslocatie bekend.
 9. In de eerste twee weken van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd
 10. In de volgende weken van de onttrekkingsperiode moeten de metingen wekelijks worden uitgevoerd.
 11. De vergunninghouder kan bij het waterschap om een lagere meetfrequentie verzoeken.
 12. Aanpassen van de meetfrequentie(s) moet is pas toegestaan na goedkeuring door het waterschap.
 13. De vergunninghouder legt de meetgegevens schriftelijk vast. Op verzoek van het waterschap moet de vergunninghouder deze gegevens overleggen.
 14. De meetgegevens moeten worden gezonden aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO middels DINoloket (www.dinoloket.nl) tel.nr. 088-8664300 info@dinoloket.nl of Postbus 80015, 3508 TA Utrecht.
 15. De vergunninghouder zorgt voor de instandhouding van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
 16. Als de peilput(ten) niet goed functioneert functioneren, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de desbetreffende peilput(ten) wordt worden hersteld of vervangen.

17. Het herstellen of vervangen van de peilput(ten) moet uiterlijk 1 week na het constateren van het defect voltooid zijn.
18. Het vervangen van de peilput(ten) moet gebeuren volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving) en moet voor de aanvang schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap.

Voorschrift 9

Metten en registreren

Debiet onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de grondwateronttrekking gecontroleerd en gebruiksklaar zijn.
2. De vergunninghouder moet een bewijs kunnen tonen van de verrichte controles.
3. De vergunninghouder de meetinstrumenten vervolgens jaarlijks laten iken.
4. Meetgegevens mogen maximaal 5% afwijken.
5. De vergunninghouder installeert de meetinstrumenten, in overleg met het waterschap, op een goed toegankelijke plaats, zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
6. Voor aanvang van de bemaling moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeter, tot het beëindigen van de bemaling, elke werkdag worden geregistreerd.

Ten aanzien van registratie

De vergunninghouder is verplicht tot het volgende:

1. Indien het grondwater voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, vindt tevens registratie per doel plaats.
2. De waarnemingen van de grondwaterstanden en waterbezwaren in worden tabellen gezet. Een afschrift hiervan wordt binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode aan het waterschap gestuurd.
3. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het waterschap.
4. Indien een watermeter defect raakt, moet deze direct worden vervangen.
5. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
6. Jaarlijks wordt in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het waterschap toegezonden.

Voorschrift 10

Verspreiding van verontreinigingen

1. De onttrekking mag geen invloed hebben op het verspreiden van verontreinigingen in de bodem en het grondwater.
2. De vergunninghouder moet conform het monitoringsplan de verplaatsing van de nabijgelegen verontreiniging(en) als gevolg van de onttrekking monitoren.
3. De peilbuizen en minifilters moeten allemaal afzonderlijk conform de in het monitoringsplan aangegeven frequentie en tijdstip bemonsterd worden. De bemonstering dient te geschieden door het nemen van representatieve monsters.

4. De vergunninghouder is verplicht de in het vorig voorschrift genoemde monsters te analyseren volgens de bepalingen van artikel 7 van het Waterleidingbesluit (Staatsblad 1960, 345). Deze monsters moeten worden geanalyseerd op de in het monitoringsplan aangegeven parameters.

5.3 Handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Voorschrift 11

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. Drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 12

Lozingen

1. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. Het maximum lozingsdebiet is 20 m³ per uur.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

WML, postbus 1060, 6201 BB te Maastricht is voornemens om grondwater te onttrekken ten behoeve van de aanpassing van het leidingnetwerk. Omdat werkzaamheden uitgevoerd worden beneden de grondwaterstand zal deze worden verlaagd om de werkzaamheden 'in den droge' uit te kunnen voeren. Het onttrokken grondwater zal nabij de Geitenbeemderweg en Kathagen worden geloosd in de Platsbeek.

De aanvraag is namens WML ingediend door Sweco Nederland BV.

6.2 Locatie

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater nabij de Naanhofsweg, Kathagen en de Geitenbeemderweg te Nuth. Het water zal worden geloosd in de Platsbeek.

De Platsbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Nuth en is onder nummer 6.029 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en

Overmaas. De Platsbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte van 4 meter. De platsbeek is ter plaatse een zeer kwetsbare watergang en heeft op grond van de legger een natuurfunctie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- grondwater te onttrekken (artikel 4.5, lid 3, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- meer dan 20 m³ water per uur te lozen in een primair of secundair water (artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Andere wet- en regelgeving

Op grond van artikel 1.10, eerste lid uit het Besluit lozen buiten inrichtingen kan het lozen als bedoeld in artikel 3.2, derde lid van het genoemde besluit, tenminste vier weken voordat met het lozen wordt aangevangen bij het waterschap worden gemeld. Onderhavige aanvraag wordt beschouwd als een zodanige melding en is bij het waterschap onder nummer 2016.0269 geregistreerd. Diegene die loost dient op grond van artikel 2.1 van dit besluit te voldoen aan zorgplicht.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Beschrijving van het grondwaterbeleid

- a. primair rekening houden met het tegengaan van schade aan de grondwaterafhankelijke natuur. Concreet betekent dit dat geen vergunning wordt verleend als dit leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand in een hydrologisch gevoelig natuurgebied (inclusief bufferzone) ten opzichte van 1989. Hierbij wordt uitgegaan van een model-onnauwkeurigheid van 0,05 meter. Daarnaast geldt voor de tien verdroogde natuurgebieden (die liggen in het beheersgebied van het waterschap) dat deze hersteld moeten worden.

- b. voor alle onttrekkingen geldt dat met het grondwater doelmatig en spaarzaam moet worden omgegaan.
- c. er kan alleen dan vergunning worden verleend indien schade door de onttrekking wordt voorkomen of gecompenseerd door de vergunninghouder.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Platsbeek is een eer kwetsbare beek met de hoogste ecologische doelstelling. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.5 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden in dit geval, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
De Platsbeek heeft geen bergende functie
- afname doorstroomcapaciteit watergang/ecologie watergang;
gelet op het basisdebiet van de Platsbeek heeft het extra debiet van de lozing gedurende de tijd waarin geloosd wordt geen negatief effect op de doorstroomcapaciteit en de en de ecologie van de Platsbeek. Gelet op het onbekende basisdebiet kunnen op grond van de voorschriften in dit besluit nadere aanwijzingen worden gegeven.
- stabiliteit taluds;

in de voorschriften van dit besluit wordt gesteld dat oevers en taluds niet mogen uitspoelen of afkalven als gevolg van de lozing.

Toetsing grondwater

Aanvragen om een vergunning voor grondwateronttrekkingen of het infiltreren van water worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

Gelet op de locatie, de bodem en de geohydrologie bestaat op grond van de keur en de beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas geen bezwaar tegen de voorgenomen onttrekking. Als gevolg van het waterbewaar en het daartoe ontstane invloedsgebied zullen geen nadelige effecten optreden ten aanzien van enig oppervlaktewater. Omdat de grondwaterstand als gevolg van de onttrekking niet zal zakken onder N.A.P. +68,78 meter (recent gemeten waarde) zullen er geen negatieve effecten zijn ten aanzien van bebouwing/infrastructuur, hydrologisch gevoelige natuur, landbouw, overige onttrekkers en de aanwezigheid van archeologische waarden. Gelet op het geringe waterbezwaar en het bijbehorend invloed gebied is het onderzoeken van alternatieven niet noodzakelijk. De controle van de effecten van de onttrekking worden gewaarborgd door het opstellen van een door het waterschap goedgekeurd monitoringsplan (zie voorschriften van de vergunning) door vergunninghouder.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 10 oktober 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201613536. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth. Deze brief is geregistreerd onder nummer 201613853.

In paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening is vastgelegd dat het lozen van water in een primair water, met uitzondering van lozingen van minder dan 20 m³ die vallen onder de algemene regel 'lozen van water', afdeling 3.4 Awb toepasselijk is. Vanwege het feit dat sprake is van tijdelijke activiteiten kan afdeling 3.4 Awb in dit geval buiten toepassing worden gelaten. Gelet hierop heeft de voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Sweco Nederland BV, t.a.v de heer S. Stokkers, postbus 1265, 5602 BG Eindhoven; en
- Gemeente Nuth, t.a.v de heer J. Last, postbus 22000, 6360 AA Nuth.