

Gemeente Bronckhorst
Cluster Omgeving
T.a.v. De heer J.W. Denkers
Postbus 200
7255 ZJ HENGELO (GLD.)

Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T: (0342) 47 42 55
F: (0342) 47 42 81
E: info@vanwestreenen.nl

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde
T: (0544) 37 97 37
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

Uw kenmerk : SXO35744542
Ons kenmerk : RTP / Oosterink (0110)
Inzake : Aanvraag Omgevingsvergunning Broekstraat 33 te Hummelo
Betreft : Verzoek aanvullende gegevens

Lichtenvoorde, 6 oktober 2016

Geachte heer Denkers,

Hierbij ontvangt u, naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek d.d. 26-09-2016, de gevraagde aanvullende gegevens met betrekking tot de ingediende aanvraag Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een melkveestal aan de Broekstraat 33 te Hummelo (De heer Oosterink).

Ontvankelijkheid

1. De melktank is vergunningsvrij te realiseren. We hebben deze van tekening verwijderd. De aangepaste tekening is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
2. De schriftelijke motivering voor het afwijken van de bouwhoogte is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
3. Er is een doorsnede tekening van het nieuwe gedeelte toegevoegd op tekening. De aangepaste tekening is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
4. De statische berekening is uitgevoerd en als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
5. De brandcompartimentering is aangegeven in de situatietekening op tekening blad 1-2. De aangepaste tekening is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
6. De gevraagde gegevens van de diverse onderdelen omtrent brandklasse B/rookklasse S2 zijn aan het Omgevingsloket toegevoegd. De houten gordingen en de houten wandregels zullen behandeld worden met een brandwerende coating (Hensotherm, o.g.), zodat deze voldoen aan de geëiste brand- en rookklasse. De enkelwandige wandplaten (topgevel) voldoen aan de geëiste brand- en rookklasse. De geïsoleerde sandwichdeuren voldoen aan de geëiste brand- en rookklasse. De betonnen vloeren en wanden en de betonpanelen (gevel) en de dakplaten voldoen aan de geëiste brand- en rookklasse.



Het schuifgordijn (rechterzijgevel) is niet verkrijgbaar in een brandwerende uitvoering welke voldoet aan de geëiste brand- en rookklasse. De te hergebruiken lichtplaten in de topgevel voldoen ook niet aan de geëiste brand- en rookklasse. Deze laten we vallen onder de max. toegestane 10% vrijstelling van de totale oppervlakte van de aan binnenlucht grenzende onderdelen van de uitbreiding (totaal oppervlak begane grond, gevels en dak).

7. De hoogteligging van de vloeren (bovenkant roosters/gangen is Peil=0) ten opzichte van het terrein (maaiveld is P=0) is aangegeven in de doorsnedes en de details.

De aangepaste tekening is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.

8. Alle aangegeven binnenwanden op tekening bestaan uit prefab betonelementen.

9. De nieuwe dakgoot wordt aangesloten op de bestaande dakgoot. Het hemelwater uit deze dakgoot is aangesloten op een kavelsloot op eigen terrein (achter de kuilvoeropslag).

Derhalve wordt het hemelwater geïnfiltreerd op eigen terrein.

10. Er worden 2 poederblussers geplaatst. Deze zijn aangegeven op tekening.

De aangepaste tekening is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.

Andere vergunningen

De ondernemer beschikt reeds over een definitieve NB vergunning. De verleende NB vergunning hebben wij volledigheidshalve als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.

Onderbreken beslistermijn

Wij verzoeken u vriendelijk de onderbroken termijn op te heffen vanaf de datum van aanleveren van de aanvullende gegevens en de procedure verder in behandeling te nemen.

Afsluiting

Ik verzoek u vriendelijk om de ontvangst van deze aanvullingen schriftelijk te bevestigen.

Daarnaast verzoek ik u om De heer Oosterink en ondergetekende schriftelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze procedure.

Graag ontvang ik te zijner tijd een afschrift van uw besluit.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd/van dienst te zijn geweest.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

VanWestreenen BV

Ing. R. (Roel) ten Pas

