



architektengroep gelderland

Gemeente Bronckhorst
t.a.v. de heer J. Plekkenpol
Postbus 200
7255 ZJ HENGELLO GLD


architektengroep gelderland bv
hummeloseweg 16
7021 ae zelhem
(0314) 62 43 48
info@architektengroepgelderland.nl
www.architektengroepgelderland.nl

aangesloten bij de B.N.A.
KvK arnhem 08040332
BTW NL 0068.70.090.B.01
IBAN: NL09 RABO 0327 4063 21

a.b.w.m. holleman architect/directeur
r. velsink directeur

Zelhem, 5 oktober 2016

Betreft: aanvraag omgevingsvergunning verbouw wooncentrum Zandewierde te Hummelo,
werkno. 1656
Uw kenmerk; 2016-1778

Geachte heer Plekkenpol,

Naar aanleiding van u mail aan Dhr. Langen van Sité woondiensten met betrekking tot extra informatie over de brandmeldinstallatie ontvangt u de volgende aanvullende stukken via het digitaal omgevingsloket.

* Bestektekeningen 1656B004 t/m 1656B006 d.d. 05-10-2016

De bestaande ontruimingsinstallatie blijft gehandhaafd. Er is geen doormelding naar een meldkamer. De dubbele brandwerende deuren in de centrale hal worden aangestuurd door de brandmeldinstallatie. Het onderhoud aan de bestaande installatie zal door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de NEN 2654-1

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Architektengroep Gelderland b.v.

E.J. Maalderink