

## **Documentenlijst Besluit-ontwerp (P) (GG)**

### **Algemene informatie:**

Dossier:201607988

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het brandveilig in gebruik nemen van de school met gymzaal Fluitenbergstraat 6 en Dalerveenstraat 5

Adres: Dalerveenstraat 5 / Fluitenbergstraat 6

Datum Besluit-ontwerp (P) (GG): 21-11-2016

### **Documenten bij besluit:**

Document: Besluit-ontwerp (P)

Bestandsnaam: A6162099.out.pdf

Documentid: 32448079

Bestandsgrootte: 62075

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Ons kenmerk  
201607988/6162099  
Behandeld door  
[Geanonimiseerd]  
Doorkiesnummer  
[Geanonimiseerd]  
E-mail  
[Geanonimiseerd]  
Aantal bijlagen

Datum  
Zie documentenlijst

Onderwerp  
ontwerpbesluit Fluitenbergstraat 6 en Dalerveenstraat 5

Geachte mijnheer,

Op 18 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van de school met gymzaal Fluitenbergstraat 6 en Dalerveenstraat 5 ontvangen. Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

De motivering van onze beslissing vindt u in de bijlage waarin de beoordeling, de advisering en van toepassing zijnde voorwaarden zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

**Gelet op het bepaalde in artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van deze wet te verlenen met de daarbij behorende documenten (zie documentenlijst).**

Voorafgaande aan deze beslissing zal uw aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken gedurende een termijn van zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

[Geanonimiseerd]

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag  
Internetadres: [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl)

wabo978

Bijlage

## **Beoordeling activiteit**

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel 'Onderwijsfunctie' vastgesteld.

### **Activiteit 'Brandveilig gebruik'**

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Op basis van de aanvraag omgevingsvergunning 'Brandveilig gebruik' bestaat er geen bezwaar tegen de uitvoering hiervan. Aan de hand van de aanvraag zijn de volgende zaken vastgesteld:

Aan de hand van de vergunningaanvraag, brandveilig gebruiken van het bouwwerk, zijn de volgende zaken vastgesteld:

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is: 250 personen
2. Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als Onderwijsfunctie.

U moet de gemeente tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk, al dan niet tijdelijk van aard, op een andere wijze in gebruik wil nemen. Mogelijk dient men als gevolg van dit voornemen een nieuwe vergunning of melding brandveilig gebruik in dienen.

3. Bij de registratie zijn de volgende documenten van toepassing:

Tekening 13-00 (2) van van Ginderen bv d.d. 07-11-2016

4. **Alle deuren in rook- en brandwerende scheidingen zullen voorzien moeten zijn van deurdrangers.**

U bent als eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk.