

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0283

Sittard 8 DEC 2016

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 24 november 2016 een aanvraag ontvangen van Enexis BV, Prins Willem Alexanderweg 80, 6222 NC te Maastricht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een lage druk gasleiding en een buitenkast ten behoeve van een huisaansluiting en het verwijderen van een gasleidingdeel in de zoneringen van primaire waterkering Itteren (50.240) nabij Aan de Maas 12 te Itteren, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Enexis BV, Prins Willem Alexanderweg 80, 6222 NC te Maastricht, voor:
 - het verrichten van werkzaamheden in de primaire waterkering Itteren (50.240) nabij Aan de Maas 12 te Itteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanleggen en behouden van een lage druk gasleiding en een buitenkast en het verwijderen van een gasleidingdeel in primaire waterkering Itteren (50.240) nabij Aan de Maas 12 te Itteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanleggen en behouden van een lage druk gasleiding en een buitenkast en het verwijderen van een gasleidingdeel in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Itteren (50.240) nabij Aan de Maas 12 te Itteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van primaire waterkering Itteren (50.240) nabij Aan de Maas 12 te Itteren ten behoeve van de

- aanleg van een huisaansluiting, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 2 sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
 - c. de gewaarmerkte tekening (bijlage 1) deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,



H.G.H. Sonnemans

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevoelene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd.
2. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekeningen (bijlage 1) bij dit besluit.

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@overmaas.nl) aan het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden via handhaving@overmaas.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.
4. De vergunninghouder moet op aanzegging van het waterschap onmiddellijk de werkzaamheden stil leggen en de aanwijzingen van het waterschap opvolgen.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder

dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten deze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, om lekkage te voorkomen. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen.
4. Indien in de toekomst blijkt dat de in onbruik geraakte leiding alsnog verwijderd kan worden, moet de vergunninghouder dit binnen een redelijke termijn alsnog doen.
5. De vergunninghouder brengt na het opruimen de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
4. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke situatie (grondlagen) is hersteld.
5. Stronken (hout), vuil, grind, zand, en/of puinhoudende lagen mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.
6. Na het gereedkomen van (onderdelen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig is, moeten de ontgravingen worden aangevuld met daartoe geschikte grond. Dit moet gebeuren in lagen van maximaal 0,30 meter.
7. Uitkomende grond die niet meer mag worden toegepast moet worden vervangen door zware zavel en/of lichte klei met de volgende samenstelling:
 - lutumfractie: 20-35%
 - zandfractie: maximaal 40%
 De vergunninghouder moet aantonen dat de gebruikte grond daadwerkelijk aan deze samenstelling voldoet.
8. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht. De gemiddelde verdichtingsgraad moet 97% zijn ten opzichte van een in het laboratorium bepaalde maximumproctordichtheid. De verdichtingsgraad moet worden bepaald conform proef 3 zoals deze is beschreven in de Standaard RAW Bepalingen 2015. De resultaten van deze proefnemingen moeten worden overhandigd aan het waterschap.
9. Eventueel opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat. Het mengsel dient gelijkmatig te worden gezaaid met een inzaaidichtheid van 40 kg/ha.

10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk of de werkzaamheden ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.

Voorschrift 10

Kabels en leidingen

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.
2. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage neemt de vergunninghouder direct zodanige maatregelen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De gasleiding moet middels open ontgraving worden aangelegd.
4. De te graven sleuf mag:
 - a. maximaal 0,5 meter breed zijn en niet dieper dan 1 meter;
 - b. direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde;
 - c. aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
5. De leidingstukken die na het aanleggen van het nieuwe leidingdeel niet meer in gebruik zijn (zie bijlage 2) moeten volledig worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet na verwijdering van de niet meer in gebruik zijnde leidingstukken de grond terugbrengen conform het gestelde in voorschriften 9.4 t/m 9.9.
7. Het te transporteren medium door de leiding (aardgas) mag niet worden gewijzigd.
8. De nieuw te leggen gasleiding in het traject in de kernzone en de nevenliggende zonerings van waterkering 50.240 moet voldoen aan de volgende eisen:

leidingtype	40PE 100mbar
leidingmateriaal	PE
uitwendige diameter	40 mm
ontwerpdruk	1,1 bar (0,11 N/mm ²)
bedrijfsdruk bedraagt maximaal	1,2 bar (0,12 N/mm ²)

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Enexis BV, Prins Willem Alexanderweg 80, 6222 NC te Maastricht is voornemens om een lage druk gasleiding te verleggen in een waterkering ten behoeve van een huisaansluiting te Itteren.

De aanvraag betreft specifiek het aanleggen en behouden van een gasleiding en een buitenkast en het verwijderen van een gasleidingdeel in primaire waterkering Itteren (50.240) ten behoeve van een huisaansluiting op het adres Aan de Maas 12 te Itteren, gemeente Maastricht. De gasleiding wordt aangelegd in de kernzone, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering, de buitenkast wordt gerealiseerd in de kernzone van de waterkering 50.240.

6.2 Locatie

De werken worden gerealiseerd op de locatie, plaatselijk bekend als Aan de Maas 12, 6223 HC te Itteren, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Itteren, sectie A, perceelnummers 2226, 2227 en 2445 nabij RD-coördinaten X = 176730, Y = 322983.

De waterkering Itteren is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas 2014 opgenomen als primaire waterkering onder nummer 50.240 en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verrichten van werkzaamheden in een waterkering (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- het plaatsen, behouden, verwijderen of wijzigen van (bouw)werken, drijvende werken of opgaande (hout)beplantingen in een waterkering (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van een waterkering (artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- het plaatsen, wijzigen of behouden van hoogwaardige infrastructuur, bouwwerken, kabels of leidingen in het profiel van vrije ruimte van een waterkering (artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Het op de kerende functie van primaire waterkering 50.240 afgestemde beheer en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1 lid 1, sub a en b en lid 2, sub a en lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Algemene toetsing

In deze paragraaf worden de aangevraagde werken getoetst aan de in de Beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen criteria, specifiek de criteria ten aanzien van kabels en leidingen in (zoneringen van) waterkeringen (paragraaf 3.5 van de Beleidsregels vergunningverlening van waterschap Roer en Overmaas 2014).

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Doorgaans bestaat een waterkering uit een aaneengesloten grondlichaam met een bepaalde waakhoogte. Daarnaast bestaan er zogenoemde harde waterkeringen, veelal betonnen kademuren of damwanden.

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie te allen tijde gewaarborgd blijft (zie paragraaf 3.1.1 van de Beleidsregels vergunningverlening). Dit betekent dat bij de belangafweging onder andere rekening wordt gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van een bepaald werk op de waterkerendheid, het onderhoud en beheer van een waterkering.

De aanvraag betreft de aanleg van één gasleiding type 40PE 100mbar en een buitenkast. De leiding wordt in de kernzone, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van waterkering 50.240 aangelegd, zie bijlage 1. Tevens betreft de aanvraag het verwijderen van een gasleidingdeel.

De aangevraagde activiteiten zijn afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

Specifieke toetsing

Waterkering, algemeen

De uitvoeren werkzaamheden mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Het tegengaan van erosie van de grasmat en het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud zijn belangrijke beoordelingscriteria bij de behandeling van de vergunningaanvraag.

Toetsing

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder bij beschadigingen de eventueel aanwezige grasmat adequaat dient te herstellen.

Onderhoud

Het onderhoud aan de waterkeringen wordt verzorgd door het waterschap. Indien de aanwezigheid van het te vergunnen werk het onderhoud teveel belemmert of zelf onmogelijk maakt dan kan de gevraagde vergunning niet verleend worden.

Toetsing

Aangezien de leiding geheel onder het maaiveld en onder de kruin van de waterkering wordt aangelegd, ondervindt het door het waterschap uit te voeren onderhoud geen nadelige invloed door de aanwezigheid van de leiding. De buitenkast vormt eveneens geen obstakel voor het uit te voeren onderhoud.

Verbeterwerkzaamheden aan waterkering

Verbeterwerkzaamheden (waterstaatkundige noodzaak) mogen niet gefrustreerd worden door de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien dit het geval is, worden de kabels en/of leidingen op kosten van de eigenaar daarvan verwijderd.

Toetsing

De leiding en de buitenkast zijn relatief eenvoudig te amoveren indien eventuele toekomstige wijzigingen aan waterkering 50.240 dit met zich meebrengen. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder de leiding verwijdt indien dit vanwege het waterstaatkundige belang noodzakelijk blijkt.

Ondoorlatende lagen

Ondoorlatende lagen die worden verstoord door uitvoer van de werkzaamheden worden zo hersteld dat de kwallengte minimaal intact blijft.

Toetsing

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat bovenstaande werkwijze wordt gehanteerd bij beschadigingen van de ondoorlatende laag of lagen van de waterkering 50.240.

Lengterichting / parallelrichting

Een doorgaande kabel/leiding mag niet in de lengterichting in de waterkering worden gelegd, uitzondering wordt gemaakt voor de aanleg en behoud van kabels voor huisaansluitingen. In geval van het leggen van kabels en leidingen parallel aan een waterkering geldt dat indien dit buiten alle waterkeringszones niet mogelijk is, deze aangelegd moeten worden in het profiel van vrije ruimte dan wel de beschermingszone. Alleen in die gevallen dat ook dat niet mogelijk is, kan de kabel of leiding toch in de kernzone van de waterkering gelegd worden.

Toetsing

De leiding loopt voor een klein deel in de lengterichting van waterkering 50.240; dit is het leidinggedeelte in de beschermingszone van de waterkering. Dit geringe trajectdeel in de lengterichting van de waterkering heeft geen negatieve invloed op het waterkerend vermogen van de kering.

Mantelbuizen

Mantelbuizen mogen niet worden toegepast omdat er een holle ruimte aanwezig is tussen de kabel/leiding en de mantelbuis. Een aan te brengen afdichting tussen de mediumvoerende buis en de mantelbuis vormen een extra en onnodig risico.

Toetsing

De leiding wordt geheel zonder mantelbuis aangelegd.

Gestuurde boring / spoelboring

De kabel/leiding vormt een geheel met de omliggende klei van de waterkering. Bij het boren (of spoelboring) van een kabel is het boorgat altijd groter dan de kabel waardoor er een holle ruimte overblijft. Het leggen van kabels door middel van boren (of spoelboring) wordt daarom niet toegestaan.

Toetsing

De leiding wordt middels open ontgraving aangelegd. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder deze werkwijze volgt.

Constructie-eisen

De kabel/leiding dient als open ontgraving te worden aangelegd. De kabel/leiding heeft tenminste een dekking van 100 centimeter in de kruin en 80 centimeter in het binnentalud. De leidingsleuf wordt verdicht tot een proctordichtheid van 97%. De leidingsleuf wordt na verdichting ingezaaid met een dijkgrasmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid circa 40 kg. per hectare). De leiding wordt aangelegd in een kleikist (kleipakket) waarvan de afmetingen tenminste gelijk zijn aan het ontgravingsprofiel. De minimale afmetingen van een kleikist bedragen 1x1x1 meter. De leiding wordt voorzien van een kwelscherm aan Maas-zijde. Het kwelscherm steekt tenminste 0,5 meter buiten de leiding uit.

Toetsing

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder alle hierboven staande constructie- en materiaaleisen naleeft ten aanzien van de terug te brengen grond. Een kleikist en kwelscherm behoeven niet te worden toegepast aangezien de gasleiding de kering niet volledig kruist en niet aan de Maaszijde wordt aangelegd.

Normeringen / sterkteberekening

Bij de aanvraag moet een sterkteberekening van de leiding in relatie tot de waterkering worden gevoegd. Vergunningaanvragen voor pijpleidingen worden getoetst aan de normen NEN 3650 en NEN 3651 en de Nederlandse Praktijkrichting NPR 3659.

Toetsing

Aangezien de overdruk op de aangevraagde lage druk gasleiding slechts 0,1 bar bedraagt (werkdruk 1,1 bar) is een sterkteberekening van de leiding in relatie tot de waterkering op basis van de normen NEN 3650 en NEN 3651 en de Nederlandse Praktijkrichting NPR 3659 niet noodzakelijk.

Gesloten seizoen

Paragraaf 3.1.1 van de Beleidsregels vergunningverlening stelt dat gedurende het gesloten seizoen (15 oktober - 15 april) geen werkzaamheden in de waterkering uitgevoerd mogen worden, vanwege een verhoogde kans op wateroverlast.

Toetsing

Aangezien de uitvoeringsperiode van de uit te voeren werkzaamheden kortdurend is, is het niet noodzakelijk in deze vergunning voorschriften op te nemen die borgen dat er geen werkzaamheden in de waterkering worden uitgevoerd gedurende het gesloten seizoen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder op aanzegging van het waterschap onmiddellijk de werkzaamheden stil legt en de aanwijzingen van het waterschap opvolgt. In dit geval is op grond van artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht afgeweken van paragraaf 3.1.1 van de Beleidsregel omdat

het handelen overeenkomstig de beleidsregel voor de aanvrager gevolgen zou hebben die wegens de voornoemde bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Haakse kruising

Een kabel of leiding dient de waterkering bij voorkeur haaks te kruisen zodat de kruislengte minimaal is.

Toetsing

De leiding kruist de waterkering niet.

Verwijderen kabel

Kabels en leidingen die niet langer in gebruik zijn, worden verwijderd. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is dat een waterkering in zijn geheel wordt verwijderd, kan volstaan worden met alternatieve maatregelen zoals het af doppen of volstorten.

Toetsing

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder bij eventueel buiten gebruik raken van de gasleiding deze op de juiste wijze verwijderd uit de waterkering en beschermingszone. Daarnaast zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder het deel van de leiding dat na het leggen van het nieuwe leidingdeel niet meer in gebruik is, geheel verwijderd en de grond op de juiste wijze terug brengt.

Constructie-eisen

De kabel/leiding wordt als open ontgraving aangelegd. De kabel/leiding heeft tenminste een dekking van 100 centimeter in de kruin en 80 centimeter in het binnentalud. De leidingsleuf wordt verdicht tot een proctordichtheid van 97%. De leidingsleuf wordt na verdichting ingezaaid met een dijkgrasmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid circa 40 kg. per hectare).

Toetsing

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat alle hierboven staande constructie- en materiaaleisen worden nageleefd.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Roer en Overmaas heeft op 24 november 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201616010.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing: *het maken of wijzigen van een waterkering dan wel een werk in een waterkering aan te brengen of te wijzigen*.

Echter, gezien het spoedeisende karakter en de geringe uitvoeringstijd van de aangevraagde werkzaamheden heeft de voorbereiding van deze vergunning plaatsgevonden conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Paragraaf 1.4 van de Beleidsregels Waterschap Roer en Overmaas (2014) biedt hiervoor de grondslag.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan gemeente Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ te Maastricht.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2016.0283:

- 1 locatietekening bij vergunning 2016.0283

Bijlage 1 **locatietekening bij vergunning 2016.0283**

