

ventilatie berekening verbouw woning C

VR0.1	ruimte nr	naam	opp	eis	capaciteit
nieuw	0.1	Woonkamer (VR0.1)		59,3	0,9

toevoer

rechtstreeks via ventilatioerooster	26,685	
rechtstreeks via ventilatioerooster	26,685 dms3/s	+
totaal	53,37 dms3/s	

afvoer

via mechanische ventilatie keuken	-43,53 dms3/s	
overstroom: spleet onder deur	-2,84 dms3/s	
overstroom: spleet onder deur	-7 dms3/s	+
totaal	-53,37 dms3/s	

VR0.2	ruimte nr	naam	opp	eis	capaciteit
nieuw	0.2	Slaapkamer C (VR0.2)		12,4	0,9

toevoer

rechtstreeks via ventilatioerooster	11,16 dms3/s	
overstroom	2,84 dms3/s	+
totaal	14 dms3/s	

afvoer

overstroom: spleet onder deur	-14 dms3/s	+
totaal	-14 dms3/s	

	ruimte nr	naam	opp	eis	capaciteit
nieuw	0.3	Badkamer			14

toevoer

overstroom	14 dms3/s	+
totaal	14 dms3/s	

afvoer

via mechanische ventilator badkamer	-14 dms3/s	+
totaal	-14 dms3/s	

	ruimte nr	naam	opp	eis	capaciteit
nieuw	0.6	Entree	nvt	nvt	nvt

toevoer

via spleet onder deur	7	+
totaal	7 dms3/s	

afvoer

via spleet onder deur	-7 dms3/s	+
totaal	-7 dms3/s	

WC	ruimte nr	naam	opp	eis	capaciteit
nieuw	0.4	wc	nvt		7

toevoer

rechtstreeks via spleet onder deur	7	+
totaal	7 dms3/s	

afvoer

mechanische ventilatie	-7 dms3/s	+
totaal	-7 dms3/s	