

Overzicht verblijfsgebieden woning C

VG-01

daglichtberekening achterhuis wooneenheid C

VG 01	vloeroppervlak verblijfsgebied:	72,1 m2
	minimale daglichttoetreding is > 10 % van VG	7,21 m2

VR toetreding daglicht in verblijfsruimte is groter dan de vereiste 0,5m2

VR	merk	aantal	breedte (mm)	hoogte (mm)	o.k. kozijn tov vloer (mm)	breedte	breedte	overstek(muurdikte (mm)	Ad (m2)	α	β	Cb	Cu	Ae(m2)	
						kozijnhout mm	raam/deur- hout (mm)								
VR-01	Merk A	1	600	1760	0	67	nvt	300	380	0,489	20	34	0,73	1	0,35697
	Merk B	1	810	638	1100	67	nvt	300	380	0,479	20	45	0,66	1	0,31614
															0,67311 > 0,5m2 VOLDOET
VR-02	Merk A	1	600	1760	0	67	nvt	300	380	0,489	20	34	0,73	1	0,35697
	Merk B	4	810	638	1100	67	nvt	300	380	0,479	20	45	0,66	1	0,31614
															0,31614
															0,31614
															0,31614
	Merk D	1	800	1650	0	67	nvt	75	380	0,657	20	14	0,79	1	0,51903
	Merk E	2	1736	2865	0	67	120	1565	114	2,153	23	59	0,46	1	0,99038
															0,99038
	Merk F	1	950	1795	0	67	nvt	75	380	0,863	20	14	0,79	1	0,68177
	Merk G	1													
	Merk C	2	400	1100	1436	67	nvt	75	380	0,426	20	9	0,8	1	0,3408
															0,3408
	Dakraam	3	780	980	2530	67	nvt	nvt	nvt	0,547	20	0	0,8	1	0,4376
															0,4376
															6,79749 > 0,5m2 VOLDOET
totaal VG 01														7,4706 > 7,21 VOLDOET	