



**Advies- & ingenieursbureau Het4kant b.v.
T.a.v. de heer W. Zweers
Postbus 303
8600 AH SNEEK**

Drachten, 28 augustus 2015

**Betreft : Nestlé Nederland, Nunspeet – Deep Foundation and Pit Execution
Projectnr. : 15149**

Jansen Wesselink bv
raadgevend ingenieursbureau
voor milieu- en bouwtechniek

Postbus 99
9200 AB Drachten
Zonnedaauw 14
Telefoon +31 (0)512 513800
Telefax +31 (0)512 520965
info@jansenwesselink.nl
www.jansenwesselink.nl

IBAN NL36RABO0389056804
BIC RABONL2U
BTW NL801503176B01
KvK 01064514

Geachte heer Zweers,

Op uw verzoek hebben wij de statische berekeningen voor de uitbreiding van Nestlé Nunspeet globaal beoordeeld.

De berekeningen zijn uitgevoerd door SLP Ingenieurbüro für Tragwerksplanung (GbR) te Karlsruhe. Zij hebben de berekening, projectnummer 14-2579, opgedeeld in drie delen, genummerd 1 t/m 271 en 300 t/m 677: deel I, 700 t/m 989 en 1000 t/m 1412: deel II en 2000 t/m 2459: deel III. De berekeningen zijn opgesteld in het Engels en zijn ongedateerd.

De berekeningen zijn gebaseerd op een combinatie van Duitse en Nederlandse bijlagen van de Eurocodes. Bij afwijkingen tussen de beide normen (ze blad 12 t/m 15 van de berekening) is gekozen voor de maatgevende norm.

In de vergadering van 27 augustus jl. is een aantal (constructieve) zaken en uitgangspunten nader toegelicht door de heer Armin Fritzenschaf van SLP.

Op grond van de globale beoordeling en de toelichting concluderen wij dat de berekeningen, hoewel niet consequent gestoeld op de Nederlandse normering, de eisen volgens deze normen niet zullen onderschrijden.

De constructie zoals in deze berekeningen bepaald is daarmee, ook volgens de Nederlandse normen, o.i. voldoende veilig.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Jansen Wesselink bv

Ing. S.A. Haverkamp
Directeur

Behandeld door: ir. H. Koops