

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer		retour		
								ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	Kelder											
H-K150	Fluid-Bed	70,25	3,38	237		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-K151	CIP Waste / Water Tank	54,74	5,68	311		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-K153	CIP Valves/Utilities	19,24	4,58	88		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-K154	Corridor	5,97	4,58	27		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	11	0,0		0,0		natuurlijke vent. Met H-K159
H-K155	Corridor	55,41	3,95	219		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	100	0,7	150	0,7	150	
H-K157	Lift	2,1	3,38	7		overige gebruiksfunctie; liftschaft	25	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-K158	Stairs 3	12,8	4,58	59		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	24	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-K159	Stairs 4	12,3	4,68	57		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	23	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-K160	MCC 09	51,3	5,58	286	4	industriefunctie	130	0,7	200	0,7	200	
	reserve								50		50	
	TOTAAL	284		1292					400		400	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer ventilatievoud 1/h	retour ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	Begane grond											
H-0100	Stairs 1	18,72	5,73	107		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	34	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-0101	Stairs 2	4,19	5,73	24		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	8	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-0102	Secundairy Packaging	399,84	5,73	2291	2	industriefunctie	1008	0,5	1100	0,5	1100	
H-0103	Pelletizing+Packaging	82,88	5,73	475	2	industriefunctie	209	0,5	250	0,5	250	
H-0104	ML	13,38	5,73	77		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0106	Filling+Primary Packaging	211,42	4,73	1000	1	industriefunctie	533	7,0	7000	7,0	7000	
H-0107	ML	11,66	4,73	55		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0108	Filling+Primary Packaging	211,42	4,73	1000	1	industriefunctie	533	0,7	680	0,7	680	
H-0109	ML	11,66	4,73	55		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0110	Corridor	58,35	4,8	280		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	106	0,5	150	0,5	150	
H-0111	ML Waste	9,62	4,8	46		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0112	Corridor	45,00	4,73	213		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	81	0,5	100	0,5	100	
H-0114	ML	9,87	5,73	57		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0115	ML	7,71	5,73	44		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0118	ML	7,71	4,73	36		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0119	Depallatizer	73,74	5,73	423	2	industriefunctie	186	0,5	200	0,5	200	
H-0120	Wet Process Area+Roof Top	259,88	11,1	2885	2	industriefunctie	655	5,4	15700	5,1	14700	
H-0155	Corridor	9,95	2,2	22		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	18	2,3	50	2,3	50	
H-0156	Gateway Egron	34,58	3,46	120	1	industriefunctie	88	0,8	100	0,8	100	
H-0157	Lift	2,14	3,38	7		overige gebruiksfunctie; liftschacht	25	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-0158	Stairs 3	16,03	4,73	76		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-0159	Stairs 4	10,48	4,73	50		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	19	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-0161	RO	65,84	4,8	316		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0162	AHU Fluidbed	41,45	2,2	91		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0163	Filter Waste	40,23	2,15	86		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0171	TC-Room	4,72	2,2	10	2	industriefunctie	47	9,6	100	9,6	100	
H-0123	OIL Tank	32,90	4,83	159		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0026	OIL Heating	33,75	3,5	118		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0029	EHP+Alfamino Oil-Tipping	22,79	3,8	87	2	industriefunctie	58	1,2	100	1,2	100	bestaande systeem?
H-0M102	Packaging MF	203,75	2,75	560	2	industriefunctie	514	1,0	550	1,0	550	bestaande systeem?
	Tussenvloer											
H-0164	Secondary Air Fan	51,34	2,3	118		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0165	Filter 3	5,99	2,3	14		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-0166	Filter	3,54	2,3	8		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
	TOTAAL	2017		10910					26080		25080	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer ventilatievoud 1/h	retour ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	1e verdieping											
H-1104	Corridor	103,86	2,93	304		industriefunctie	262	3,0	920	3,0	920	
H-1103	Locker Room F	45,4	2,93	133	2	industriefunctie	115	7,8	1040	7,8	1040	
H-1102	Locker Room M	93,48	2,93	274	2	industriefunctie	236	9,6	2640	9,6	2640	
H-1123	Breakroom	33,41	2,93	98	8	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	116	3,8	370	3,8	370	
H-1124	Restroom	6,93	2,93	20		overige gebruiksfunctie; toilet	26	5,9	120	5,9	120	
H-1129	Storage	18,48	2,93	54		overige gebruiksfunctie	0	0,0		2,4	130	
H-1119	Restroom	14,75	2,93	43		overige gebruiksfunctie; toilet	26	6,9	300	6,9	300	
H-1100	Stairs 1	15,21	2,93	45		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	28	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-1122	Corridor	7,6	3	23		industriefunctie	20	2,2	50	2,2	50	
H-1101	Stairs 2	15,84	3	48		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-0174	Corridor	42,92	3,48	149		industriefunctie	109	3,0	450	3,0	450	
H-1105	Corridor	87,8	3,48	306		industriefunctie	222	3,0	920	3,0	920	
H-1115	Corridor	18,2	2,93	53		industriefunctie	46	17,4	930	17,4	930	
H-1106	Office	81,51	2,93	239	6	kantoorfunctie	206	2,1	490	2,1	490	
H-1130	Reserve	33,48	2,93	98		overige gebruiksfunctie	0	2,0	200	2,0	200	
H-1127	PL (female)	15,9	2,93	47		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1128	PL (male)	16,2	2,93	47		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1018	Corridor	19,21	3,5	67		industriefunctie	49	1,5	100	1,5	100	
H-1117	AHU 4	71,92	5	360		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1015	AHU	51,54	3,5	180		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1112	Corridor	51,36	2,88	148		industriefunctie	130	1,0	150	1,0	150	
H-1116	PL	14,07	3,46	49		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1109	PL	11,59	2,88	33		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1111	PL	9	2,88	26		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1108	IBC Filling	172,71	3,2	553	1	industriefunctie	436	11,0	6080	11,0	6080	
H-1110	IBC Filling	172,71	3,2	553	1	industriefunctie	436	11,0	6080	11,0	6080	
H-1107	Vacuum Pumps	67,75	2,93	199		overige gebruiksfunctie	0	2,1	410	2,1	410	
H-1120	AHU3	62,34	3,47	216		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1160	CIP Valves/Utilities	13,23	4,05	54		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-1159	Stairs 4	15,03	4,38	66		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	28	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-1157	MCC 08	101,86	4,25	433	2	industriefunctie	257	0,7	300	0,7	300	
H-1157	Stairs 3	16,03	4,38	70		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
	reserve								50		20	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer ventilatievoud 1/h	retour ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	2e verdieping											
H-2117	Dry Mixer	106,29	2,26	240	1	industriefunctie	268	11,0	2640	11,0	2640	
H-2118	Dry Mixer	107,06	2,26	242	1	industriefunctie	270	11,0	2660	11,0	2660	
H-1108	IBC Filling (2.F/Luftraum)	106,29	4,6	489	1	industriefunctie	268	3,8	1880	3,8	1880	
H-1110	IBC Filling (2.F/Luftraum)	107,06	4,6	492	1	industriefunctie	270	5,7	2820	5,7	2820	
H-2113	PL	19,21	3,25	62		overige gebruiksfunctie	0	0,0		8,0	500	
H-2114	Corridor	15,5	3,25	50		industriefunctie	40	9,9	500	0,0		
H-2109	Meeting room	33,73	3,52	119	6	kantoorfunctie	141	1,8	216	0,0		totaal ruimte 360m3/h
H-2110	Office	36,5	3,52	128	6	kantoorfunctie	141	1,8	234	0,0		totaal ruimte 390m3/h
H-2108	Lab	15,82	3,52	56	1	industriefunctie	40	1,8	102	0,0		totaal ruimte 170m3/h
H-2107	Lab	14,98	3,52	53	1	industriefunctie	38	1,8	96	0,0		totaal ruimte 160m3/h
H-2106	Office	11,55	3,52	41	1	kantoorfunctie	30	1,8	72	0,0		totaal ruimte 120m3/h
H-2105	Office	11,55	3,52	41	1	kantoorfunctie	30	1,8	72	0,0		totaal ruimte 120m3/h
H-2104	Office	11,94	3,52	42	1	kantoorfunctie	31	1,9	78	0,0		totaal ruimte 130m3/h
H-2110	Utilities	38,43	3,52	135		overige gebruiksfunctie	0	1,8	246	0,0		
H-2102	Corridor	38,11	3,52	134		kantoorfunctie	97	0,7	100	13,9	1860	
H-2111	AHU6	36,7	3,4	125		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-2112	AHU5	38,43	3,4	131		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-2100	Stairs 1	17,01	3,4	58		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	31	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-2101	Stairs 2	8,88	3,4	30		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	16	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-2124	AHU8	36,7	3,4	125		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-2153	CIP Valves/Utilities	15,53	4,55	71		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-2123	Vacuum Cleaner	22,20	3,4	75		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-2157	Stairs 3	16,03	4,38	70		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-2159	Stairs 4	15,08	4,38	66		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	28	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-2150	Egron	111,98	4,38	490		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-2152	Air Heater	111,98	4,38	490		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-2154	Trafo	111,98	4,38	490		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
	reserve								84		40	
	TOTAAL	1217		4547					11800		12400	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer		retour		
								ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	3e verdieping											
H-3102	Dry Mixer	139,68	3,26	455	1	industriefunctie	352	11,0	5010	11,0	5010	
H-3104	IBC Filling (2.F/Luftraum)	62,78	2,6	163	1	industriefunctie	159	11,0	1800	11,0	1800	
H-3105	IBC Filling (2.F/Luftraum)	62,78	2,6	163	1	industriefunctie	159	11,0	1800	11,0	1800	
H-3103	Dry Mixer	139,68	3,26	455	1	industriefunctie	352	11,0	5010	11,0	5010	
H-3154	CIP Valves/Utilities	71,77	2,6	187		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-3153	Silencers	60,59	2,6	158		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
H-3158	Stairs 3	9,95	4,38	44		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	18	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-3159	Stairs 4	9,55	4,38	42		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	18	0,0		0,0		natuurlijke ventilatie
H-3150	Egron	69,78	4,38	306		overige gebruiksfunctie	0	0,0		0,0		
	reserve								80		80	
	TOTAAL	627		1972					13700		13700	