

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer		retour		
								ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	Kelder											
H-K151	CIP Waste / Water Tank	54.74	5.68	311		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-K153	CIP Valves/Utilities	19.24	4.58	88		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-K154	Corridor	5.97	4.58	27		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	11	0.0		0.0		natuurlijke vent. Met H-K159
H-K155	Corridor	55.41	3.95	219		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-K158	Stairs 3	12.8	4.58	59		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	24	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-K159	Stairs 4	12.3	4.68	57		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	23	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-K160	MCC 09	51.3	5.58	286		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
	Egron (produktie machine)											
H-K150	Fluid-Bed	70.3	3.38	237								
H-K157	Lift	2.1	3.38	7								
	TOTAAL	284		1292					0		0	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer ventilatievoud 1/h	retour ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	Begane grond											
H-0100	Stairs 1	18.72	5.73	107		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	34	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-0101	Stairs 2	4.19	5.73	24		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	8	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-0102	Secundairy Packaging	399.84	5.73	2291	2	industriefunctie	1008	0.5	1100	0.5	1100	
H-0103	Palletizing+Packaging	82.88	5.73	475	1	industriefunctie	209	0.0		0.0		open verbinding met best. ruim
H-0104	ML	13.88	5.73	80		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0106	Filling+Primary Packaging	211.42	4.73	1000	1	industriefunctie	533	7.0	7000	7.0	7000	
H-0107	ML	11.66	4.73	55		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0108	Filling+Primary Packaging	211.42	4.73	1000	1	industriefunctie	533	0.7	680	0.7	680	
H-0109	ML	11.66	4.73	55		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0110	Corridor	58.35	4.8	280		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	106	0.5	150	0.5	150	
H-0111	ML Waste	9.62	4.8	46		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0112	Corridor	45.00	4.73	213		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	81	0.5	100	0.5	100	
H-0114	ML	9.87	5.73	57		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0115	ML	9.87	5.73	57		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0118	ML	7.71	4.73	36		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0119	Depallatizer	73.74	5.73	423	1	industriefunctie	186	0.5	200	0.5	200	
H-0120	Wet Process Area	259.88	11.1	2885	2	industriefunctie	655	5.4	15700	5.1	14700	
H-0153	CIP Valves/Utilities	22.73	2.2	50		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0154	ML	4.96	2.2	11		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0158	Stairs 3	16.03	4.73	76		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-0159	Stairs 4	10.48	4.73	50		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	19	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-0161	RO	65.84	4.8	316		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0162	AHU Fluidbed	41.45	2.2	91		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0163	Filter Waste	40.23	2.15	86		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-0171	TC-Room	4.72	2.2	10		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
	Egron (produktiemachine)											
H-0155	Corridor	9.95	2.2	22								
H-0156	Gateway Egron	34.58	3.46	120								
H-0162	AHU Fluidbed	41.45	2.2	91								
H-0171	TC-Room	4.72	2.2	10								
	Tussenvloer Egron (produktiemachine)											
H-0164	Secondary Air Fan	53.70	2.3	124								
H-0165	Filter 3	5.99	2.3	14								
H-0166	Filter	3.54	2.3	8								
H-0167	Filter 1	6.23	2.3	14								
	TOTAAL	1806		10176					24930		23930	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer		retour		
								ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	1e verdieping											
H-1104	Corridor	103.86	2.93	304		industriefunctie	262	3.0	920	3.0	920	
H-1103	Locker Room F (H-1134)	45.4	2.93	133	2	industriefunctie	115	7.8	1040	7.8	1040	
H-1102	Locker Room M (H-1133)	93.48	2.93	274	8	industriefunctie	236	9.6	2640	9.6	2640	
H-1123	Breakroom	33.41	2.93	98	8	bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie	116	3.8	370	3.8	370	
H-1124	Restroom	6.93	2.93	20		overige gebruiksfunctie; toilet	26	5.9	120	5.9	120	
H-1129	Storage	18.48	2.93	54		overige gebruiksfunctie	0	0.0		2.4	130	
H-1119	Restroom	14.75	2.93	43		overige gebruiksfunctie; toilet	26	6.9	300	6.9	300	
H-1100	Stairs 1	15.21	2.93	45		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	28	2.7	120	2.7	120	
H-1122	Corridor	7.6	3	23		industriefunctie	20	2.2	50	2.2	50	
H-1101	Stairs 2	15.84	3	48		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-0174	Corridor	42.92	3.48	149		industriefunctie	109	3.0	450	3.0	450	
H-1105	Corridor	87.8	3.48	306		industriefunctie	222	3.0	920	3.0	920	
H-1115	Corridor	18.2	2.93	53		industriefunctie	46	17.4	930	17.4	930	
H-1106	Office	81.51	2.93	239	6	kantoorfunctie	206	2.1	490	2.1	490	
H-1130	Reserve	33.48	2.93	98		overige gebruiksfunctie	0	2.0	200	2.0	200	
H-1127	PL (female)	15.9	2.93	47		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1128	PL (male)	16.2	2.93	47		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1131	ML	12.82	2.93	38		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1114	MCC 07 Pack+Fill	74.97	3.93	295		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1018	Corridor	19.21	3.5	67		industriefunctie	49	1.5	100	1.5	100	
H-1117	AHU 4	71.92	5	360		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1015	AHU	51.54	3.5	180		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1112	Corridor	51.36	2.88	148		industriefunctie	130	1.0	150	1.0	150	
H-1116	PL	14.07	3.46	49		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1109	PL	11.59	2.88	33		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1109	PL	11.57	2.88	33		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1108	IBC Filling	172.71	3.2	553	1	industriefunctie	436	11.0	6080	11.0	6080	
H-1110	IBC Filling	172.71	3.2	553	1	industriefunctie	436	11.0	6080	11.0	6080	
H-1107	Vacuum Pumps	67.75	2.93	199		overige gebruiksfunctie	0	2.1	410	2.1	410	
H-1120	AHU3	62.34	3.47	216		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1160	CIP Valves/Utilities	13.23	4.05	54		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1159	Stairs 4	15.03	4.38	66		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	28	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-1157	MCC 08	101.86	4.25	433		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-1157	Stairs 3	16.03	4.38	70		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
	Egron (produktiemachine)											
H-1161	Primary air fan	22.74	4.38	100								
	TOTAAL	1614		5426					21370		21500	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer	ruimtefunctie	vloer	hoogte	inhoud	aantal	ruimtefunctie	ventilatie bouw	toevoer		retour		
nr	naam	m2	m	m3	personen		m3 / h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	2e verdieping											
H-2117	Dry Mixer	106.29	2.26	240	1	industriefunctie	268	11.0	2640	11.0	2640	
H-2118	Dry Mixer	107.06	2.26	242	1	industriefunctie	270	11.0	2660	11.0	2660	
H-1108	IBC Filling (2.F/Luftraum)	102.24	4.6	470	1	industriefunctie	258	4.0	1880	4.0	1880	
H-1110	IBC Filling (2.F/Luftraum)	102.24	4.6	470	1	industriefunctie	258	6.0	2820	6.0	2820	
H-2113	Corridor	15.5	3.25	50		industriefunctie	40	9.9	500	0.0		
H-2114	PL	19.21	3.25	62		overige gebruiksfunctie	0	0.0		8.0	500	
H-2109	Storage room	33.73	3.52	119		overige gebruiksfunctie	0	1.8	216	0.0		totaal ruimte 360m3/h
H-2110	Meeting room	36.5	3.52	128	6	kantoorfunctie	141	1.8	234	0.0		totaal ruimte 390m3/h
H-2108	Lab	15.82	3.52	56	1	industriefunctie	40	1.8	102	0.0		totaal ruimte 170m3/h
H-2107	Lab	14.98	3.52	53	1	kantoorfunctie	38	1.8	96	0.0		totaal ruimte 160m3/h
H-2106	Office	11.55	3.52	41	2	kantoorfunctie	47	1.8	72	0.0		totaal ruimte 120m3/h
H-2105	Office	11.55	3.52	41	2	kantoorfunctie	47	1.8	72	0.0		totaal ruimte 120m3/h
H-2104	Office	11.94	3.52	42	2	kantoorfunctie	47	1.9	78	0.0		totaal ruimte 130m3/h
H-2103	Utilities	31.43	3.52	111		overige gebruiksfunctie	0	2.2	246	0.0		totaal ruimte 410m3/h
H-2102	Corridor	38.14	3.52	134		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	69	0.7	100	13.9	1860	
H-2111	AHU6	39.69	3.4	135		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-2112	AHU5	38.09	3.4	130		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-2100	Stairs 1	6.61	3.4	22		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	12	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-2101	Stairs 2	6.18	3.4	21		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	12	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-2124	AHU8	37.56	3.4	128		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-2153	CIP Valves/Utilities	16.21	4.55	74		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-2123	Vacuum Cleaner	22.20	3.4	75		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-2157	Stairs 3	16.03	4.38	70		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-2159	Stairs 4	15.08	4.38	66		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	28	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-2154	Trafo	6.63	4.38	29		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
	Egron (produktiemachine)											
H-2150	Egron	112.29	4.38	492								
H-2152	Air heater	51.34	4.38	225								
	TOTAAL	1026		3726					11716		12360	

Gebouw - ruimtelijst					Bouwbesluit			Ontwerp				Opmerking
nummer nr	ruimtefunctie naam	vloer m2	hoogte m	inhoud m3	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw m3 / h	toevoer		retour		
								ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	ventilatievoud 1/h	ventilatie m3/h	
	3e verdieping											
H-3102	Dry Mixer (+11100)	139.68	3.26	455	1	industriefunctie	352	11.0	5010	11.0	5010	
H-3103	Dry Mixer (+11100)	107.06	3.26	349	1	industriefunctie	270	14.4	5010	14.4	5010	
H-3104	Dry Mixer (+14400)	139.68	2.6	363	1	industriefunctie	352	5.0	1800	5.0	1800	
H-3105	Dry Mixer (+14400)	107.06	2.6	278	1	industriefunctie	270	6.5	1800	6.5	1800	
H-3154	CIP Valves/Utilities (+14600)	71.82	2.6	187		overige gebruiksfunctie	0	1.9	360	1.9	360	
H-3153	Silencers (+14600)	60.08	2.6	156		overige gebruiksfunctie	0	0.0		0.0		
H-3158	Stairs 3	16.03	4.38	70		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	29	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
H-3159	Stairs 4	15.03	4.38	66		overige gebruiksfunctie; verkeersruimte	28	0.0		0.0		natuurlijke ventilatie
	Egron (produktie machine)											
H-3150	Egron (+9700)	112.29	4.38	492								
	TOTAAL	769		2417					13980		13980	