

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie As728xrdif3

Aflleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m265	Aflleveren van benzine: Ga na wat de controlefrequentie is voor het dampretoursysteem fase-II.*	Eenmalig	
m299	Aflleveren van benzine: Installeer vlamkerende voorzieningen bij het systeem voor dampretour Fase-II.	Eenmalig	
m266	Aflleveren van benzine: Laat het dampretoursysteem fase-II controleren op de goede werking.*	Een keer per 3 jaar	
m261	Aflleveren van benzine: Plaats een EU-systeem voor dampretour fase-II.*	Eenmalig	
m269	Aflleveren van benzine: Plaats een uithangbord of sticker waaruit blijkt dat dampretour fase II is geïnstalleerd.	Eenmalig	
m268	Aflleveren van benzine: Zorg dat afwijkingen die zijn geconstateerd tijdens de controle van het dampretour fase II systeem zo snel mogelijk worden verholpen.	Een keer per 3 jaar	
m263	Aflleveren van benzine: Zorg dat het dampretour fase-II systeem een afvangrendement heeft van 85% en een damp/lichte olie verhouding tussen 0,95 en 1,05.	Voortdurend	
m264	Aflleveren van benzine: Zorg dat het dampretour fase-II systeem een keurmerk heeft waaruit goedkeuring blijkt.	Eenmalig	
m298	Aflleveren van benzine: Zorg er voor dat de onderdelen van het dampretour Fase-II systeem geen brand of explosie kunnen veroorzaken.	Eenmalig	
m271	Aflleveren van benzine: Zorg er voor dat in pandig aflleveren niet plaatsvindt.	Voortdurend	
m274	Aflleveren van benzine: Zorg er voor dat u ten minste één pomp heeft met lichte olie die ten hoogste 5% ethanol bevat.*	Voortdurend	
m307	Aflleveren van gecombineerd aardgas: Ga na welke onderdelen van PGS 25 van toepassing zijn op de aflleverinstallatie.	Eenmalig	
m257	Aflleveren van gecombineerd aardgas: Plaats de aflleverzuil op de minimum afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.*	Eenmalig	
m258	Aflleveren van gecombineerd aardgas: Plaats de bufferopslag op de minimum afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.*	Eenmalig	
m309	Aflleveren van gecombineerd aardgas: Zorg bij in pandig aflleveren dat de installatie ook voldoet aan hoofdstuk 13 van PGS 25.	Voortdurend	
m308	Aflleveren van gecombineerd aardgas: Zorg dat de installatie aan de onderdelen van PGS 25 voldoet die van toepassing zijn.	Voortdurend	
m303	Aflleveren van vloeibare brandstof: Controleer het temperatuurgevoelige element.	Een keer per 2 jaar	
m325	Aflleveren van vloeibare brandstof: Laat een geomembraanbaksysteem aanleggen als een vloeistofdichte vloer niet mogelijk is.*	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m320	Afleveren van vloeibare brandstof: Plaats afsluiters en terugslagkleppen boven een vloeistofdichte vloer of verharding.	Eenmalig	
m314	Afleveren van vloeibare brandstof: Plaats een vloeistofdichte vloer of verharding.*	Eenmalig	
m316	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat afwateringssystemen van een vloeistofdichte vloer of verharding vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m302	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat bij het afleveren van 25 m3 of meer per jaar wordt voldaan aan PGS 28.*	Eenmalig	
m304	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat bij het afleveren van minder dan 25 m3 per jaar wordt voldaan aan PGS 30.*	Eenmalig	
m315	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat de vloeistofdichte vloer of verharding groot genoeg is.*	Eenmalig	
m318	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat een afleverinstallatie is geplaatst op een vloeistofdichte vloer of verharding en dat doorvoeringen en afsluitingen ook vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m306	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat een mobiele afleverinstallatie voor lichte olie voldoet aan bijlage D van PGS 28.	Voortdurend	
m319	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat gemorste vloeibare brandstoffen op de vloeistofdichte vloer terecht komen of worden afgevoerd naar het afwateringssysteem.	Eenmalig	
m276	Algemeen: Houd een installatieboek bij voor de afleverinstallatie.	Voortdurend	
m272	Algemeen: Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met metaalhoudende additieven aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.*	Eenmalig	
m- t4-19	Benzine: Stel een noodplan op en zorg dat personeel op de hoogte is.*	Eenmalig	
m284	Lozing in vuilwaterriool: Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Eenmalig	
m283	Lozing in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m286	Lozing in vuilwaterriool: Plaats een controlevoorziening voor afvalwater dat afkomstig is van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.	Eenmalig	
m282	Lozing in vuilwaterriool: Plaats een slibvangput en olieafscheider voor het afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.*	Eenmalig	
m285	Lozing in vuilwaterriool: Zorg dat de concentratie olie in het afvalwater van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats na de afscheider niet hoger is dan 200 milligram per liter.	Voortdurend	
m275	Openbare verkoop: Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met meer dan 10% biobrandstof aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.*	Eenmalig	

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m273	Openbare verkoop: Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met meer dan 5% ethanol aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.*	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m442	Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Eenmalig	
m441	Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m444	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.*	Voortdurend	
m447	Mobiele wasinstallatie: Vang het waswater op en voer het af.	Voortdurend	
m448	Mobiele wasinstallatie: Zorg dat deze niet langer dan zes maanden op dezelfde plek staat.	Voortdurend	
m446	Mobiele wasinstallatie: Zorg dat deze zo is uitgevoerd, dat vloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.	Voortdurend	
m443	Plaats een controlevoorziening voor afvalwater.	Eenmalig	
m440	Plaats een slibvangput en olieafscheider.*	Eenmalig	
m439	Voorkom lozing in het vuilwaterriool van meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.*	Voortdurend	
m445	Was boven een vloeistofdichte vloer of verharding.*	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m27	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	
m31	Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.*	Voortdurend	
m22	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m26	Lozing in schoonwaterriool of vuilwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m29	Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Voortdurend	
m21	Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m23	Voorkom lozing in een riool met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m30	Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Voortdurend	
m-t4-122	Zorg dat bij lozing in het oppervlaktewater er geen verontreiniging zichtbaar is.	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1170	Afzuiginstallatie: Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m1169	Afzuiginstallatie: Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m1171	Afzuiginstallatie: Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m1172	Afzuiginstallatie: Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m1167	Afzuiginstallatie: Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1168	Afzuiginstallatie: Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m1162	Continu mechanisch transport: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1173	Grijpers: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1174	Laden en lossen lichters: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1166	Laden en lossen schepen: Houd de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.*	Voortdurend	
m1165	Laden en lossen schepen: Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Voortdurend	
m1177	Mengen buiten: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1179	Mengen in gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1164	Opslaan buiten: Sla goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Voortdurend	
m1176	Opslaan buiten: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1180	Opslaan in gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1178	Overslaan buiten: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1160	Overslaan: Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*	Voortdurend	
m1175	Pneumatische elevatoren: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1161	Storttrechters: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1181	Vullen van gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m-t4-128	Zeven van grond: Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3865	Agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest): Neem maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*	Voortdurend	
m3861	Kuilvoer en vaste mest: Loos afvalwater op de bodem.*	Voortdurend	
m3863	Opslaan korter dan 2 weken: Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken.	Een keer per 2 weken	
m3860	Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurige objecten.*	Voortdurend	
m3862	Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Eenmalig	
m3864	Pluimveemest: Neem maatregelen die de bodem beschermen.*	Een keer per 6 maanden	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van drijfmest en digestaat			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3880	Bovengronds mestbassin: Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Eenmalig	
m3878	Bovengronds mestbassin: Ga na wat de referentieperiode is.*	Eenmalig	
m3879	Bovengronds mestbassin: Laat het mestbassin en de afdekking keuren.*	Een keer per 6 jaar	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van drijfmest en digestaat			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3874	Bovengronds mestbassin: Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.*	Eenmalig	
m3876	Controleer het mestbassin en de afdekking.*	Voortdurend	
m3875	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.*	Eenmalig	
m3872	Plaats een afdekking op een mestbassin.*	Eenmalig	
m3870	Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurige objecten.*	Eenmalig	
m3871	Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.*	Eenmalig	
m3881	Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Eenmalig	
m3877	Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Voortdurend	
m3873	Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.*	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m112	Afgewerkte olie: Leeg de opslagtank.	Een keer per jaar	
m109	Algemeen: Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig	
m106	Algemeen: Plaats een bovengrondse tank boven een lekbak.*	Eenmalig	
m111	Algemeen: Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de tank.	Voortdurend	
m108	Algemeen: Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.	Eenmalig	
m119	Bunkerstation of drijvend platform: Installeer een overvulbeveiliging bij opslagtanks boven oppervlaktewater.	Eenmalig	
m120	Bunkerstation of drijvend platform: Leeg de opslagtank met afgewerkte olie.	Een keer per jaar	
m113	Bunkerstation of drijvend platform: Plaats bij een opslagtank boven oppervlaktewater een voorziening die morsingen of wegspattende vloeistoffen opvangt.*	Eenmalig	
m115	Bunkerstation of drijvend platform: Plaats bij vulpunten en aftappunten van een opslagtank boven oppervlaktewater een voorziening die morsingen of wegspattende vloeistoffen opvangt.*	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m93	Gasolie: Controleer een dubbelwandige tank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.	Een keer per jaar	
m97	Gasolie: Controleer een stalen opslagtank op aanwezigheid van water.*	Een keer per jaar	
m91	Gasolie: Gebruik voor in pandig opslaan een tank van maximaal 3 m3.*	Eenmalig	
m95	Gasolie: Laat bij een dubbelwandige tank de goede werking van de lekdetectie controleren.	Een keer per jaar	
m98	Gasolie: Laat bij herkeuring de tank inwendig reinigen en beoordelen.*	Een keer per 15 jaar	
m94	Gasolie: Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen controleren.	Een keer per jaar	
m92	Gasolie: Laat een gasolietank op tijd keuren.	Eenmalig	
m96	Gasolie: Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening controleren.	Een keer per jaar	
m102	Gasolie: Laat verwijderd water controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*	Een keer per jaar	
m89	Gasolie: Plaats een opslagtank op de begane grond.*	Eenmalig	
m85	Gasolie: Plaats een opslagtank op de vloer.*	Eenmalig	
m105	Gasolie: Zorg dat een mobiele opslagtank voldoet aan bijlage D van PGS 30.	Eenmalig	
m88	Gasolie: Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m83	Gasolie: Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Eenmalig	
m87	Gasolie: Zorg dat een opslagtank voor gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.	Eenmalig	
m90	Gasolie: Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m84	Gasolie: Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Eenmalig	
m86	Opslagtank niet op de vloer: Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig	

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Houden van dieren bij een veehouderij type B			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4010	Ammoniakemissie: Zorg dat u voldoet aan de regels voor oprichten en uitbreiden.*	Voortdurend	
m4015	Geur: Zorg dat u voldoet aan de regels voor oprichten en uitbreiden.*	Eenmalig	
m4022	Huisvestingssysteem: Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig	
m4023	Huisvestingssysteem: Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend	
m4003 b	Melkwinning: Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend	
m4004 b	Melkwinning: Zorg bij lozing op of in de bodem voor goede verspreiding van het afvalwater.	Voortdurend	
m4020	Registreer het aantal aanwezige dieren.	Een keer per maand	
m4000 b	Reinigen dierverblijven: Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend	
m4002 b	Reinigen dierverblijven: Plaats een controlevoorziening voor afvalwater.	Eenmalig	
m4001 b	Reinigen dierverblijven: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
m4021	Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m356	Accu's: Plaats accu's rechtop.	Voortdurend	
m354	Accu's: Sla gebruikte accu's op in een lekbak of op een vloeistofdichte vloer.	Eenmalig	
m351	ADR klasse 4: Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m405	Algemeen: Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend	
m403	Algemeen: Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend	
m401	Algemeen: Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m342	Algemeen: Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m404	Algemeen: Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend	
m341	Algemeen: Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend	
m389	Autodemontagebedrijf: Ga na wat de keuringstermijn is voor verpakkingen voor afgetapte brandstof.*	Eenmalig	
m390	Autodemontagebedrijf: Laat een verpakking voor afgetapte brandstof keuren.*	Voortdurend	
m398	Autodemontagebedrijf: Plaats beveiligingscomponenten aan de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig	
m387	Autodemontagebedrijf: Plaats een verpakking voor afgetapte brandstof in een speciale ruimte op de begane grond.*	Voortdurend	
m394	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen een vloeistofdichte lekbak vormt.*	Eenmalig	
m392	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen voldoende brandwerend is.*	Eenmalig	
m395	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte voor afgetapte brandstof alleen voor deskundig personeel toegankelijk is.	Voortdurend	
m399	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte, de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen en de verpakkingen geleidend zijn verbonden.*	Eenmalig	
m397	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een peilleiding geen doorvoering heeft door de wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig	
m385	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.*	Voortdurend	
m384	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof niet groter is dan 270 liter.	Voortdurend	
m386	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof voldoet aan PGS 30.*	Voortdurend	
m396	Autodemontagebedrijf: Zorg dat leidingen voor storten, leegzuigen en ontluchten door de bovenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen.	Eenmalig	
m406	Bunkerstation: Sla verpakte stoffen op boven lekbak.*	Eenmalig	
m334	Bunkerstation: Sla volle en lege verpakkingen alleen benedendeks op.*	Voortdurend	
m408	Bunkerstation: Zorg dat verpakkingen bovendeks juist zijn opgesteld.*	Voortdurend	
m350	Gasflessen buiten een opslagvoorziening: Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.*	Voortdurend	

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m349	Gasflessen met blusgas of kooldioxide: Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Voortdurend	
m345	Gasflessen: Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m332	Gasflessen: Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.*	Voortdurend	
m381	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Controleer of de leidingen vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m382	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.	Eenmalig	
m383	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een anti-hevelvoorziening.*	Eenmalig	
m380	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloeistofdicht zijn.*	Eenmalig	
m331	Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.*	Eenmalig	
m328	Opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 20 meter is.*	Eenmalig	
m344	Spuitbussen: Sla spuitbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m364	Tijdelijke opslag aan derden geadresseerd: Plaats gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een speciale opslagvoorziening of een laad/losplaats.*	Voortdurend	
m367	Tijdelijke opslag aan derden geadresseerd: Registreer de aanwezige gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een journaal.*	Voortdurend	
m366	Tijdelijke opslag aan derden geadresseerd: Zorg dat de laad- en losplaats of paardenbox voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m365	Tijdelijke opslag aan derden geadresseerd: Zorg dat er in de laad- en losplaats of opslagvoorziening alleen stoffen staan die daar mogen staan.*	Voortdurend	
m370	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.5 van PGS 15.*	Eenmalig	
m371	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend	
m372	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.6 van PGS 15.*	Eenmalig	
m373	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend	
m376	Verkoopruimte: Sla niet meer dan de maximale hoeveelheden op.*	Voortdurend	
m379	Verkoopruimte: Zorg dat lekbakken onbrandbaar zijn en groot genoeg.*	Eenmalig	

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor lozen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4095	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4091	Lozen in een schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4093	Lozen in een vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4092 b	Lozen in het oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m4092 a	Lozen in het oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4090	Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m5000	Open bodemenergiesysteem: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.*	Voortdurend	
m4094	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m- t4-411	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m414	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m- t4-413	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4083	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig	
m4080	Geen maatregelen: Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
m4085	Maatregelen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4082	Toon op verzoek aan dat u aan de emissie-concentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig	
m4081	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4084	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m610	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m590	Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.*	Eenmalig	
m593	Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.*	Een keer per jaar	
m578	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m576	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m574	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m608	Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m591	Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.*	Eenmalig	
m588	Vloeistofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.	Een keer per jaar	
m589	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Eenmalig	
m586	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.*	Eenmalig	
m584	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.*	Een keer per 6 jaar	
m604	Vloeistofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	
m598	Vloeistofkerende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m602	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	
m600	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	
m607	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	
m606	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m605	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor energiebesparing			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3241	Energie - grootverbruikers: Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.*	Eenmalig	
m-t4-202	Energie - kleinverbruikers: Voorkom evidente energieverspilling.	Voortdurend	
m3240	Energie - middelgrote en grote verbruikers: Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3237	Afvalstoffen van derden: Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden: Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m3230	Afvalstoffen: Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen: Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen: Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3236	Afvalstoffen: Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	
m3235	Afvalstoffen: Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	
m3232	Afvalstoffen: Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen: Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
m4100	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m614	Geluid - Akoestisch rapport: Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m615	Geluid - Geen akoestisch rapport: Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m613	Geluid: Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m800	Trillingen: Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m568	Zorgplicht: Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m569	Zorgplicht: Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m737	Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.