

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 februari 2016 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ namens en gemachtigd door \_\_\_\_\_ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het relinen van een duiker in het Riet bij Niebert onder de A7 nabij Boerakker.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/16/000196.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 11 februari 2016;
- Bijlage 1: plan van aanpak.
- Bijlage 2: brief aan de heer Doorten.
- Bijlage 3: Machtiging aanvraag duiker Boerakker

### **2.1 Aanleiding**

De betreffende duiker verkeerd in slechte staat. Door de duiker te relinen voldoet de duiker weer aan de gestelde eisen.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het relinen van de Duiker in het Riet bij Niebert onder de rijksweg A7 nabij Boerakker

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat als gevolg van het relinen van de duiker met een maximale verkleining van de diameter van rondom 0,20 meter, de duiker nog voldoet aan de minimaal vereiste diameter, en daarmee geen negatieve invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat gedurende de werkzaamheden de duiker onder voorwaarden mag worden afgedamd;
- dat de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 5.2 bijzondere voorschriften, strikt nageleefd dienen te worden.
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;

- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het relinen van een duiker in Riet bij Niebert onder de rijksweg A7 nabij Boerakker zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/16/0000196.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. Voorschriften

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl) Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.  
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

### 5.2 Bijzondere voorschriften

#### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. Het relinen van de duiker onder de rijksweg A7 in de Riet bij Niebert (OWA0765), op tekening aangegeven met A, mag worden uitgevoerd met rondom een maximale verkleining van de duiker van 0,2 meter.
2. Bovengenoemde werkzaamheden moeten in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Riet bij Niebert op een daartoe geschikt tijdstip, in nauw overleg en na goedkeuring van het waterschap, voor een zo kort mogelijke periode mag worden afgedamd.
3. De afvoer van water tijdens het buiten gebruik stellen van de duiker, via een alternatieve route, dient ten alle tijde gegarandeerd te zijn middels pompen met een minimale pompcapaciteit van 50m<sup>3</sup>/min, zonder dat dit een negatief effect op de waterpeilen in het omliggende gebied heeft.
4. De afvoer van water tijdens het buiten gebruik zijn van de duiker dient in afstemming te gebeuren met de aangrenzende eigenaren waarlangs het water wordt afgevoerd.
5. Uitspoeling of inzakking van taluds of slootbodems als gevolg van de werkzaamheden dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
6. De in- en uitstroomzijde van de relinen duiker dient dusdanig te worden afgewerkt, dat als gevolg van de verkleining van de duiker geen drempels ontstaan.
7. Eventuele ontstane schade of overlast door een verhoogde waterstand in de schouwsloten komen voor rekening van de vergunninghouder.
8. In geval van onverwachte neerslaghoeveelheden binnen de periode van buitengebruikstelling duiker, en daarmee een verwachte stijging van de slootpeilen aan de zuidzijde van de A7, dient op eerste aanzegging van het waterschap, binnen 24 uur de afwatering met een capaciteit van minimaal 50m<sup>3</sup> per minuut, middels een gesloten buissysteem rechtstreeks op een hoofdwatergang ten noorden van de rijksweg A7 te worden gerealiseerd.

9. Het technisch-constructief onderhoud van de dam met duiker A rust op de vergunninghouder. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van duiker A berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 maart 2016 tot en met 19 april 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 8 maart 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:



Henry Korteschiel,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid.