



Recreatiepark Wiringherlant
De heer I. Dekker
Noordstroerweg 1
1777 NG HIPPOLYTUSHOEF

Onderwerp Omgevingsvergunning Z-118107

Pagina
1/3

Verzenddatum

Ons kenmerk
Z-118107 /DOC.032483

Uw kenmerk

Uw brief van

Contact
Lisette van Diest

T 088-321 5000

Geachte heer Dekker,

Op 8 maart 2016 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor brandveilig gebruik voor een hotel op het perceel Beltstraat 79 , 1777 HB in Hippolytushoef. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-118107.

Ontwerpbesluit

Wij willen de omgevingsvergunning verlenen. Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op de activiteit:

1. *Brandveilig gebruik* (artikel 2.1, lid 1 onder d Wabo).

Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Brandveilig gebruik.

Voor de activiteit *brandveilig gebruik* moet het plan volgens artikel 2.13 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het Bouwbesluit;

Bezoekadres

De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna

Correspondentieadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Contact

T 088-321 5000
www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

IBAN: NL82 BNGH 028.51.52.785
BIC: BNGHNL2G
KvK Alkmaar 54477506

Voorwaarden

- voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012;
- maximaal aantal personen 20.

Informatie hierover is te verkrijgen op www.rijksoverheid.nl

- Het pand mag niet eerder in gebruik worden genomen voordat de BMI (Brandmeldinstallatie) en OAI (Ontruiming alarminstallatie) getest en akkoord is bevonden door de brandweer.

Ter inzage legging

De ontwerpbesluiting wordt op 17 maart 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant en in het digitale gemeenteblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl. Vanaf 18 maart 2016 ligt het ontwerp van de beschikking gedurende zes weken ter inzage en is iedereen in de gelegenheid om zienswijzen in te brengen.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na ter inzage legging zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt deze richten aan:

College van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Uw zienswijze dient het volgende te bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (het beste kunt u een kopie van deze brief bijsluiten);
- de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

W. van Twuijver
secretaris

J.R.A. Nawijn
burgemeester

Van toepassing zijnde stukken:

- Aanvraagformulier, ingediend op 8 maart 2016
- Plattegrond t (situatie) 8 maart 2016, Bestektekening, 8 maart 2016
- Brandbeveiliging concept, 8 maart 2016
- Ventilatieberekening, 8 maart 2016

Ontwerpbesluit