



## **gemeente Bronckhorst**

verzendsdatum **20 maart 2017**  
datum 20 maart 2017  
uw brief van 16 maart 2017  
uw kenmerk  
ons kenmerk SXO40947328  
onderwerp Afrondingsbrief Sloopmelding

De heer A.J. Rewinkel  
Lamstraat 2 A  
7227 NB TOLDIJK

Geachte heer Rewinkel,

U heeft op 16 maart 2017 een melding ingediend. Deze is geregistreerd onder nummer SXO40947328. In deze brief informeren wij u over de beoordeling van de melding.

### **Sloopmelding**

Voor de beoordeling van de sloopmelding is gebruik gemaakt van de melding ingediend op 16 maart 2017 en de daarbij ingediende bijlagen:

- 2863603\_1489661809266\_publiceerbareaanvraag.pdf
- ToldijkHardsteestraat2\_inv.pdf
- ToldijkHardsteestraat2\_macht.pdf

De melding gaat over het saneren van asbest en het slopen van een kapschuur. De melding is van toepassing op de locatie: Hardsteestraat 2 in Toldijk; kadastraal bekend: gemeente Steenderen, sectie R, nummer 571.

Bij de beoordeling van de melding is geconstateerd dat:

- Het te slopen bouwwerk niet is aangewezen als een monument en niet wordt beschermd via een ruimtelijk plan. Hierdoor is voor het slopen van een bouwwerk geen vergunning nodig op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.1 eerste lid onder f, g en h of artikel 2.2 eerste lid onder b en c).
- Op basis van het asbestinventarisatierapport I17137 type A van 16 maart 2017 komt bij het saneren en slopen asbesthoudend afval vrij in de:

#### Stal:

- Golfplaten 58,3 m2 geschroefd risicoklasse 2A B
- Vlakke platen 2,6 m2 gespijkerd risicoklasse 2B

#### Afdak:

- Golfplaten 52,8 m2 geschroefd risicoklasse 2A B

#### Schuur 2:

- Golfplaten en nokstukken 273 m2 geschroefd risicoklasse 2A B

#### Kapschuur:

- Golfplaten 22 m2 geschroefd risicoklasse 2B,
- Golfplaten 52 m2 losliggend risicoklasse 2B
- Vlakke plaat 0,3 m2 losliggend risicoklasse 1

- De asbestsloopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530). De asbestsloopwerkzaamheden worden

uitgevoerd door het erkende asbestsaneringsbedrijf Enzerink B.V. uit Hengelo (Gld).  
Ascert/SCA-code 01-C010010.1.

- Voorafgaande aan het verwijderen van de asbestgolfplaten moeten de mestputten worden afgedekt met folie zodat er geen asbest in de mestput kan komen.

De melding bevat voldoende gegevens om te kunnen beoordelen en op basis van de beoordeling zijn de voorgenomen sloopwerkzaamheden aanvaardbaar. Wij willen u er wel op wijzen dat het slopen van het bouwwerk plaats vindt op eigen verantwoording.

### **Voorschriften**

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn bij het slopen van een bouwwerk. Deze voorschriften zijn te raadplegen via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Een groot gedeelte van deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend voor de diegene die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Wij verzoeken u de onderstaande voorschriften bij degene die de sloop gaat uitvoeren onder de aandacht te brengen:

- De sloper moet twee werkdagen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd de gemeente hiervan in kennis stellen (Bouwbesluit artikel 1.33, lid 1).
- De sloper moet de eerste werkdag na het beëindigen van de werkzaamheden de gemeente hiervan in kennis stellen. (Bouwbesluit artikel 1.33, lid 2).
- De sloper moet binnen twee weken na beëindiging van de werkzaamheden een eindbeoordeling indienen bij de gemeente (Bouwbesluit artikel 1.33, lid 3).

U kunt de kennisgeving start- en eindsloop online doorgeven. U vindt de formulieren op de website [www.Bronckhorst.nl](http://www.Bronckhorst.nl) onder slopen van gebouw of woning. U kunt de kennisgeving ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0575) 75 02 50.

### **Advies**

Wanneer waardevol historisch materiaal bij de sloop vrijkomt kan dat afgevoerd worden naar het Gelders Historisch Bouwfragmentdepot, Mellardsestraat 4 in Valburg. Dit depot wordt bestuurd door het Gelders Oudheidkundig Contact, tel. (0575) 51 18 26.

### **Nadere informatie**

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [info@bronckhorst.nl](mailto:info@bronckhorst.nl) of tel. (0575) 75 02 50.

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



mevrouw J.W.A. Grobben  
cluster Omgeving

Kopie aan:  
Archief  
[handhaving@odachterhoek.nl](mailto:handhaving@odachterhoek.nl)  
Cluster: Geo-informatie (per e-mail)