

# ARCHIEFEXEMPLAAR



T. van Engelen Beheer BV  
t.a.v. de heer A. N. van Engelen  
Ijsvogel 1  
7742 PX COEVORDEN

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
H. van der Geize

**uw kenmerk**

**datum**  
5 januari 2017

**doorkiesnummer**  
+31882203508

**ons kenmerk**  
Z - 169063/u1729282

**bijlage(n)**

**onderwerp**

Watervergunning afkoppelen hemelwater op waterloop, nabij De Hulteweg te Coevorden

Geachte heer Van Engelen,

Het dagelijks bestuur heeft op 23 december 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een uitwateringsduiker in het talud op de linker oever van waterloop OWANW046, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie K, nummer 1850.

In de aanvraag wordt ook aangegeven dat een hemelwaterafvoer op de greppel langs de Grutto wordt aangelegd. De greppel langs de Grutto maakt echter geen onderdeel uit van het watersysteem van waterschap Vechtstromen. Bevoegd gezag in deze is de gemeente Coevorden. Daarom is de aanvraag naar de gemeente Coevorden doorgestuurd.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan T. van Engelen Beheer BV te Coevorden vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een uitwateringsduiker in het talud op de linker oever van waterloop OWANW046 te Coevorden.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten, met in achtneming van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

## Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer A. Zwiers via telefoonnummer 06-46624427. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

### Voorschriften uitmondingen

1. De uitmonding van de buis moeten gelijk met het talud van de waterloop worden afgeschuind.
2. Er moeten voorzieningen worden getroffen om uitspoeling van het talud ter plaatse van de uitmonding van de buis te voorkomen.
3. De gegraven sleuven in de onderhoudsberm en in het talud van de waterloop dienen met de ontgraven grond te worden aangevuld. Deze grond moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
4. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
6. Wanneer de uitwateringsbuis wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
7. De voorziening dient minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.
8. De uitwateringsbuis mag uitsluitend gebruikt worden voor de afvoer van schoon hemelwater.
9. Eventueel langs de watergang aanwezige beschoeiingsdelen mogen niet verwijderd worden. De doorvoer in de beschoeiing moet beperkt blijven tot de uitwendige diameter van de buis.

## Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

### Keur waterschap Vechtstromen

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *toetsingscriteria*

#### **Doorstroming en berging**

1. De aan- en afvoer van water mag als gevolg van de onttrekkingsvoorziening niet belemmerd worden.
2. Bij een permanente onttrekkingsvoorziening dienen de taludbak, de zuigleiding het vuilrooster en/of andere constructies buiten het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht.
3. De voorziening mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Onderhoud**

4. Een onttrekkingsvoorziening met bijbehorende werken dient zodanig te worden ontworpen en geplaatst dat de beschermingszone/onderhoudstrook vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.

#### **Stabiliteit**

5. Ter plaatse van het onttrekkingspunt moeten waar nodig de oever en/of de bodem tegen instabiliteit, afkalving en erosie worden beschermd.


#### **Afschrift**

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden naar de gemeente Coevorden, Postbus 2, 7740 AA te Coevorden.

#### **Conclusie**

De door u aan te brengen inlaatwerk en stroomkabels zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Santing', with a horizontal line underneath.

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.