



NV Stedin Netten Utrecht

Datum
22 maart 2017

Casecode
W-17.00165

Kenmerk
17.060860

Wijzigingsvergunning

Het leggen van middenspanningskabel in twee PE100, Ø 125mm en SDR11 mantelbuizen door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Winkeldijk 43a in Abcoude

Uw kenmerk / projectcode:
- JHA/94669/143043

Samenvatting

Op 9 november 2015 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar NV Stedin Netten Utrecht, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam. Wij hebben deze watervergunning (kenmerk 15.128031, casecode W-15.02929) verleend voor het leggen van middenspanningskabels ter hoogte van de Winkeldijk in Abcoude.

Op 19 september 2016 ontvingen wij een aanvraag van NV Stedin Netten Utrecht voor een wijzigingsvergunning met betrekking op het wijzigen van de gestuurde boringen en toevoegen van de werkzaamheden voor het leggen van kabels in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering. Deze wijziging is op 21 oktober 2016 verleend (kenmerk 16.093415, casecode W-15.02599).

Op 23 januari 2017 ontvingen wij wederom een aanvraag van NV Stedin Netten Utrecht voor een wijzigingsvergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)). Deze wijziging heeft specifiek betrekking op de wijze waarop de kabel gelegd wordt ter hoogte van Winkeldijk 41a in Abcoude in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering. Aangezien de oprit uit opgebracht beton bestaat, kan de kabel niet via een open ontgraving gelegd worden. De kabel wordt door middel van een gestuurde boring in twee PE100, Ø 125mm, SDR11 mantelbuizen gelegd.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- brief met verzoek tot een wijziging van eerder verleende vergunning met kenmerk 17. 051853;
- emails met correspondentie voorafgaande aan de aanvraag met kenmerk 17. 051854;
- tekening 4500665775 van 27 juli 2016 opgesteld door Stedin Netten B.V. met kenmerk 17.06839855;
- aangepaste tekening B162022.CB06B van 13 maart 2017 opgesteld door Stedin Netten B.V. met kenmerk 17.068398;
- tekening van 6 december 2016 opgesteld door Van Gelder met kenmerk 17.051856;
- satelietfoto met kenmerk 17. 059290;

Wij behandelen deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-16.02599.

Conclusie

De aangevraagde wijziging wordt verleend. In het vervolg van deze beschikking staat waarom.

1 Besluit en ondertekening

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. Het besluit bij de vergunning aan NV Stedin Netten Utrecht, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam, met ons kenmerk 16.093415 en casecode W-16.02599 , als volgt te wijzigen:
 - Onder II van het besluit de situatietekening met kenmerk 16.085450 te laten vervallen;
 - Onder II van het besluit aangepaste tekening B162022.CB06B van 13 maart 2017 opgesteld door Stedin Netten B.V. met kenmerk 17.068398 onderdeel te maken van de vergunning;
 - tekening van 6 december 2016 opgesteld door Van Gelder met kenmerk 17.051856 onderdeel te maken van de vergunning;
- II. De volgende voorschriften onderdeel te maken van de vergunning aan NV Stedin Netten Utrecht, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam.
 - De mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
 - Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag pas begonnen worden nadat afdeling Toezicht en Handhaving hiervoor toestemming verleend heeft.
 - Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
 - Tijdens het boorproces mag de maximaal toegestane boorspoeldruk en –trekkracht niet worden overschreden.
 - De mantelbuizen moeten ter plaatse van de watergang op een diepte van tenminste 3 meter onder de waterbodem worden gelegd.
 - Het intredepunt van de gestuurde boring moet volledig buiten de kernzone liggen en zover mogelijk hier vandaan
 - Het intredepunt moet aan de zuidkant van het tracé van de gestuurde boring nabij de Winkeldijk liggen.
 - Voor de mantelbuizen moet PE100 met SDR11 worden gebruikt en ze moeten voldoen aan de geldende NEN normen, thans NEN 3650 en 3651.

Alle overige voorschriften en overwegingen die reeds in de watervergunning met ons kenmerk 16.093415 en casecode W-16.02599 zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Stedin Netbeheer B.V. Utrecht, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam.

2 Overwegingen

2.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

2.2 Wijziging

Aangezien de oprit uit opgebracht beton bestaat, kan de kabel niet via een open ontgraving gelegd worden. De kabel wordt daarom door middel van een gestuurde boring in twee PE100, Ø 125mm, SDR11 mantelbuizen gelegd. De stabiliteit van de waterkering is gegarandeerd omdat de gestuurde boring voor het leggen van de mantelbuizen voldoet aan de aan de geldende NEN normen betreffende kwaliteitseisen. Het in- en uittredepunt van de gestuurde boring ligt buiten de kernzone en voorgescreven is dat de mantelbuizen ter plaatse van de watergang op tenminste 3 meter onder de waterbodem komen te liggen. Uit boorprofielen blijkt dat de gestuurde boring in een dikke, slecht water doorlatende kleilaag komt te liggen en verder kruist de gestuurde boring de waterkering niet waarmee het risico op kwel beperkt blijft.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een wijzigingsvergunning is afgewogen tegen de belangen die door de *Keur AGV 2011* worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

3 Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Onderdelen van de wijzigingsvergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze wijzigingsvergunning.

- aangepaste tekening B162022.CB06B van 13 maart 2017 opgesteld door Stedin Netten B.V. met kenmerk 17.068398;
- tekening van 6 december 2016 opgesteld door Van Gelder met kenmerk 17.051856.