

p.dewinter@rotteveelm4.nl

Oudesluis B.V.

De heer H. van Leeuwen

Robijnstraat 30

1812 RB ALKMAAR

Verzenddatum

22 maart 2017

Ons kenmerk

Z-144362

Uw kenmerk

Uw brief van

Onderwerp Omgevingsvergunning Z-144362

Contact

Chris Nijhuis

Pagina

1/3

T 088 321 5817

Geachte heer Van Leeuwen,

Op 10 februari 2017 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig gebruik van het pand i.v.m. logies arbeidsmigranten op het perceel De Stek 3, 1771 SP in Wieringerwerf. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-144362.

Ontwerpbesluit

Wij willen de omgevingsvergunning verlenen. Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op de activiteit:

1. *Brandveilig gebruik* (artikel 2.1, lid 1 onder d Wabo).

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Brandveilig gebruik.

Voor de activiteit *brandveilig gebruik* moet het plan volgens artikel 2.13 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het Bouwbesluit;

Correspondentieadres

Postbus 8

1760 AA Anna Paulowna

Contact

T 088-321 5000

www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

IBAN: NL82 BNGH 028.51.52.785

BIC: BNGHNL2G

KvK Alkmaar 54477506

Voorwaarden

- voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012;
- maximaal aantal personen 60;
- Het Programma van Eisen (PvE) voor de Brandmeldinstallatie (BMI) en Ontruimingsinstallatie (AOI) dient uiterlijk 3 weken voor de ingebruikname ter goedkeuring te worden ingediend;
- Het ontruimingsplan met bijbehorende plattegrond dient 3 weken voor de ingebruikname ter goedkeuring te worden ingediend;

Ter inzage legging

De ontwerpbeschikking wordt op 30 maart 2017 bekendgemaakt in de Staatscourant en in het digitale gemeenteblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl. Vanaf 31 maart 2017 t/m 11 mei 2017 ligt het ontwerp van de beschikking gedurende zes weken ter inzage en is iedereen in de gelegenheid om zienswijzen in te brengen.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na ter inzage legging zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt deze richten aan:

College van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Uw zienswijze dient het volgende te bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (het beste kunt u een kopie van deze brief bijsluiten);
- de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.M. Cremers
secretaris

J.R.A. Nawijn
burgemeester

c.c. : p.dewinter@rotteveelm4.nl

Van toepassing zijnde stukken:

- publiceerbaar aanvraagformulier, ingediend op 10 februari 2017;
- gevelaanzichten en doorsnede bestaand, blad AO_02, datum 23-11-2016;
- gevelaanzichten en doorsnede gewijzigd, blad AO_05, datum 23-11-2016;
- plattegrond bestaand, blad AO_03, datum 23-11-2016;
- plattegrond gewijzigd, blad AO_06, datum 09-03-2017;
- situatietekening brandveiligheid, blad AO_04, 23-11-2016;

Ontwerpbesluit