

Formuliertersie
2016.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2515329
Aanvraagnaam	Brandveilig. wierschuur Stroeerdijk Hyppolytushoef
Uw referentiecode	1624WIER
Ingediend op	23-08-2016
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	De wierschuur wordt verbouwd tot groepsaccommodatie. Voor de bouwwerkzaamheden en wijziging brandcompartimentering is een aanvraag ingediend met nummer Z-125061. Met deze aanvraag wordt brandveilig gebruik aangevraagd.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	2515935
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Hollands Kroon
Bezoekadres:	De Verwachting 1 1761 VM Anna Paulowna
Postadres:	Postbus 8 1760 AA Anna Paulowna
Telefoonnummer:	088-321 50 00
Contact per e-mail of contactformulier op de website:	wabo@hollandskroon.nl
Website:	www.hollandskroon.nl/portal/contactformulier
Contactpersoon:	Wabo
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Brandveilig gebruik

Bijlagen

Formulierversie
2016.03

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57228825
Vestigingsnummer	000000287318
Statutaire naam	Villa Nieuwland
Handelsnaam	Villa Nieuwland

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	E.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Bonvie
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1779 GD
Huisnummer	116
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Gemeenelandsweg
Woonplaats	Den Oever

4 Correspondentieadres

Adres	Gemeenelandsweg 116 1779 GD Den Oever
-------	--

Formulierversie
2016.03

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	34127125
Vestigingsnummer	000019983956
Statutaire naam	AG architecten bv
Handelsnaam	AG architecten bv

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	G.R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Polman
Functie	Architect

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2031 CP
Huisnummer	50
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijverheidsweg
Woonplaats	Haarlem

4 Correspondentieadres

Adres	Nijverheidsweg 50a 2031 CP Haarlem
-------	---------------------------------------

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Hollands Kroon
Kadastrale gemeente	☒ Wieringen
Kadastrale sectie	H
Kadastraal perceelnummer	359
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft de bestaande wierschuur gelegen aan de Stroerdijk 1 te Hippolytushoef.
----------------------------------	---

Brandveilig gebruik

1 Situaties

Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☒ U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 5 personen
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☐ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
- ☐ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
- ☒ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
- ☐ Geen van bovenstaande situaties

2 Naam

Naam van het bouwwerk

Wierschuur

3 Locatie

Postcode

1777 PG

Huisnummer

1

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Stroeerdijk

Plaatsnaam

Hippolytushoef

Kadastrale aanduiding

H 359

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?

2

Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2?

773

Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm?

32

Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd?

40

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen?

01-04-2017

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname -

Gaat het om seizoensgebonden gebruik? ☐ Ja ☒ Nee

Het bouwwerk wordt gebruikt van Januari

Het bouwwerk wordt gebruikt tot Januari

Is het gebruik tijdelijk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding? groepsaccommodatie met logiesfunctie

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk? bijeenkomstfunctie
keuken (ter ondersteuning van groepsaccommodatie)

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/bezoekers
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☐ Brandmeldinstallatie ☒ Andere brandveiligheidsinstallaties ☐ Er zijn geen installaties aanwezig

Welke andere brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☒ Noodverlichting ☐ Noodstroomvoorziening ☐ Rook- en warmteafvoerinstallatie ☐ Overdrukinstallatie ☐ Automatische brandblusinstallatie (sprinkler) ☐ Rookdetectie die is gekoppeld aan het ontruimingsalarm ter plaatse van doodlopende einden ☐ Ontruimingsalarminstallatie (bij nieuwe installaties geïntegreerd in de brandmeldinstallatie) ☐ Geen van bovenstaande installaties

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie In overleg met brandweer (Henk v.d. Burg, 18 juli 2016) mogen als gelijkwaardige oplossing voor een brandmeldinstallatie rookmelders toegepast worden. De rookmelders doorgesloten uitvoeren, aansluiten op het elektriciteitsnet en voorzien van noodstroomvoorziening.

Formuliertersie
2016.03

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1624WIER-20160727-OV set_pdf	1624WIER-20160-727-OV set.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2016-08-23	In behandeling
1624WIER-20160718-G-emeente-Verslag_pdf	1624WIER-20160-718-Gemeente-Verslag-.pdf	Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	2016-08-23	In behandeling