

WATERVERGUNNING

Het verrichten van aanpassingen aan het leidingtracé Baarlo-Venlo in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hout-Blerick in de gemeente Venlo en het gebruik maken van het rijkswaterstaatwerk de rivier de Maas

Nummer vergunning: 2017-Z3593

Datum vergunning: 28-03-2017



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	4
3. Besluit.....	5
4. Ondertekening	6
5. Voorschriften.....	7
6. Aanvraag.....	14
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	15
8. Procedure	21
9. Mededelingen	21
Bijlage 1: Begripsbepalingen	23
Bijlage 2: Objectenboek	25
Bijlage 3 Meetbestek.....	26
Bijlage 4 Routekaart leiding, nummer Z-513-07-LS-000-3, laatst gewijzigd d.d. 1-10-015.....	27
Bijlage 5 Situatietekening, nummer Z-513-07-KS-003-1-A17, status 0-1, d.d. 16-11-2016.....	28
Bijlage 6 Tekening 'Opstellingsplan', nummer Z-513-07-LM-003-1-A17, status 0-4, d.d. 16-11-2016.	29
Bijlage 7 Tekening 'Aanzichten', nummer Z-513-07-LM-003-2-A17, status 0-4, d.d. 7-11-2016.....	30
Bijlage 8 Ontgravingstekening mod 11, nummer Z-513-07-CH-003-1-A17, status 0-0, d.d. 18-11-2016	31
Bijlage 9 Tekening 'Terreinindeling mod 11, 12, nummer 11607-9-002, revisie A, d.d. 22-8-2016, aangepast 10-2-2017.....	32
Bijlage 10 Tekening te verwijderen asfalt en klinkers mod 11 'Verkeersplan modificatie 11 – proefsleuven', nummer 601007-00249, 25-8-2016.....	33
Bijlage 11 Document 'Baarlo – Venlo Z-513-07-LM-003-1-A17 en Z-513-07-LM-004-A17 Sterkteberekening', nummer 11607, d.d. 22-12-2016	34
Bijlage 12 Ingediende aanvraag kappen mod 11, aanvraagnummer 2606101, d.d. 21-11-2016	35

Verzonden: 31 maart 2017

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 januari 2017 een aanvraag ontvangen van LievenseCSO Milieu B.V., Postbus 1323, 6201 BH te Maastricht namens MVOI B.V., voorheen Dura Vermeer Ondergrondse Infra B.V., Postbus 8535, 3503 RM te Utrecht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- Het verrichten van aanpassingen aan het leidingtracé Baarlo-Venlo in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hout-Blerick in de gemeente Venlo.
- Het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z3593, OLO aanvraagnummer 2754989

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor waterbeheerder c.q. bevoegd gezag Rijkswaterstaat ziet de aanvraag toe op handelingen in stroomvoerend rivierbed van het waterstaatswerk rivier de Maas.

Conform artikel 6.17 lid 2 Waterwet (Wtw) is de aanvraag in behandeling genomen door Waterschap Limburg, dit in overleg met het hoogst bevoegde gezag (Wtw artikel 6.17 lid 1), de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag. Op 13 maart 2017 is door Rijkswaterstaat een advies uitgebracht. Dit advies is overgenomen in deze beschikking. De voorschriften zijn hierop aangepast.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Beleidsregels grote rivieren, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan MVOI B.V., Postbus 8535, 3503 RM te Utrecht te verlenen conform aanvraag voor het verrichten van aanpassingen aan het leidingtracé Baarlo-Venlo in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hout-Blerick ter plaatse van de kruising Romeinenweg/D'ohenweg te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie P, nummers 76, 162, 953, 1138, 1184, 1186, 1265;
2. de gevraagde vergunning op grond van artikel 6.5 onder c van de Waterwet te verlenen aan MVOI B.V., Postbus 8535, 3503 RM te Utrecht voor het gebruik maken van het (rijks)waterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het uitvoeren van diverse werkzaamheden conform aanvraag in het kader van aanpassingen van het gasleidingtracé Baarlo-Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie A, nummer 1138, in de gemeente Baarlo.
3. De volgende tekeningen en documenten deel uit te laten maken van de vergunning:
 - Routekaart leiding, nummer Z-513-07-LS-000-3, laatst gewijzigd d.d. 1-10-2015;
 - Situatietekening, nummer Z-513-07-KS-003-1-A17, status 0-1, d.d. 16-11-2016;
 - Tekening 'Opstellingsplan', nummer Z-513-07-LM-003-1-A17, status 0-4, d.d. 16-11-2016;
 - Tekening 'Aanzichten', nummer Z-513-07-LM-003-2-A17, status 0-4, d.d. 7-11-2016;
 - Ontgravingstekening mod 11, nummer Z-513-07-CH-003-1-A17, status 0-0, d.d. 18-11-2016;
 - Tekening 'Terreinindeling mod 11, 12', nummer 11607-9-002, revisie A, d.d. 22-8-2016 aangepast 10-2-2017;
 - Tekening te verwijderen asfalt en klinkers mod 11 'Verkeersplan modificatie 11 – proefsleuven', nummer 601007-00249, 25-8-2016;
 - Document 'Baarlo – Venlo Z-513-07-LM-003-1-A17 en Z-513-07-LM-004-A17 Sterkteberekening', nummer 11607, d.d. 22-12-2016;
 - Ingediende aanvraag kappen mod 11, aanvraagnummer 2606101, d.d. 21-11-2016.
4. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,

Geert Vogels
Teammanager Vergunningen en Plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen drie dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen drie dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks

bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen drie dagen na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen drie dagen schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 6

Melding startdatum werkzaamheden

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 7

Schade

- 1 De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
- 2 De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 8

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

Voorschrift 9

Geldigheid vergunning

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.

Voorschrift 10

Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken mogen worden verwijderd, gemaakt en behouden en de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd op de locatie ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behoorde documenten:

- Routekaart leiding, nummer Z-513-07-LS-000-3, laatst gewijzigd d.d. 1-10-2015;
- Situatietekening, nummer Z-513-07-KS-003-1-A17, status 0-1, d.d. 16-11-2016;
- Tekening 'Opstellingsplan', nummer Z-513-07-LM-003-1-A17, status 0-4, d.d. 16-11-2016;
- Tekening 'Aanzichten', nummer Z-513-07-LM-003-2-A17, status 0-4, d.d. 7-11-2016;
- Ontgravingstekening mod 11, nummer Z-513-07-CH-003-1-A17, status 0-0, d.d. 18-11-2016;
- Tekening 'Terreinindeling mod 11, 12', nummer 11607-9-002, revisie A, d.d. 22-8-2016, aangepast 10-2-2017;
- Tekening te verwijderen asfalt en klinkers mod 11 'Verkeersplan modificatie 11 – proefsleuven', nummer 601007-00249, 25-8-2016;
- Document 'Baarlo – Venlo Z-513-07-LM-003-1-A17 en Z-513-07-LM-004-A17 Sterkteberekening', nummer 11607, d.d. 22-12-2016;
- Ingediende aanvraag kappen mod 11, aanvraagnummer 2606101, d.d. 21-11-2016.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 11

Algemeen waterkeringen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluiten op de bestaande bekleding/verharding.
3. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie-bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat op een of meerdere locaties zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op verzoek en aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
4. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.

6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten (op aanwijzing) worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
8. Het dagelijks bestuur van het waterschap kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
9. Door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt er voor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
10. Er mogen alleen werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode van 15 maart tot 15 oktober.

Voorschrift 12

Ten aanzien van het te verwijderen locatieschema en de te verwijderen afsluiters, leidingen en constructies

1. Het ter hoogte van dijkpaal 70.068 +70m tot en met dijkpaal 70.069 +70m aanwezige locatieschema inclusief afsluiters, leidingen en constructies dient volledig te worden verwijderd.
2. Vrijgekomen grond dient in dezelfde volgorde te worden teruggebracht en laagsgewijs (0,3 meter) mechanisch te worden verdicht.
3. Tekorten aan grond dienen te worden aangevuld met grond die tenminste gelijkwaardig is aan de vrijgekomen grond. Dit dient te worden aangetoond met een certificaat van geleverde grond en een op locatie uitgevoerde grondboring inclusief monsternamen. De gegevens dienen binnen 4 weken na uitvoering te worden aangeleverd. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 13

Ten aanzien van de te realiseren afsluiters, leidingen en constructies

1. De ter hoogte van dijkpaal 70.068 +70m tot en met dijkpaal 70.069 +70m te realiseren afsluiters, leidingen en constructies dienen te worden uitgevoerd volgens de Gasunie specs CSW-55-N/1(06), CSW-55-N/2(05), MSW-11-E(11) en OSW-01-N(11) voor een ontwerpdruk van 40 bar.
2. Vrijgekomen grond dient in dezelfde volgorde te worden teruggebracht en laagsgewijs (0,3 meter) mechanisch te worden verdicht.

3. Binnen 4 weken nadat het uitgevoerde akkoord is bevonden door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap, dient een revisiemeting te worden uitgevoerd en als shapefile aan het dagelijks bestuur van het waterschap beschikbaar te worden gesteld. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 5) en het meetbestek (bijlage 6) van het waterschap. De shapefile kan worden verstuurd naar waterkeringen@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 14

Ten aanzien van het werkterrein en opslagterrein

Het werkterrein en opslagterrein (voor het gedeelte dat binnen de keurzone van de waterkering valt) worden binnen 1 week na uitvoering van de laatste werkzaamheden aan modificatie 11 en 12 afgebroken en schoon opgeleverd.

5.3 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 15

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
6. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.

Voorschrift 16

Wijziging werken

Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

Voorschrift 17

Ongewone voorvallen

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder (Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 - 0341).
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;

- De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

MVOI B.V., Postbus 8535, 3503 RM te Utrecht vraagt een vergunning aan om ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 206.619, Y = 373.518 te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie P, nummers 76, 162, 953, 1138, 1184, 1186, 1265 werkzaamheden te verrichten zoals beschreven in de aanvraag.

Omdat de werkzaamheden worden verricht binnen de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hout-Blerick in de gemeente Venlo, wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

- voor het verrichten van aanpassingen aan het leidingtracé Baarlo-Venlo in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hout-Blerick ter plaatse van de kruising Romeinenweg/D'ohenweg te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie P, nummers 76, 162, 953, 1138, 1184, 1186, 1265;
- Het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te

behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van aanpassingen van het gasleidingtracé Baarlo-Venlo, een en ander conform aanvraag van 20 januari 2017, kenmerk OLO2754989, inclusief bijbehorende tekeningen en rapporten, tussen km 104,00 en 105,00 aan de linkerzijde van de rivier de Maas.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.

Beschrijving van de waterkering

De waterkering is als dijkvak Hout-Blerick opgenomen op de legger van waterkeringen van Waterschap Peel en Maasvallei. Het betreft een dijklichaam in de gemeente Venlo. De functie van de waterkering is het beschermen van de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen van hoogwater van rivieren, kanalen en andere hoofdwatgangen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021, alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn

richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in de beschermingszone van de waterkering getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkeringen: “kabels en leidingen in en nabij waterkeringen”
- de Beleidsregel waterkeringen: “ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen”
- de Beleidsregel waterkeringen: “profiel van vrije ruimte”
- de Beleidsregel waterkeringen: “beheer en onderhoud”
- de Beleidsregel waterkeringen: “dijksluitingsperiode”

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

In het bijzonder is getoetst aan:

- **Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen**
Het huidige locatieschema is gelegen in de buitenbeschermingszone van de waterkering. Door het schema te verplaatsen komt dit buiten de keurzones van het waterschap te liggen. Hiermee wordt de huidige situatie verbeterd. De locatie waar de nieuwe HD-gasleidingen afbuigen van het huidige tracé om te kunnen aansluiten op het verplaatste schema zijn zorgvuldig gekozen. De locatie is zo gekozen dat de afstand ten opzichte van de waterkering het grootste is. Het is te prefereren om het volledige locatieschema inclusief HD-gasleidingen buiten de keurzones van het waterschap te leggen. Het is echter onmogelijk om de nieuwe leidingen, die verbonden zijn met het nieuw aan te leggen locatieschema volledig buiten de keurzones van de kering te leggen omdat het bestaande leidingtracé dat parallel loopt aan de Romeinenweg onder de bestaande waterkering gelegen is. Vanuit technische en bedrijfseconomische redenen is het onmogelijk om een aansluiting te maken zonder gebruik te maken van het bestaande leidingtraject. Zodoende blijft een deel van de leidingen binnen de keurzones van het waterschap liggen.
- **Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen**
De stabiliteit en de waterkerende functie van de waterkering moet tijdens de werkzaamheden behouden blijven. Omdat er door de tijdelijke ontgravingen een talud zal ontstaan van maximaal 2 m hoog en er geen rekenkundige onderbouwing voor deze ontgraving is aangeleverd, wordt in het voorschrift opgenomen dat het talud niet steiler mag zijn dan 1:1. Met de toepassing van een talud van 1:1 is de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd.
- **profiel van vrije ruimte**
Het verwijderen van het locatieschema uit het profiel van vrije ruimte heeft een positief effect op eventuele toekomstige dijkverbeteringen.

- beheer en onderhoud
De werkzaamheden aan het leidingtracé zullen tijdelijk het beheer van de kering belemmeren doordat er een werkterrein en opslagterrein wordt ingericht. Deze terreinen zullen door bouwhekken en afrastering worden afgeschermd. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zullen de terreinen weer in oorspronkelijke staat worden hersteld. Omdat het gaat om een tijdelijke situatie van beperkte bereikbaarheid, die na uitvoering de waterveiligheid ten goede komt, kan hier mee worden ingestemd.
- Dijksluitingsperiode
De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het hoogwaterseizoen (15 oktober tot 15 maart).

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregels waterkering: “kabels en leidingen in en nabij waterkeringen”, “ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen” en “dijksluitingsperiode” worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

De aanvraag bevat gegevens die betrekking hebben op het verwijderen van beplanting en verwijderen van verharding. Hiervoor is geen vergunning op grond van de keur vereist maar kan een melding gedaan worden op grond van de algemene regels waterkeringen “verwijderen van beplanting” en “aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding”. De ingediende gegevens worden beschouwd als zijnde een melding.

7.3 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

Toetsing Beleidsregels grote rivieren artikel 3, activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten

behoefte van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten van, vanuit rivierkundig opzicht, ondergeschikt belang.

De aangevraagde werkzaamheden in het kader van aanpassingen van het gasleidingtracé Baarlo-Venlo zijn van tijdelijke aard en vanuit rivierkundig opzicht van ondergeschikt belang en kunnen daarmee geschaard worden onder artikel 3 van de BGR.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moeten ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten;
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Ad a: De onderhavige vergunningaanvraag betreft het verrichten van diverse aanpassingen aan het gasleidingtracé Baarlo-Venlo. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad b: Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ad c: Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is, gezien de aard en omvang, geen compensatie noodzakelijk.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het de Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

7.4 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei is op 1 januari 2017 met Waterschap Roer en Overmaas gefuseerd tot Waterschap Limburg.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

8. Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 20 januari 2017 ingediend door LieveenseCSO Milieu B.V., Postbus 1323, 6201 BH te Maastricht namens MVOI B.V., voorheen Dura Vermeer Ondergrondse Infra B.V., Postbus 8535, 3503 RM te Utrecht via het omgevingsloket online met aanvraagnummer 2569527, is geregistreerd onder zaaknummer 2017-3593 en omvat de volgende stukken:

- Routekaart leiding, nummer Z-513-07-LS-000-3, laatst gewijzigd d.d. 1-10-2015;
- Situatietekening, nummer Z-513-07-KS-003-1-A17, status 0-1, d.d. 16-11-2016;
- Tekening 'Opstellingsplan', nummer Z-513-07-LM-003-1-A17, status 0-4, d.d. 16-11-2016;
- Tekening 'Aanzichten', nummer Z-513-07-LM-003-2-A17, status 0-4, d.d. 7-11-2016;
- Ontgravingstekening mod 11, nummer Z-513-07-CH-003-1-A17, status 0-0, d.d. 18-11-2016;
- Tekening 'Terreinindeling mod 11, 12 en 13', nummer 11607-9-002, revisie A, d.d. 22-8-2016;
- Tekening te verwijderen asfalt en klinkers mod 11 'Verkeersplan modificatie 11 – proefsleuven', nummer 601007-00249, 25-8-2016;
- Document 'Baarlo – Venlo Z-513-07-LM-003-1-A17 en Z-513-07-LM-004-A17 Sterkteberekening', nummer 11607, d.d. 22-12-2016;
- Ingediende aanvraag kappen mod 11, aanvraagnummer 2606101, d.d. 21-11-2016.

Op 14 februari 2017 is een aanvulling op de aanvraag 2017-3593 ontvangen. De aanvulling omvat de volgende stukken:

- Tekening 'Terreinindeling mod 11, 12, nummer 11607-9-002, revisie A, d.d. 22-8-2016

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Mededelingen

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. dagtekening;
- c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- d. de gronden van bezwaar.
-
2. De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.
 3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z3593.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 20 januari 2017;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;

- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Objectenboek

Het objectenboek is digitaal aan u ter beschikking gesteld

Bijlage 3 Meetbestek

Het meetbestek is digitaal aan u ter beschikking gesteld

Bijlage 4 Routekaart leiding, nummer Z-513-07-LS-000-3, laatst gewijzigd d.d. 1-10-015

Bijlage 5 Situatietekening, nummer Z-513-07-KS-003-1-A17, status 0-1, d.d. 16-11-2016

Bijlage 6 Tekening 'Opstellingsplan', nummer Z-513-07-LM-003-1-A17, status 0-4, d.d. 16-11-2016

Bijlage 7 Tekening 'Aanzichten', nummer Z-513-07-LM-003-2-A17, status 0-4, d.d. 7-11-2016

Bijlage 8 Ontgravingstekening mod 11, nummer Z-513-07-CH-003-1-A17, status 0-0, d.d. 18-11-2016

Bijlage 9 Tekening 'Terreinindeling mod 11, 12, nummer 11607-9-002, revisie A, d.d. 22-8-2016, aangepast 10-2-2017

Bijlage 10 Tekening te verwijderen asfalt en klinkers mod 11 'Verkeersplan modificatie 11 – proefsleuven', nummer 601007-00249, 25-8-2016

Bijlage 11 Document 'Baarlo – Venlo Z-513-07-LM-003-1-A17 en Z-513-07-LM-004-A17 Sterkteberekening', nummer 11607, d.d. 22-12-2016

Bijlage 12 Ingediende aanvraag kappen mod 11, aanvraagnummer 2606101, d.d. 21-11-2016