



Constructie-Advies Hegeman

Bureau voor Bouw-Techniek

E-mail : athhegeman@planet.nl
Internet : www.athhegeman.nl

Jupiter 29
7071 TN Ulfst

KvK-Arnhem nr : 09 140 722

Tel : 0315 - 630 875

BTW-nr : NL 116 756 962 B01

Mob : 06 - 228 809 01

IBAN : NL91 INGB 0004 3822 97

BIC : INGBNL2A

Onderdeel : Fundatie

Werknummer : 1584.42.17

Blad : B

Datum : 09-02-2017

Rev : 0

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer.

Zie pagina - 2 en - 3 van rapport - A tbv. informatie tbv. de constructie.

Zie pagina - 7 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 4 en - 5 tbv. informatie tbv. de fundaties en het grondwerk.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Alle fundaties zijn 200 mm dik.

In alle fundaties :

ϕ 6-150 onderkruisnet met 40 mm dekking.

Beton fundaties : C20/25-XC2.

Betonstaal : B500.

Aanlegniveau van de fundaties op de vaste grond, doch minimaal op 800 - Peil.

De ontgraven put afrillen.

Minimaal vereiste conusweerstand = 4 N/mm²; dit te controleren dmv. handsonderingen.

De beton te storten op folie volgens nader overleg tussen de aannemer en de gemeentelijk opzichter.

De spouwen om de meter dichtzetten met een steen tot aan het maaiveld om indrukken van de spouwen te voorkomen.

Het op de stroken op te trekken metselwerk uitvoeren in grindbeton-metselwerk.

■ Stiep 300 x 300.

4 ϕ 12 . . : Langswaapening.

ϕ 8-100 : Beugels met 40 mm dekking rondom.

