



Installatiebedrijf Rijsbergen BV

St. Bavostraat 88 - info@rijsbergenbv.nl

4891 CK Rijsbergen - www.rijsbergenbv.nl

project : P 4899 | BAL | Hoeve Nuwenhuys, Reeptiend 50 Breda
datum : donderdag 24 november 2016
onderdeel : ventilatieberekening

benaming	M2 vloeropp.	norm	ventileren	afvoer	toevoer	opmerking
<u>Woning begane grond</u>						
hal/entree	17,27	nvt	nvt			
toilet	1,43	7 l/s	7,00	7,00		1x afzuigventiel aan plafond
woonkamer	92,90	0,9 l/s m2	83,61		83,61	3x toevoer via Jaga Mini Canal
keuken	44,80	21 l/s	21,00	78,02		3x afzuigventiel in nis
bijkeuken	22,30	nvt		21,00		1x afzuigventiel aan plafond
kantoor	24,90	0,9 l/s m2	22,41		22,41	1x toevoer via Jaga Mini Canal
a) subtotalen Woning begane grond	203,60		134,02	106,02	106,02 l/s --->>	boxventilator a
<u>Woning verdieping</u>						
overloop (wasmachine)	20,70	7 l/s	7,00	7,00		1x toevoerventiel aan plafond of wand
badkamer Jean-Marie en Annina	13,10	14 l/s	14,00	14,00		1x afzuigventiel aan plafond
slaapkamer Jean-Marie en Annina	16,20	0,9 l/s m2	14,58		17,00	1x toevoerventiel aan plafond of wand
badkamer kids	4,90	14 l/s	14,00	14,00		1x afzuigventiel aan plafond
slaapkamer Philip	8,70	0,9 l/s m2	7,83		9,00	1x toevoerventiel aan plafond of wand
slaapkamer Julie	9,36	0,9 l/s m2	8,42		9,00	1x toevoerventiel aan plafond of wand
b) subtotalen Woning verdieping	72,96		65,83	35,00	35,00 l/s -->>	boxventilator b
<u>Bed & Breakfast</u>						
entree	7,10	nvt	nvt			
toilet	1,30	7 l/s	7,00	8,44		1x afzuigventiel aan plafond
B&B	28,00	0,9 l/s m2	25,20		25,20	1x toevoer via Jaga Mini Canal
bovenhal	6,50	nvt	nvt			
B&B 1	10,93	0,9 l/s m2	9,84		9,84	1x toevoerventiel aan plafond of wand
sanitair 1	4,00	14 l/s	14,00	18,00		1x afzuigventiel aan plafond
B&B 2	10,44	0,9 l/s m2	9,40		9,40	1x toevoerventiel aan plafond of wand
sanitair 2	4,40	14 l/s	14,00	18,00		1x afzuigventiel aan plafond
c) subtotalen Bed & Breakfast	72,67		79,43	44,44	44,44 l/s -->>	boxventilator c
Totaal Hoeve Nuwenhuys (a+b+c)	349,23		279,29	185,46	185,46 l/s	

* opmerking: op verdieping m2 verblijfsruimte met 210cm plafondhoogte aangehouden



Gemeente Breda

Bijlage 8 bij besluit
2016/2984-V1

r&r