

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z43781

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 21 februari 2017 een aanvraag ontvangen van Brabant Water N.V., Blankenburg 4, 5463PH te Veghel. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z43781/O82222. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het leggen van kabels en leidingen; Dit is op en nabij het perceel, kadastraal bekend als gemeente Biezenmortel, sectie F, nummer 654. Dit is in een beschermd gebied waterhuishouding. De activiteit vindt plaats in/nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder ZL1, en wordt beschouwd als een A-water. Deze is gelegen in de buurt van de Gommelsestraat.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Op genoemde lokatie wordt een bestaande waterleiding vervangen voor een nieuwe leiding in verband met slijtage. De te vervangen leiding is gelegen onder de Zandley, waarop profiel van vrije ruimte van toepassing is. Op grond van artikel 3.1, eerste lid van de Keur Waterschap de Dommel 2015 is het verboden om zonder vergunning een leiding onder een watergang aan te leggen.

Voor het uitvoeren van deze activiteit is getoetst aan beleidsregel 7 “Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen”. De leiding wordt door middel van een gestuurde boring aangelegd. Het in- en uitrede punt zijn op zo’n afstand van de watergang dat deze zich buiten de profiel van vrije ruimte van de watergang bevinden. In het profiel van vrije ruimte geldt dat ter bescherming van de leiding de oever of de bodem niet mag worden vastgelegd. Zodra als gevolg van meanderen niet meer aan de gestelde normen wordt voldaan, dient de bestaande leiding door en op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.

In dit besluit zijn voorschriften opgenomen voor het aanleggen van de leiding.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Brabant Water N.V., Blankenburg 4, 5463PH te Veghel. De vergunning heeft betrekking op het gebruik maken van een oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone in en nabij een watergang ZL1 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Biezenmortel, sectie F, nummer 654, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening:

- Horizontaal gestuurde boring, Gommelstraat te Biezenmortel, tekeningnummer 21701833BT, d.d. 9-2-2017;
- Uitvoeringstekening, d.d. 9-2-2017;

onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Kabels en leidingen

1. De leiding dient conform tekening, Horizontaal gestuurde boring, worden aangelegd. Doch dient te leiding minimaal 1 meter beneden de bodem en 1 meter onder het taludvlak en de onderhoudsstroken van de watergang worden gelegd.
2. De leiding wordt door middel van een gestuurde boring onder de watergang, beschermingszone en profiel van vrije ruimte aangelegd.
3. Indien de onderhoudsstroken langs de watergang en het profiel daarvan mochten zijn beschadigd door de werkzaamheden, dienen deze na het leggen van de leiding te worden hersteld in oude staat, zodanig dat het aan de watergang uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Boxtel, 18 april 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen