



Behoort bij beschikking
 d.d. 11-01-2017
 nr.(s) ZK16005257
 Medewerker
 Publiekszaken/vergunningen

BEM1606119
 gemeente Steenbergen

STAALCONSTRUCTIE						
Staal:	Basisreken & rekenregels NEN-EN1993			Lassen: a > 2/3 tmin en a > 3		
Staalwaaier:	S235 S275 S355	JR JR JR	JRG1 JRG2	J0 J0 J0	J2G3 J2G4 J2G3 J2G4	K2G3 K2G4
Brandveiligheid:	liggers 30 minuten verven kolommen overgedimensioneerd			Conservering: ntb		
Algemeen:	<ul style="list-style-type: none"> Oplegging stalen ligger xx mm, tenzij anders vermeld. Stelruimte volgens verbindingberekening. Zegg tgv permanente belasting conform berekening. Kopschot ter plaatse van bevestiging ligger. Schothjes ter plaatse van aansluitingen kolom/ligger. Eindopleggingen systeemvloer op stalen liggers minimaal 3/4 van de profielbreedte stalen ligger opleggen. Stalen dakplaten in elk dal bevestigen, langsrijden hoh max 300 mm. Stalen dakplaten in verband leggen. 					
Vervaardiging conform EN 1090-2						
Gevolgklasse:	CC1		CC2		CC3	
Gebruikscategorie:	SC1	SC2	SC1	SC2	SC1	SC2
Productiecategorie:	PC1 ≤S355	EXC1	EXC2	EXC2	EXC3	EXC3 ^a
	PC2 >S355	EXC2	EXC2	EXC2	EXC3	EXC4
^a EXC4 behoort van toepassing te zijn bij speciale constructies of constructies met extreme gevolgen van een constructief bezwijken zoals vereist in nationale regelgeving						
Corrosie categorie	C1	C2	C3	C4	C5I	C5M
Verwachte levensduur						
Kort (2 tot 5 jaar)	1 laag 1x60 µm P1	1 laag 1x80 µm P1	1 laag 1x70 µm P1	1 laag 1x80 µm P1	2 laag 2x60 µm P2	2 laag 2x60 µm P2
Totale droge laagdikte						
Voorbeweringsgraad						
Medium (5 tot 15 jaar)	1 laag 1x70 µm P1	1 laag 1x70 µm P1	1 laag 1x80 µm P1	2 laag 2x70 µm P2	2 laag 2x80 µm P2	2 laag 2x80 µm P2
Totale droge laagdikte						
Voorbeweringsgraad						
Lang (meer dan 15 jaar)	1 laag 1x60 µm P1	2 laag 2x70 µm P2	2 laag 2x80 µm P2	3 laag 3x70 µm P2	3 laag 3x80 µm P2	3 laag 3x80 µm P2
Totale droge laagdikte						
Voorbeweringsgraad						
Tolerantieklasse	A	B				

project: **BEDRIJFSPAND**
BRONKHORSTSTRAAT STEENBERGEN
 opdrachtgever: Adriaansen Vastgoed
 aannemer: Wegavo
KRAANBAANNIVO

R. WILLEMS
 advies- en tekenburo bouwkunde
 Hermesweg 17 4382 ND Vlissingen
 tel: 0118-416763
 e-mail: www.atbwillems.nl

formaat	get.	gecontr.	rev.	datum	omschrijving	stat.	blad
A1				04-11-2016			16148
schaal				17-11-2016			K02
1:100							

Het ontwerp is een voorstudie en kan wijzigingen ondergaan. Het ontwerp is een voorstudie en kan wijzigingen ondergaan. Het ontwerp is een voorstudie en kan wijzigingen ondergaan.