



Behoort bij beschikking
d.d. 11-01-2017
nr.(s) ZK16005257
Medewerker
Publiekszaken/vergunningen



BEM1606121
gemeente Steenbergen

| STAALCONSTRUCTIE | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Staal: | Basiseisen & rekenregels NEN-EN1993 | | | Lassen: a > 2/3 tmin en a > 3 | | |
| Staalwaaier: | S235 S275 S355 | JR JR | JRG1 JR | JRG2 JR | J0 J0 J0 | J2G3 J2G4 J2G4 K2G3 K2G4 |
| Brandveiligheid: | liggers 30 minuten verven kolommen overgedimensioneerd | | | Conservering: ntb | | |
| Algemeen: | <ul style="list-style-type: none"> - Oplegging stalen ligger xx mm, tenzij anders vermeld. - Stuurruimte volgens verbindingberekening. - Zieg tgv permanente belasting conform berekening - Kopschot ter plaatse van beëindiging ligger. - Schotjes ter plaatse van aansluitingen kolom/ligger - Eindopleggingen systeemvloer op stalen liggers minimaal 3/4 van de profielbreedte stalen ligger opleggen - Stalen dakplaten in eik dal bevestigen, langsijden hoh max 300 mm - Stalen dakplaten in verband leggen | | | | | |
| Vervaardiging conform EN 1090-2 | | | | | | |
| Gevolgklasse: | CC1 | CC2 | CC3 | | | |
| Gebruikscategorie: | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 |
| Productiecategorie: | PC1 <S355 | EXC1 | EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3a |
| | PC2 >S355 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3a |
| = EXC4 behoort van toepassing te zijn bij speciale constructies of constructies met extreme gevolgen van een constructief bezijken zoals vereist in nationale regelgeving | | | | | | |
| Corrosie categorie | C1 | C2 | C3 | C4 | C5I | C5M |
| Verwachte levensduur | | | | | | |
| Kort (2 tot 5 jaar) | 1 laag Totale droge laagdikte Voorbeweringsgraad | 1 laag 1x60 µm P1 | 1 laag 1x70 µm P1 | 1 laag 1x80 µm P1 | 2 laag 2x60 µm P2 | 2 laag 2x60 µm P2 |
| Medium (5 tot 15 jaar) | 1 laag Totale droge laagdikte Voorbeweringsgraad | 1 laag 1x70 µm P1 | 1 laag 1x80 µm P1 | 2 laag 2x70 µm P2 | 2 laag 2x80 µm P2 | 2 laag 2x80 µm P2 |
| Lang (meer dan 15 jaar) | 1 laag Totale droge laagdikte Voorbeweringsgraad | 2 laag 2x70 µm P1 | 2 laag 2x80 µm P2 | 3 laag 3x70 µm P2 | 3 laag 3x80 µm P2 | 3 laag 3x80 µm P2 |
| Tolerantieklasse | A | B | | | | |

project: **BEDRIJFSPAND**
BRONKHORSTSTRAAT STEENBERGEN
opdrachtgever: **Adriaansen Vastgoed**
aannemer: **Wegavo**
GEVELS

R. WILLEMS
advies- en tekenburo bouwkunde
Hermesweg 17 4382 ND Vissingen
tel: 0118-416783
e-mail: www.atbwillems.nl

| formaat | get. | gecontr. | rev. | datum | omschrijving | stat. | blad |
|---------|------|----------|------|------------|--------------|-------|-------|
| A1 | | | | 04-11-2016 | | | 16148 |
| | | | | 17-11-2016 | | | |
| | | | | 23-11-2016 | | | K04 |
| 1:100 | | | | | | | |

Het auteursrecht wordt voortvolden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen toegestaan.
Nieuw of deze tekening mag gereproduceerd worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of anderszins.