

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie **conform NEN 2535-2009+C1-2010**

Risico Object

Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult
 Adres : Beekstraat 13
 Postcode : 7227 NC
 Plaats : TOLDIJK

Opdrachtgever PvE

Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult
 Adres : Beekstraat 13
 Postcode : 7227 NC
 Plaats : TOLDIJK

Document opgesteld door

: D. Gotjé

Datum document

: 21-12-2016

Documentnummer

: BMI-7535-119-15-101363/V2

Status document

: Definitief

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller:
			

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

1. Gegevens		Invullen door PvE-opsteller	
Documentnummer:	BMI-7535-119-15-101363/V2		
Datum opmaak:	21-12-2016		
PvE-opsteller:	Naam : D. Gotjé Adres : Postbus 58, 6970 AB, Brummen Telefoon : 0575-588391 Erkenningsnummer : 7535-119		
Certificaat vereist:	☐ JA ☒ Nee	Indien JA Soort:	
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie : Andere woonfunctie voor zorg Adres : Beekstraat 13 Plaats : TOLDIJK		
Doel installatie:	☒ Persoonlijke bescherming ☐ Schadebeperking ☐ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Bescherming milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Anders,		
Bouwvergunning:			
Omgevingsvergunning brandveilig gebruik:	☐ Gebruiksmelding plicht ☐ Algemeen gebruik		
Eigenaar / Beheerder:	Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Contactpersoon : mevrouw H. Hiddink Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats: TOLDIJK Telefoon : 0575-451305 Naam Opgeleid Persoon : Dient bij ingebruikname aangesteld te zijn. De beheerder is gecertificeerd "Opgeleid Persoon" conform NEN 2654-1 en bevoegd om handelingen en werkzaamheden te mogen uitvoeren aan de brandmeldinstallatie.		
Eisende partij(en):	☐ Bevoegde gezag ☐ Verzekeraar ☒ Eigenaar / Gebruiker		

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller				
Branddetectiebedrijf: ☐ Niet bekend	Naam	:	NED Fire & Security	
	Adres	:	Postbus 58, 6970 AB, Brummen	
	Telefoon	:	0575-588391	
	Erkenningsnummer	:	7535-119	
Installatiebedrijf: ☐ Niet bekend	Naam	:	NED Fire & Security	
	Adres	:	Postbus 58, 6970 AB, Brummen	
	Telefoon	:	0575-588391	
	Erkenningsnummer	:	7535-119	
Onderhoudsbedrijf: ☐ Niet bekend	Naam	:	NED Fire & Security	
	Adres	:	Postbus 58, 6970 AB, Brummen	
	Telefoon	:	0575-588391	
	Erkenningsnummer	:	7535-119	
Bijlagen: (documentnaam, -nummer en - datum vermelden)				
Nummer:	Naam:	Datum:	Laatste wijziging:	Versie:
02391	Projectie	6-7-2016		V1

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller																																							
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis																																							
2009: 10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie B = Bevoegde autoriteit (Gemeente) V = Verzekeraar E = Eigenaar G = Gebruiker	Geëist door: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>V</td> <td>E</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>☒ Volledige bewaking</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Gedeeltelijke bewaking</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchting)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Niet-automatische bewaking</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Ruimte bewaking (het bewaken van een ruimte)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Object bewaking (toelichten)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		B	V	E	G	☒ Volledige bewaking	☐	☐	☒	☐	☐ Gedeeltelijke bewaking	☐	☐	☐	☐	☐ Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchting)	☐	☐	☐	☐	☐ Niet-automatische bewaking	☐	☐	☐	☐	☐ Ruimte bewaking (het bewaken van een ruimte)	☐	☐	☐	☐	☐ Object bewaking (toelichten)	☐	☐	☐	☐				
	B	V	E	G																																					
☒ Volledige bewaking	☐	☐	☒	☐																																					
☐ Gedeeltelijke bewaking	☐	☐	☐	☐																																					
☐ Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchting)	☐	☐	☐	☐																																					
☐ Niet-automatische bewaking	☐	☐	☐	☐																																					
☐ Ruimte bewaking (het bewaken van een ruimte)	☐	☐	☐	☐																																					
☐ Object bewaking (toelichten)	☐	☐	☐	☐																																					
		Toelichting: Volledige bewaking conform de NEN2535 met uitzondering van het plaatsen van nevenindicatoren, er dienen geen nevenindicatoren geplaatst te worden. Elke ruimte dient afzonderlijk op de brandmeldcentrale gesignaleerd te worden.																																							
2009 4.2	Brandgrootte 1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 5. PVC draad BS 6266 7. Brandspiritus 8. Andere overeengekomen brandgrootte (omschrijven / vastleggen bij toelichting)	Ruimte(n): <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Nummer brandgrootte:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overige ruimten</td> <td>1 of 2</td> </tr> </table>		Nummer brandgrootte:					Overige ruimten	1 of 2																															
	Nummer brandgrootte:																																								
Overige ruimten	1 of 2																																								
		Toelichting: Alle ruimten zijn standaard ruimten, er hoeft geen proefbrand gehouden te worden.																																							

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller:
--------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
2009: 4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen Gebruiksfunctie: -----	Intern ☐ B ☒ D ☐ E	Extern ☐ A ☐ B ☐ C
		Toelichting: Het maximaal aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd.	
2009: 10.11.3	Bijzondere omgevingsinvloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen	Ruimte:	Omstandigheden:
		Toelichting:	
2009: 4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid De prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid is 99,7%		
	Toelichting bijzondere situaties: Uitschakelingen korter dan een uur behoeft niet te voldoen aan hetgeen gesteld in de NEN 2654 par. 5.3.2 en 5.3.3		

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
2009: 10.3	Indeling detectiezones	Zone nr:	Zone omschrijving
		1	Begane grond
		2	Verdieping
		Toelichting:	

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller				
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis				
2009: 8.6	Sturingen automatische brandbeveiligingsinstallaties (C en/of G in Figuur 1)	Installatie:	Algemeen	Detectie zone	AM	HM
		☐ Ontruimingsalarminstallatie	☐		☐	☐
		☐ Brandpomp	☐		☐	☐
		☐ Kleefmagneten	☐		☐	☐
		☐ Ontgrendeling vluchtdeuren	☐		☐	☐
		☐ Luchtbehandelingsinstallatie	☐		☐	☐
		☐ Rook- en warmteafvoerinst.	☐		☐	☐
		☐ Liften	☐		☐	☐
		☐ Overdrukinstallatie	☐		☐	☐
		☐ Brandweeringang	☐		☐	☐
		☐ Brandweerkhuis	☐		☐	☐
		☐ Flitser brandweeringang	☐		☐	☐
		☒ Attentiesignaal *	☒	per melder	☒	☒
		Toelichting: * Er dient een akoestisch signaal geactiveerd te worden in de ruimte waar de brandmelder in alarm komt.				

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller:
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
2009: 10.7	Plaats brandweeringang	☒ N.v.t. ☐ Hoofdingang ☐ Anders namelijk:
	Flitslicht brandweeringang	☐ Ja, kleur: ROOD ☐ Nee
	Toelichting:	
	Brandweerpaneel vereist	☐ Ja ☒ Nee (alleen als is geen doormelding vereist is)
	Toelichting:	
	Locatie brandweerpaneel	☒ N.v.t. ☐
	Toelichting:	

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
2009: 6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☒ N.v.t. ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek) ☐ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening ☐ Geografisch paneel
	Toelichting:	
	Herstel mogelijkheid voor de brandweer op brandweerpaneel	☒ N.v.t. ☐ Niet noodzakelijk ☐ Noodzakelijk
	Toelichting:	
	Brandweerpaneel ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit (Brandweer)	☒ N.v.t. ☐ Ja ☐ Nee
Toelichting:		
2009: 6.2.2	Opties brandmeldcentrale	☒ Verificatie van meldingen ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G ☐ vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte toestemming van de brandweer vereist)
	Toelichting:	
2009: 8.2	Doormelding van storing naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen	☐ Intern locatie: ☒ Extern: ☒ PAC ☐ Anders locatie:
	Toelichting:	

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
2009: 8.4	Doormelding van het brandalarm	☐ Geen doormelding vereist ☐ Type 1 ☒ Type 2
	Toelichting: Er dient doormelding plaats te vinden naar een PAC.	
2009: 10.6.2	Signalering interne organisatie	☒ Brandmeldcentrale locatie: Entree ☐ Bedienings- en signaleringspaneel locatie: ☐ Akoestische signaalgevers ☐ Stil ontruimingsalarminstallatie (NEN2575) ☐ Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN2575)
	Toelichting:	

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

2. Eisen	Invullen door PvE-opsteller
Opmerkingen: - Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud is voorgeschreven dienen te zijn uitgevoerd conform de voorschriften van de NPR2576:2005 - Voor afgifte van het certificaat dient ten minste 1 persoon van de beheerder de cursus "Beheerder Brandmeldinstallatie" te hebben gevolgd. Een kopie van het diploma Beheerder Brandmeldinstallatie dient aanwezig te zijn in het logboek. - De elektrische installatie m.b.t. de brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de geldende versie van de NEN 1010 incl. aanvullingen.	

Paraaf Bevoegde autoriteit:	Paraaf Verzekeraar:	Paraaf Eigenaar/ beheer:	Paraaf PVE opsteller: 
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

3. Goedkeuring Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller		
Partij	Gegevens	Handtekening
☒ Bevoegde gezag	Naam : Gemeente Bronckhorst Adres : Elderinkweg 2 Postcode : 7255 KA Plaats: Hengelo (Gld) Telefoon : (0575) 75 02 50 Contactpersoon : Dhr. M. Withagen	
☐ Verzekeraar ☐ Belanghebbende	Naam : Adres : Postcode : Plaats: Telefoon : Contactpersoon :	
Eigenaar/Beheerder ☐ Eisende partij ☐ Belanghebbende	Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats: TOLDIJK Telefoon : 0575-451305 Contactpersoon : mevrouw H. Hiddink	
PvE – opsteller	Naam : NED Fire & Security Adres : Postbus 58 Postcode : 6970 AB Plaats: Brummen Telefoon : 0575-588391 Contactpersoon : D. Gotjé	