



Stedin Netten B.V.
De heer J. van Hal
Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM

Datum 3 mei 2017	Contactpersoon Procesbeheer / de heer E.J. Booij	Doorkiesnummer (030) 209 73 58 / (030) 634 57 84
Uw brief d.d. 2 maart 2017	Uw kenmerk	Zaaknummer 10045
Onderwerp Wijziging watervergunning met kenmerk, zaaknummer 5997		Bijlage – Plantekening 50100171 d.d. 03-04-2017

Geachte heer Van hal,

Op 2 maart 2017 hebben wij van u een verzoek ontvangen voor het aanpassen van een watervergunning. Het verzoek is bij ons geregistreerd onder nummer HDSR10045.

Het betreft de watervergunning d.d. 28 november 2016, zaaknummer HDSR5997 voor het leggen van vier laagspanningskabels en vijf lagedrukgasleidingen in open ontgraving, op de locatie Barwoutswaarder 13 in Woerden.

We hebben u d.d. 22 maart 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en bent u in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 april 2017 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 3 april 2017 ontvangen en geregistreerd onder het zaaknummer. Daarmee is de procedure opgeschort met 8 dagen.

Besluit

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de aan u verleende watervergunning d.d. 28 november 2016 met kenmerk 5997 als volgt te wijzigen:

1. *Besluit 1a en 1b te wijzigen en besluit 1c toe te voegen:*
 - 1a het leggen van vijf lagedrukgasleidingen in open ontgraving in de waterstaatswerkzone van een regionale waterkering op de locatie Barwoutswaarder 13 in Woerden;



- 1b het leggen van vier laagspanningskabels in open ontgraving en met een boogboring met de bentonietmethode in de waterstaatswerkzone van een regionale waterkering op de locatie Barwoutswaarder 13 in Woerden;
- 1c het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.

2. *Bijzonder voorschrift 21 tot en met 26 toe te voegen:*

Boring waterkering d.m.v. een boogboring met de bentoniet-methode

- 21. Deze ontheffing geldt voor één boogboring. Als deze boring, om welke reden dan ook, niet het gewenste resultaat oplevert is uitsluitend met instemming van het waterschap een tweede poging toegestaan. Het in onbruik geraakte boorgat wordt in dit geval geheel gevuld met "dämmer".
- 22. De gehele constructie wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat er geen holle ruimtes langs ontstaan en er geen water langs de leiding kan stromen. De boring wordt uiteindelijk afgevuld met grout.
- 23. Het spoelwater van de boring wordt beheerst afgevoerd, op zo'n manier dat de ondergrond ter plaatse van de bermen van de waterkering niet met vocht wordt verzadigd.
- 24. Er wordt geen mantelbuis toegepast.
- 25. Alle schade aan de waterkering, inclusief optredende nazakkingen, welke een gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden, worden op eerste aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
- 26. Wanneer een kabel niet langer meer voor het beoogde doel wordt gebruikt, wordt zij geheel verwijderd. Alle als gevolg van de opruimingswerkzaamheden ontstane beschadigingen worden hersteld.

Locatietekening 50100171 LS d.d. 05-10-2016 komt te vervallen.

Locatietekening 50100171 LS d.d. 03-04-2017 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Om verwarring te voorkomen, verzoeken wij u de oude tekening te vernietigen, dan wel los te halen van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen, binnen zes weken na verzending van deze brief, bij ons bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek moet worden gericht aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Het griffierecht bedraagt voor natuurlijke personen € 168,- en voor rechtspersonen € 333,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de procedure bij watervergunningaanvragen? U kunt dan contact opnemen met team Procesbeheer, op telefoonnummer (030) 209 73 58.

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over de watervergunning, dan kunt u bellen met de heer E.J. Booij, op telefoonnummer (030) 634 57 84. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijnlanden.nl. Op de website staat ook de bekendmaking van deze watervergunning.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Woerden, de heer J. Voorend, Postbus 45, 3440 AA Woerden;