



VERZONDEN 20 APR. 2017

**Beschikking van
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Breda**

zaaknummer

17020119

Beschikkingsdatum

19 april 2017

op de op 31 januari 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Boerenbond Princenhage, om een gelijkwaardige voorziening krachtens de
Wet milieubeheer, voor de inrichting gelegen aan de Doelen 37 te Breda.

Burgemeester en wethouders van Breda,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Stedelijk
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Gelijkwaardigheid

Onderwerp

Wij hebben op 31 januari 2017 een verzoek ontvangen van Van Emmerik & Vander Wiede B.V. namens Boerenbond Retail, om een beoordeling van een gelijkwaardige voorziening. Het verzoek heeft betrekking op de uitvoering van de opslag van navulbare gasflessen in relatie tot de PGS 15 bij de Boerenbond Retail gelegen aan Doelen 37 te Breda.

Boerenbond Retail valt onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit kunnen wij besluiten dat met een andere maatregel kan worden volstaan als ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu wordt bereikt. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 17020119.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 8.40a Wet milieubeheer (Wm) juncto artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit):

1. Aan Boerenbond Retail, op haar verzoek, toestemming te verlenen tot het toepassen van een andere dan de verplichte maatregel. Deze toestemming wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan Doelen 37 te Breda;
2. dat de toestemming wordt verleend om af te wijken van de verplichte maatregel als genoemd in artikel 4.4a, lid 3 van de Activiteitenregeling milieubeheer voor zover het voorschrift 6.2.18 van de PGS15:2012 respectievelijk voorschrift 6.2.19 van de PGS 15:2016 voor de opslag van gasflessen waarbij de gezamenlijke waterinhoud van de gasflessen in totaal maximaal 300 liter mag bedragen.

Reguliere Procedure

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de drijver van de inrichting. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd door de gemeente Breda.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij de gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben de drijver van de inrichting of derde belang-hebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Wanneer binnen de beroepstermijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Procedurele overwegingen	4
Inhoudelijke overwegingen	5
Milieu	5
1. Verzoek gelijkwaardigheid	5

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Huidige meldingsituatie

De volgende meldingen zijn eerder van de inrichting ontvangen:

SOORT	DATUM	REDEN
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	1 juli 2012	van rechtswege

Bevoegd gezag

Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit en artikel 8.40a van de Wet milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag om op een verzoek om gelijkwaardigheid te beslissen.

Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid op basis van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Verzoek gelijkwaardigheid

1.1. Inleiding

De aanvraag betreft een verzoek om gelijkwaardigheid zo als bedoeld in artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De Wet milieubeheer omschrijft in artikel 8.40a dat een aanvraag om gelijkwaardigheid kan worden ingediend bij het bevoegd gezag. De andere maatregelen of voorzieningen moeten leiden tot een gelijkwaardige bescherming van het milieu.

1.2. Toetsing

Hieronder volgt een inhoudelijke beschrijving van het verzoek om gelijkwaardigheid.

Op onderhavige locatie is al jaren een Boerenbond winkel gevestigd waar in afwijking van het gestelde in Activiteitenbesluit milieubeheer meer dan 125 liter aan navulbare gasflessen aanwezig zijn in een opslagruimte. Dit blijkt in de praktijk tot maximaal 300 liter aan navulbare gasflessen te zijn.

De opslag van gasflessen moet onder meer voldoen aan het gestelde in artikel 4.4a, lid 3 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

In afwijking van het gestelde in de PGS 15:2012, voorschrift 6.2.18, is geen deur in de buitenmuur aanwezig. De overige voorzieningen zijn wel aanwezig. Aangezien de buitenmuur grenst aan het terrein van derden is het niet mogelijk om hier een deur te maken.

Er wordt concreet verzocht om gelet op de overige getroffen voorzieningen, te accepteren dat geen deur in de buitenmuur aanwezig is.

Op 27 februari 2017 is een nadere onderbouwing gegeven middels een toelichting op de brandcompartimentering.

Op 15 maart 2017 hebben wij de brandweer Midden- en West-Brabant om advies gevraagd. In de toelichting bij voorschrift 6.2.18 van de PGS 15:2012 is aangegeven dat het doel van dit voorschrift is om de brandweer de mogelijkheid te bieden de gasflessen van buitenaf te koelen.

Het advies van de brandweer hebben wij op 4 april 2017 ontvangen. Zowel in de versie van 2012 en de versie van 2016 is het voorschrift met de deur in de buitenmuur opgenomen in de PG15. Dit betreft dan respectievelijk voorschrift 6.2.18 of 6.2.19.

De brandweer kan instemmen met de afwijking maar adviseert om de toegestane hoeveelheid aan gasflessen in opslag te maximaliseren tot 300 liter waterinhoud.

Conclusie

De opslagvoorziening met maximaal 300 liter inhoud aan gasflessen en de beschreven voorzieningen geeft een gelijkwaardig beschermingsniveau.