

**WIJZIGINGSBESLUIT**  
(watervergunning)

D2017-01-000536/  
2016-017218

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 6 december 2016 een aanvraag voor een wijziging van een watervergunning ontvangen van AAB BM Nederland B.V. te Honselersdijk, namens Consensus C.V. te Naaldwijk.

## 2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden watervergunning met kenmerk nr. D2016-11-002013/2016-015048 van 30 november 2016, als volgt te wijzigen:

- a. onderdeel a van het besluit wordt vervangen door: " de gevraagde watervergunning te verlenen aan Consensus C.V., Grote Achterweg 5, 2671 LP, Naaldwijk voor het in de boezem ter hoogte van de Grote Achterweg 5 te Naaldwijk dempen van 660 m<sup>2</sup> secundair boezemwater."
- b. De voorschriften in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2, lid 1 t/m 6 en paragraaf 5.2.3 vervallen.

## 4 Ondertekening

Delft, 16 januari 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De wijziging van de watervergunning betreft het niet graven van secundair boezemwater, omdat compensatiewater is aangekocht bij de gemeente Westland uit het project 'Poelzone'. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het surplus aan boezemwater uit watervergunning voor de 'Poelzone' met kenmerk 118876/1450155 van 9 mei 2014.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Indien water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016–2021;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

## 6 Overwegingen

De te dempen watergang is doodlopend. Er is hierdoor geen belemmering voor de doorstroming.

De waterberging is door compensatie op de waterbalans met het gebruik van reeds eerder extra gegraven secundair boezemwater in de 'Poelzone' niet gewijzigd. De gemeente Westland heeft hiervoor een bevestiging geschreven met documentnummer 16-0235114 op 29-11-2016.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

## 7 Bezwarenprocedure

Dit wijzigingsbesluit is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Wijzigingsbesluit	D2017-01-000536/ 2016-017218
-------------------	---------------------------------

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.