

BINK
software

Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau
Lochem

Ventilatieberekening

Project	: 100157	Omschr.	: Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum	: 25-2-2017	Plaats	: Vorden
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: ventilatie woning

Project gegevens


Project	:	100157
Omschrijving	:	Bakker, Kerkstraat 19
Plaats	:	Vorden
Aanmaakdatum	:	25-2-2017
Mutatie datum	:	25-2-2017
Auteur	:	ah

Projectrelatie(s)

Bouwkundig tekenbureau Vliem

Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau

Dillenburg 130 7242 BE Lochem
Nederland
Telefoon : 0573-253587
Fax : 0573 - 25 35 87
E-mail : a.horstman@technonet.nl



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Gebouw overzicht

Omschrijving : ventilatie woning
Gebouwtype : Woning
Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluit 2012 (wijz. jul 2015)

Totale ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 203,88 [dm3/s]
Totale afvoer : 203,88 [dm3/s]

Totale mechanische ventilatie toe- en afvoer


Totale toevoer: 0,00 [dm3/s]
Totale afvoer : 104,63 [dm3/s]

Verblijfsgebieden

Aand	Omschr	L [m]	B [m]	Avl [m²]	f(...) qv;eis [dm3/s]
Begane grond					
VG	Verblijfsgebied 1	0,00	0,00	88,20	79,38
VG	Verblijfsgebied 2	0,00	0,00	7,50	7,00
Verdieping					
VG	Verblijfsgebied 3	0,00	0,00	12,50	11,25
VG	Verblijfsgebied 4	0,00	0,00	12,30	11,07

Ruimten

Aand	Omschr	Vr	Functie	Type BB	f(x) nP	Avl [m²]	qv;eis [dm3/s]
Begane grond							
	Hal/entree	Nee	Woonfunctie particulier eig	Verkeersruimte	0,00 ()	8,90	0,00
	Meterkast	Nee	Woonfunctie particulier eig	Meterruimte	0,00 ()	0,45	2,00
	Toilet	Nee	Woonfunctie particulier eig	Toiletruimte	0,00 ()	1,60	7,00
	Bijkeuken/berging	Nee	Woonfunctie particulier eig	Binnenbergruimte	0,00 ()	5,80	7,00
	Woonkamer/Keuken (oper	Ja	Woonfunctie particulier eig	Verblijfsruimte (VR)	0,00 ()	88,20	79,38
	Kantoor	Ja	Woonfunctie particulier eig	Verblijfsruimte (VR)	0,00 ()	7,50	7,00
Verdieping							
	Overloop	Nee	Woonfunctie particulier eig	Verkeersruimte	0,00 ()	5,30	0,00
	Toilet verd.	Nee	Woonfunctie particulier eig	Toiletruimte	0,00 ()	1,50	7,00
	Slaapkamer 1	Ja	Woonfunctie particulier eig	VR voor slapen	0,00 ()	12,50	11,25
	Badkamer	Nee	Woonfunctie particulier eig	Badruimte	0,00 ()	5,90	14,00
	Slaapkamer 2	Ja	Woonfunctie particulier eig	VR voor slapen	0,00 ()	6,60	7,00
	Slaapkamer 3	Ja	Woonfunctie particulier eig	VR voor slapen	0,00 ()	5,70	7,00



Project	: 100157	Omschr.	: Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum	: 25-2-2017	Plaats	: Vorden
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: ventilatie woning

Overzicht per ruimte

Meterkast

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:		
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtype Bouwbesluit	:	Meterruimte	
Lengte (L)	:	0,45	[m]
Breedte (B)	:	1,00	[m]
Hoogte (H)	:	3,16	[m]
Netto volume (Vn)	:	1,42	[m3]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Meterkast	Hal/entree	2,00
------------------	------------------	--	-----------	------------	------

Afvoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Meterkast	Hal/entree	2,00
------------------	------------------	--	-----------	------------	------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seVers [dm3/s]	% [%]
	Meterkast	MAX(2.0;1.0*Avvl)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,0

Resumé :

qv;eis	:	2,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	2,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Toilet**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte
Lengte (L) : 1,60 [m]
Breedte (B) : 1,00 [m]
Hoogte (H) : 3,16 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 1,60 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Toilet	Hal/entree	7,00
------------------	------------------	--	--------	------------	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Toilet	Buiten	7,00
--	----------------	--	--------	--------	------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seMers % [dm3/s] [%]
	Toilet	7.0*nt	7,00	7,00	7,00	0,0

Resumé :

qv;eis : 7,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Bijkeuken/berging**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtype Bouwbesluit : Binnenbergruimte
Lengte (L) : 5,80 [m]
Breedte (B) : 1,00 [m]
Hoogte (H) : 3,16 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 5,80 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Bijkeuken/berging	Hal/entree	14,00
------------------	------------------	--	-------------------	------------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Bijkeuken/berging	Buiten	14,00
--	----------------	--	-------------------	--------	-------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seMers % [dm3/s] [%]
	Bijkeuken/berging	7.0	7,00	14,00	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 7,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Woonkamer/Keuken (open)**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)
Lengte (L) : 11,00 [m]
Breedte (B) : 6,66 [m]
Hoogte (H) : 3,16 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 88,20 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
Toevoer					
	Ventilatioerooster		Woonkamer/Keuken (ope Buiten		72,38
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Woonkamer/Keuken (ope Kantoor		7,00
Afvoer					
	Kanaal (mech.)		Woonkamer/Keuken (ope Buiten		62,63
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Woonkamer/Keuken (ope Hal/entree		16,75


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seVers % [dm3/s] [%]
	Woonkamer/Keuken (open)	MAX(7.0;0.9*Avl)	79,38	79,38	79,38	79,38 91,2

Resumé :

qv;eis : 79,38 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 79,38 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Kantoor**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)
Lengte (L) : 7,50 [m]
Breedte (B) : 1,00 [m]
Hoogte (H) : 3,16 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 7,50 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatioerooster			Kantoor	Buiten	7,00
--------------------	--	--	---------	--------	------

Afvoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Kantoor	Woonkamer/Keuken (ope	7,00
------------------	------------------	--	---------	-----------------------	------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seVers [dm3/s]	%
	Kantoor	MAX(7.0;0.9*Avl)	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0

Resumé :

qv;eis : 7,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Toilet verd.**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Verdieping
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte
Lengte (L) : 1,50 [m]
Breedte (B) : 1,00 [m]
Hoogte (H) : 2,40 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 1,50 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Toilet verd.	Overloop	7,00
------------------	------------------	--	--------------	----------	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Toilet verd.	Buiten	7,00
--	----------------	--	--------------	--------	------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seMers % [dm3/s] [%]
	Toilet verd.	7.0*nt	7,00	7,00	7,00	0,0

Resumé :

qv;eis : 7,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Slaapkamer 1**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 18,50 [m]
Breedte (B) : 1,00 [m]
Hoogte (H) : 2,40 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 12,50 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatioerooster			Slaapkamer 1	Buiten	11,25
--------------------	--	--	--------------	--------	-------

Afvoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer 1	Overloop	11,25
------------------	------------------	--	--------------	----------	-------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seVers [dm3/s]	%
	Slaapkamer 1	MAX(7.0;0.9*Avl)	11,25	11,25	11,25	11,25	100,0

Resumé :

qv;eis : 11,25 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 11,25 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Badkamer**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Verdieping
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtype Bouwbesluit : Badruimte
Lengte (L) : 5,90 [m]
Breedte (B) : 1,00 [m]
Hoogte (H) : 2,40 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 5,90 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Overloop	14,00
------------------	------------------	--	----------	----------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seMers % [dm3/s] [%]
	Badkamer	14.0	14,00	14,00	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 14,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Slaapkamer 2**Invoergegevens :**

Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 4 (Bedgebied)
Aanduiding :
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 8,70 [m]
Breedte (B) : 1,00 [m]
Hoogte (H) : 2,40 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 6,60 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
Toevoer					
Ventilatioerooster			Slaapkamer 2	Buiten	7,00
Afvoer					
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer 2	Overloop	7,00


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seVers [dm3/s]	%
	Slaapkamer 2	MAX(7.0;0.9*Avl)	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0

Resumé :

qv;eis : 7,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project	: 100157	Omschr.	: Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum	: 25-2-2017	Plaats	: Vorden
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: ventilatie woning

Slaapkamer 3**Invoergegevens :**

Bouwlaag	:	Verdieping	
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied 4 (Bedgebied)	
Aanduiding	:		
Verblijfsruimte	:	Ja	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	VR voor slapen	
Lengte (L)	:	7,90	[m]
Breedte (B)	:	1,00	[m]
Hoogte (H)	:	2,40	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	5,70	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

	Ventilatioerooster		Slaapkamer 3	Buiten	7,00
--	--------------------	--	--------------	--------	------

Afvoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer 3	Overloop	7,00
------------------	------------------	--	--------------	----------	------


Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;seVers [dm3/s]	%
	Slaapkamer 3	MAX(7.0;0.9*Avl)	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0

Resumé :

qv;eis	:	7,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	7,00	[dm3/s]


De berekende/geselecteerde qv voldoet



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Overzicht ventilatie-elementen per ruimte

Vlak-omschrijving	Toe/af	Beh. qv1 Van/naar [dm3/s]	L doorl. (Ld) [mm]	B doorl. (Bd) [mm]	A doorl. (Ad) [cm ²]	Diam. doorl. (Dd) [mm]	qv1/m (qv1m) [dm3/(s·m)]	qv1 [dm3/s]
Hal/entree								
Deurkier/opening	Toevoer	2,00 Meterkast			80,0			
Deurkier/opening	Toevoer	4,25 Overloop			51,2			
Deurkier/opening	Toevoer	16,75 Woonkamer/Keuken (ope			201,8			
Deurkier/opening	Afvoer	2,00 Meterkast			80,0			
Deurkier/opening	Afvoer	7,00 Toilet			84,3			
Deurkier/opening	Afvoer	14,00 Bijkeuken/berging			168,7			
Meterkast								
Deurkier/opening	Toevoer	2,00 Hal/entree			80,0			
Deurkier/opening	Afvoer	2,00 Hal/entree			80,0			
Toilet								
Deurkier/opening	Toevoer	7,00 Hal/entree			84,3			
	Afvoer	7,00 Buiten						
Bijkeuken/berging								
Deurkier/opening	Toevoer	14,00 Hal/entree			168,7			
	Afvoer	14,00 Buiten						
Woonkamer/Keuken (open)								
	Toevoer	72,38 Buiten						
Deurkier/opening	Toevoer	7,00 Kantoor			84,3			
	Afvoer	62,63 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	16,75 Hal/entree			201,8			
Kantoor								
	Toevoer	7,00 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	7,00 Woonkamer/Keuken (ope			84,3			
Overloop								
Deurkier/opening	Toevoer	7,00 Slaapkamer 3			84,3			
Deurkier/opening	Toevoer	7,00 Slaapkamer 2			84,3			
Deurkier/opening	Toevoer	11,25 Slaapkamer 1			135,5			
Deurkier/opening	Afvoer	4,25 Hal/entree			51,2			
Deurkier/opening	Afvoer	7,00 Toilet verd.			84,3			
Deurkier/opening	Afvoer	14,00 Badkamer			168,7			
Toilet verd.								
Deurkier/opening	Toevoer	7,00 Overloop			84,3			
	Afvoer	7,00 Buiten						
Slaapkamer 1								
	Toevoer	11,25 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	11,25 Overloop			135,5			
Badkamer								
Deurkier/opening	Toevoer	14,00 Overloop			168,7			
	Afvoer	14,00 Buiten						
Slaapkamer 2								
	Toevoer	7,00 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	7,00 Overloop			84,3			
Slaapkamer 3								
	Toevoer	7,00 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	7,00 Overloop			84,3			



Project : 100157 Omschr. : Bakker, Kerkstraat 19
Mutatiedatum : 25-2-2017 Plaats : Vorden
Gebouwtype : Woning Gebouw : ventilatie woning

Overzicht ventilatie-elementen per type

Vlak-omschrijving	Beh. qv1 Ruimte [dm3/s]	Van/naar	Ld [mm]	Bd [mm]	Ad [cm ²]	Dd [mm]	qv1m [m ³ /s-m]	qv1 [dm3/s]
Ventilatioerooster								
	7,00 Slaapkamer 3	Buiten						
	7,00 Slaapkamer 2	Buiten						
	7,00 Kantoor	Buiten						
	11,25 Slaapkamer 1	Buiten						
	72,38 Woonkamer/Keuken (o	Buiten						
Deurkier/opening								
Deurkier/opening	2,00 Meterkast	Hal/entree			80,0			
Deurkier/opening	2,00 Meterkast	Hal/entree			80,0			
Deurkier/opening	4,25 Overloop	Hal/entree			51,2			
Deurkier/opening	7,00 Slaapkamer 3	Overloop			84,3			
Deurkier/opening	7,00 Slaapkamer 2	Overloop			84,3			
Deurkier/opening	7,00 Toilet verd.	Overloop			84,3			
Deurkier/opening	7,00 Toilet	Hal/entree			84,3			
Deurkier/opening	7,00 Kantoor	Woonkamer/Keuken (o			84,3			
Deurkier/opening	11,25 Slaapkamer 1	Overloop			135,5			
Deurkier/opening	14,00 Badkamer	Overloop			168,7			
Deurkier/opening	14,00 Bijkeuken/berging	Hal/entree			168,7			
Deurkier/opening	16,75 Hal/entree	Woonkamer/Keuken (o			201,8			
Kanaal (mech.)								
	7,00 Toilet verd.	Buiten						
	7,00 Toilet	Buiten						
	14,00 Badkamer	Buiten						
	14,00 Bijkeuken/berging	Buiten						
	62,63 Woonkamer/Keuken (o	Buiten						