

BINK
software

Brunsveld Veerbeek ingenieurs NL B.V.
Aalten

Daglichtberekening

Project	: 216-110	Omschr.	: 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Mutatiedatum	: 9-3-2017		
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vervangende nieuwbouw

Project gegevens


Project	:	216-110
Omschrijving	:	216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Plaats	:	
Aanmaakdatum	:	9-3-2017
Mutatie datum	:	9-3-2017
Auteur	:	Olaf

Projectrelatie(s)

T2 Ontwerp & Advies B.V.
Kruisbergseweg 9
7255 AG Hengelo (Gld)
internet: www.t2groep.nl
e-mail: michael.bloemendal@t2groep.nl
fax: 0575 - 46 11 57
tel: 0575 - 46 19 21
KvK nummer: 08045571

Brunsveld Veerbeek ingenieurs NL B.V.

Varsseveldsestraatweg 70A 7122 NM Aalten
Nederland
Telefoon : 0543-474122
Fax : 0543-477650
E-mail : info@brunsveldveerbeek.nl
Internet : www.brunsveldveerbeek.nl



Project : 216-110
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Gebouw : Vervangende nieuwbouw

Gebouw opmerkingen

Gebouw overzicht

Gebouwgegevens


Omschrijving : Vervangende nieuwbouw
Gebouwtype : Woning

Verblijfsgebieder

Omschr	Hpeil [m]	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;eis [m²]
Begane grond						
{VG} Verblijfsgebied 1 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	2,60	82,32	8,23
Verdieping						
{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)	2,86	0,00	0,00	3,51	11,52	1,15
{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)	2,86	0,00	0,00	3,51	7,20	0,72

Ruimten

Aand	Omschr	Vr	Functie	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;min [m²]
Begane grond								
0.10	Badkamer	Nee	Woonfunctie	2,20	4,42	2,60	9,72	0,00
0.08	Slaapkamer 1	Ja	Woonfunctie	4,48	4,42	2,60	19,82	0,50
0.09	Inloopkast	Nee	Woonfunctie	2,50	2,20	2,60	5,50	0,00
0.01	Hal	Nee	Woonfunctie	5,16	3,00	2,60	15,48	0,00
0.02	Meterkast	Nee	Woonfunctie	0,35	0,98	2,60	0,34	0,00
-	Buitenbergruimte (Dichte stalling)	Nee	Overige functie	11,58	6,50	4,00	75,27	0,00
-	Buitenruimte	Nee	Overige functie	115,00	75,00	4,00	8625,00	0,00
0.05	Toilet	Nee	Woonfunctie	1,10	2,20	2,60	2,42	0,00
0.06/07	Woonkamer/Keuken (open)	Ja	Woonfunctie	11,34	5,51	2,60	62,50	0,50
0.03	Trapkast	Nee	Woonfunctie	0,98	1,00	1,80	0,98	0,00
0.04	Berging	Nee	Woonfunctie	5,35	1,80	2,60	9,63	0,00
Verdieping								
1.01	Overloop	Nee	Woonfunctie	8,82	1,05	3,51	9,26	0,00
1.04	Berging	Nee	Woonfunctie	2,60	2,80	3,51	7,28	0,00
1.05	Slaapkamer 3	Ja	Woonfunctie	3,84	5,35	3,51	11,52	0,50
1.02	Badkamer 2 (toekomstig)	Nee	Woonfunctie	1,40	4,10	2,60	5,74	0,00
1.03	Slaapkamer 2	Ja	Woonfunctie	4,50	2,60	3,51	7,20	0,50



Project : 216-110

Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg


Mutatiedatum : 9-3-2017

Gebouwtype : Woning

Gebouw : Vervangende nieuwbouw

Overzicht gebruikte konstrukties

Aand	Konstr.type	Omschr	LTA [-]	L [m]	B [m]	A [m ²]	Ln [m]	Bn [m]	An [m ²]
DvkA16	Buitenraam	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvdeur	Buitenraam	Deur (>65% glas) / raam	0,70	1,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
DR	Dakraam	Dakraam 750x1100mm	0,60	0,75	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00




Project : 216-110
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Gebouw : Vervangende nieuwbouw

Overzicht vlakken per ruimte

Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a: In vlak	Stand [°]	LTA [-]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
{-} Buitenbergruimte (Dichte stalling									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{-} Buitenruimte									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.01} Hal									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	1,80	1,35	1,82
{0.02} Meterkast									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.03} Trapkast									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.04} Berging									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	1,00	1,35	1,01
{0.05} Toilet									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.06/07} Woonkamer/Keuken (open)									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
Dvdeu	Deur (>65% glas) / raam TE OP Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	1,00	2,40	1,80
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	1,80	1,35	1,82
{0.08} Slaapkamer 1									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { N Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
{0.09} Inloopkast									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.10} Badkamer									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,90	1,35	0,92
{1.01} Overloop									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,85	1,30	0,83
{1.02} Badkamer 2 (toekomstig)									
DR	Dakraam 750x1100mm { N 40} Dakraam	Buitenluc	Geen	40	0,60	350	0,75	1,10	0,62
DR	Dakraam 750x1100mm { N 40} Dakraam	Buitenluc	Geen	40	0,60	350	0,75	1,10	0,62
{1.03} Slaapkamer 2									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,95	1,35	0,96
{1.04} Berging									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{1.05} Slaapkamer 3									
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,95	1,35	0,96
DvkA1	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	330	0,95	1,35	0,96




Project : 216-110
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Gebouw : Vervangende nieuwbouw

Overzicht belemmeringen en overstekken per ruimte

Overzicht belemmeringer

Omschrijving		Hpeil [m]	Hvl [m]	Stand [°]	alfa [°]	Afst [m]	Hgte [m]
{-} Buitenbergruimte (Dichte stalling							
-	-	-	-	-	-	-	-
{-} Buitenruimte							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.01} Hal							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
{0.02} Meterkast							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.03} Trapkast							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.04} Berging							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
{0.05} Toilet							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.06/07} Woonkamer/Keuken (open)							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W :	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W :	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { Z :	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Deur (>65% glas) / raam TE OPENEN { Z 90	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
{0.08} Slaapkamer 1							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W :	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { N 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { N :	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
{0.09} Inloopkast							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.10} Badkamer							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { N :	Vereenvoudigd	0,00	0,95	90	20	0,00	0,00
{1.01} Overloop							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { O :	Vereenvoudigd	2,86	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.02} Badkamer 2 (toekomstig)							
Dakraam 750x1100mm { N 40}	Vereenvoudigd	2,86	1,50	40	20	0,00	0,00
Dakraam 750x1100mm { N 40}	Vereenvoudigd	2,86	1,50	40	20	0,00	0,00
{1.03} Slaapkamer 2							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { O :	Vereenvoudigd	2,86	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.04} Berging							
-	-	-	-	-	-	-	-
{1.05} Slaapkamer 3							
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W :	Vereenvoudigd	2,86	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W :	Vereenvoudigd	2,86	0,60	90	20	0,00	0,00




Project : 216-110
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Gebouw : Vervangende nieuwbouw

Overzicht overstekken

Omschrijving		Hv [m]	Stand [°]	beta [°]	H overstek [m]	D overstek [m]
{-} Buitenbergruimte (Dichte stalling)						
-	-	-	-	-	-	-
{-} Buitenruimte						
-	-	-	-	-	-	-
{0.01} Hal						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
{0.02} Meterkast						
-	-	-	-	-	-	-
{0.03} Trapkast						
-	-	-	-	-	-	-
{0.04} Berging						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	69	0,50	2,80
{0.05} Toilet						
-	-	-	-	-	-	-
{0.06/07} Woonkamer/Keuken (open)						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W 9	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W 9	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { Z 9	Vereenvoudigd	0,95	90	77	0,00	2,50
Deur (>65% glas) / raam TE OPENEN { Z 90	Vereenvoudigd	0,00	90	72	0,00	2,50
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	77	0,00	2,50
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
{0.08} Slaapkamer 1						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W 9	Vereenvoudigd	0,95	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { N 90}	Vereenvoudigd	0,95	90	57	0,00	0,70
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { N 9	Vereenvoudigd	0,95	90	57	0,00	0,70
{0.09} Inloopkast						
-	-	-	-	-	-	-
{0.10} Badkamer						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { N 9	Vereenvoudigd	0,95	90	57	0,00	0,70
{1.01} Overloop						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { O 9	Vereenvoudigd	0,60	90	27	0,00	0,00
{1.02} Badkamer 2 (toekomstig)						
Dakraam 750x1100mm { N 40}	Vereenvoudigd	1,50	40	46	0,00	0,00
Dakraam 750x1100mm { N 40}	Vereenvoudigd	1,50	40	46	0,00	0,00
{1.03} Slaapkamer 2						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { O 9	Vereenvoudigd	0,60	90	26	0,00	0,00
{1.04} Berging						
-	-	-	-	-	-	-
{1.05} Slaapkamer 3						
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W 9	Vereenvoudigd	0,60	90	26	0,00	0,00
Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPENEN { W 9	Vereenvoudigd	0,60	90	26	0,00	0,00



Project : 216-110
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Gebouw : Vervangende nieuwbouw

Aeq resultaten per ruimte

{0.06/07} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 11,34 [m]
Netto breedte : 5,51 [m]
Vloeroppervlakte : 62,50 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
19	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1 Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
18	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1 Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
13	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
12	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
20	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1 Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
11	Dvdeur Deur (>65% glas) / raam_TE (Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	1,00	2,40	1,80
10	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
9	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
8	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
7	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
6	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	1,80	1,35	1,82

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
19	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPf	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
18	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPf	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
13	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
12	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
20	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPf	0,70	0,92	0,95	77	20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,92	0,00
11	Dvdeur Deur (>65% glas) / raam_TE OPENf	0,70	1,80	0,00	72	20	0,00	0,00	1,00	0,24	1,20	0,29
10	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	0,70	0,92	0,95	77	20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,92	0,00
9	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
8	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Z 90}	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
7	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
6	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { O 90}	0,70	1,82	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,82	1,38
		11,90								11,30		6,57

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 6,57 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 10,51 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 216-110 Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vervangende nieuwbouw

{0.08} Slaapkamer 1

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 4,48 [m]
Netto breedte : 4,42 [m]
Vloeroppervlakte : 19,82 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m ²]
15	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
14	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1 Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
17	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92
16	DvKA: Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1 Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	330	0,90	1,35	0,92


Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m ²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m ²]	Anuitw [m ²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m ²]	Aeq [m ²]
15	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { W 90}	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
14	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPf	0,70	0,92	0,95	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,92	0,70
17	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A) { N 90}	0,70	0,92	0,95	57	20	0,00	0,00	1,00	0,54	0,92	0,50
16	DvKA1f Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPf	0,70	0,92	0,95	57	20	0,00	0,00	1,00	0,54	0,92	0,50
		3,68								3,68		2,39

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 2,39 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 12,06 [%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 216-110 Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vervangende nieuwbouw

{1.03} Slaapkamer 2

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 4,50 [m]
Netto breedte : 2,60 [m]
Vloeroppervlakte : 7,20 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	Konstr.type	Grenst a	Ligt in vlak	LTA	Stand	Diepte	Ln	Bn	An
							[-]	[°]	[mm]	[m]	[m]	[m²]
23	DvkA:	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1	Buitenraam		Buitenluc	Geen	0,70	90	330	0,95	1,35	0,96

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	LTA	An	Hvl	Beta	Alfa	Abuitw	Anuitw	Cu	Cb	Ad	Aeq
				[-]	[m²]	[m]	[°]	[°]	[m²]	[m²]	[-]	[-]	[m²]	[m²]
23	DvkA1f	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPI		0,70	0,96	0,60	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,96	0,73
					0,96								0,96	0,73

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 0,73 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 10,14 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 216-110 Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vervangende nieuwbouw

{1.05} Slaapkamer 3

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 3,84 [m]
Netto breedte : 5,35 [m]
Vloeroppervlakte : 11,52 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	Konstr.type	Grenst a	Ligt in vlak	LTA	Stand	Diepte	Ln	Bn	An
							[-]	[°]	[mm]	[m]	[m]	[m²]
26	DvkA:	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1	Buitenraam		Buitenluc	Geen	0,70	90	330	0,95	1,35	0,96
25	DvkA:	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_1	Buitenraam		Buitenluc	Geen	0,70	90	330	0,95	1,35	0,96

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr	uitgeb.	LTA	An	Hvl	Beta	Alfa	Abuitw	Anuitw	Cu	Cb	Ad	Aeq
				[-]	[m²]	[m]	[°]	[°]	[m²]	[m²]	[-]	[-]	[m²]	[m²]
26	DvkA1f	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPf		0,70	0,96	0,60	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,96	0,73
25	DvkA1f	Raam HR++ U=1,6 (+koz A)_TE OPf		0,70	0,96	0,60	26	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,96	0,73
				1,92									1,92	1,46


Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,46 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 12,67 [%]
De behaalde Aeq voldoet

Project : 216-110
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : WoningOmschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Gebouw : Vervangende nieuwbouw**Resumé Aeq verblijfsgebieden (NEN 2057)****{VG} Verblijfsgebied 1 (Bedgebied)****Invoergegevens**Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 82,32 [m²]**Resultaten:**

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
0.08	Slaapkamer 1	4,48	4,42	2,60	19,82	2,39
0.06/07	Woonkamer/Keuken (open)	11,34	5,51	2,60	62,50	6,57
					82,32	8,96

ResuméTotaal eis Aeq : 8,23 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 8,96 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 10,88 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 216-110 Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vervangende nieuwbouw

{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)**Invoergegevens**


Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Verdieping
Peilhoogte : 2,86 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 7,20 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
1.03	Slaapkamer 2	4,50	2,60	3,51	7,20	0,73
					7,20	0,73

Resumé

Totaal eis Aeq : 0,72 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 0,73 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 10,14 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 216-110 Omschr. : 216-110 T2 - Fam. Kramer te Keijenborg
Mutatiedatum : 9-3-2017
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vervangende nieuwbouw

{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Verdieping
Peilhoogte : 2,86 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 11,52 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
1.05	Slaapkamer 3	3,84	5,35	3,51	11,52	1,46
					11,52	1,46

Resumé

Totaal eis Aeq : 1,15 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,46 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 12,67 [%]
De behaalde Aeq voldoet