

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP  
vechtstromen

Rendo NV  
t.a.v. de heer J. Hoogeveen  
Postbus 18  
7940 AA MEPPEL

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e info@vechtstromen.nl  
www.vechtstromen.nl

**contactpersoon**  
H. van der Geize

**uw kenmerk**

**datum**  
16 januari 2017

**doorkiesnummer**  
+31882203508

**ons kenmerk**  
Z - 179463/u1729811

**bijlage(n)**

**onderwerp**

Watervergunning aanleg middenspanningskabel tussen middenspanningsruimte (MSR) Buitenvaart 1001T en Carstensdijk 6T te Hollandscheveld

Geachte heer Hoogeveen,

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2017 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft de aanleg van een middenspanningskabel elektra tussen de middenspanningsruimte (MSR) aan de Buitenvaart 1001T en de Carstensdijk 6T te Hoogeveen.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Rendo NV te Meppel vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een middenspanningskabel in de keurzone, parallel aan en kruisend met diverse waterlopen tussen de Buitenvaart 1001T en de Carstensdijk 6T te Hoogeveen, onderdeel uitmakend van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bijgevoegde documenten met kenmerk(en)/nummer(s):

- "Aanleg middenspanningskabel tussen MSR Buitenvaart 1001T en Carstensdijk 6T te Hoogeveen", tekeningnummer E-20-174-1 Blad D t/m Blad G

## Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer A. Zwiers, via telefoonnummer 06-46624427. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

### Voorschriften kabelwerkzaamheden

1. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop te allen tijde ongehinderd kan plaatsvinden.
2. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
3. Bij het kruisen van een waterloop dient tenminste 1 meter gronddekking aangehouden te worden tussen bovenkant kabel en de profiel van de waterloop (vaste slootbodem, taluds en maaiveld).
4. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten:
  - a. worden ingezaaid met een bermmengsel;
  - b. mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 0,30 meter.
5. Wanneer het werk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
6. Tot een half jaar na voltooiing van de werkzaamheden dient de vergunninghouder eventuele verzakkingen en/of beschadigingen aan de waterstaatswerken, als gevolg van de in deze vergunning omschreven werkzaamheden, te herstellen. Eén en ander ter beoordeling van het waterschap.

## Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *toetsingscriteria*

#### **Algemeen**

1. Kabels en leidingen die een oppervlaktewaterlichaam kruisen moeten dat oppervlaktewaterlichaam bij voorkeur haaks kruisen.
2. Bij kabels en leidingen in de lengterichting langs een oppervlaktewater dient de afstand tot de insteek zo groot, doch minimaal 1,00 meter te zijn.
3. De kabel of leiding mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Normen**

4. De afstand vanaf de bovenkant van de kabel/leiding tot aan de bodem(legerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam dient minimaal 1,00 meter te bedragen.

#### **Doorstroming**

5. Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te alle tijden te zijn gegarandeerd.

#### **Conclusie**

De door u aan te brengen kabels zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

#### Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.