

Datum: 27-3-2017
Wijz. Dat.

Woonhuis Driessen
DAGLICHT GEGEVENS VOLGENS NEN 2057

Nummer 17_001.A

VG1	42,3	m²	Vereist 10%	4,23	m²	
KOZIJNMERK	Ad IN m²	Cb	Cu	Cita	Ae IN m²	
ramen noordwestgevel	3,66	0,79	1,00	1,00	2,89	
deuren nooroostgevel	1,55	0,77	1,00	1,00	1,19	
ddubbel raam	1,12	0,77	1,00	1,00	0,86	
				Aanwezig daglicht	4,95	VOLDOET
				Aanvullende eis Ae min 0,5m² bij verblijfsruimte	4,95	VOLDOET
VG2	11,8	m²	Vereist 10%	1,18	m²	
KOZIJNMERK	Ad IN m²	Cb	Cu	Cita	Ae IN m²	
dubbele raam	1,51	0,79	1,00	1,00	1,19	
				Aanwezig daglicht	1,19	VOLDOET
				Aanvullende eis Ae min 0,5m² bij verblijfsruimte	1,19	VOLDOET
VG3	5,65	m²	Vereist 10%	0,565	m²	
KOZIJNMERK	Ad IN m²	Cb	Cu	Cita	Ae IN m²	
kopgevel	1,12	0,75	1,00	1,00	0,84	
				Aanwezig daglicht	0,84	VOLDOET
				Aanvullende eis Ae min 0,5m² bij verblijfsruimte	0,84	VOLDOET