

WATERVERGUNNING

**Het slopen, herbouwen, hebben en behouden
van een woning in de beschermingszone van de
waterkering in de gemeente Mook en Middelaar**

Nummer vergunning: 2017-Z447

Datum vergunning: 16 mei 2017



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	4
6. Aanvraag	9
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
8. Procedure	13
9. Mededelingen	14
Bijlage 1: Begripsbepalingen	15
Bijlage 2: Objectenboek	17
Bijlage 3: Meetbestek	18
Bijlage 4: Tekening Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016, gewijzigd 06-03-2017	19
Bijlage 5: NIEUWBOUW WOONHUIS MAASDIJK 1 TE MOOK, PLATTEGROND + DOORSNEDE MM, d.d. 22-11-2016, gewijzigd 06-03-2016	20

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 december 2016 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het slopen, herbouwen, hebben en behouden van een woning in de beschermingszone van de waterkering in de gemeente Mook en Middelaar.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2017-Z447.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen voor het slopen, herbouwen, hebben en behouden van een woning in de beschermingszone van de waterkering in de gemeente Mook en Middelaar ter plaatse van de Maasdijk 1 te Mook, kadastraal bekend als gemeente Mook, sectie A, nummer 3087;
2. De volgende tekeningen deel uit te laten maken van de vergunning:
 - Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016, gewijzigd 06-03-2017.
 - NIEUWBOUW WOONHUIS MAASDIJK 1 TE MOOK, PLATTEGROND + DOORSNEDE MM, d.d. 22-11-2016, gewijzigd 06-03-2016
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. **Ondertekening**

Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

de dijkgraaf wnd.,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(n)en zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 6

Melding startdatum werkzaamheden

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 7

Schade

- 1 De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

- 2 De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 8

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

Voorschrift 9

Geldigheid vergunning

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 10

Algemeen waterkeringen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
3. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
4. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten (op aanwijzing) worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.

6. Door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap kunnen met betrekking tot de werkzaamheden, aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt er voor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
7. Er mogen alleen werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode van 15 maart tot 15 oktober.

Voorschrift 11

Ten aanzien van de sloop van de oude woning

1. De bouwkuil die ontstaat door de sloop van de oude woning en noodzakelijk is voor de bouw van de nieuwbouwwoning mag niet dieper worden dan de minimale noodzakelijke diepte conform de tekeningen met als kenmerk "Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016, gewijzigd 06-03-2017" en "WOONHUIS MAASDIJK 1 TE MOOK, PLATTEGROND + DOORSNEDE MM, d.d. 22-11-2016, gewijzigd 06-03-2016"
2. Vrijgekomen grond moet daar waar nodig in dezelfde volgorde worden teruggebracht en laagsgewijs (0,3 meter) mechanisch worden verdicht.

Voorschrift 12

Ten aanzien van de nieuwbouwwoning

1. De ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Mook, sectie A, nummer 3087 te realiseren nieuwbouwwoning dient te worden uitgevoerd conform de tekeningen met als kenmerk "Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016, gewijzigd 06-03-2017" en "WOONHUIS MAASDIJK 1 TE MOOK, PLATTEGROND + DOORSNEDE MM, d.d. 22-11-2016, gewijzigd 06-03-2016"
2. De toekomstige woning mag niet binnen of boven de "beheerstrook" zoals weergegeven op de tekeningen "Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016, gewijzigd 06-03-2017" en "WOONHUIS MAASDIJK 1 TE MOOK, PLATTEGROND + DOORSNEDE MM, d.d. 22-11-2016, gewijzigd 06-03-2016" worden gebouwd. De beheerstrook zoals aangegeven op de tekening geeft niet de huidige beheerstrook weer maar een mogelijke locatie van de beheerstrook na uitvoering van de dijkverbetering, die berekend zal moeten worden conform nieuwe normering waterveiligheid (Waterwet 1 januari 2017). De kering moet in 2050 aan de norm in de waterwet voldoen.
3. De nieuwe woning dient met uitzondering van de paalfundering in zijn geheel buiten het profiel van vrije ruimte gebouwd te worden.
4. Er mogen geen paalkoppen met verzwaarde voet worden toegepast.

5. Binnen 4 weken nadat het uitgevoerde akkoord is bevonden door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap, dient een revisiemeting te worden uitgevoerd en als shapefile aan het dagelijks bestuur van het waterschap beschikbaar te worden gesteld. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 2) en het meetbestek (bijlage 3) van het waterschap. De shapefile kan worden verstuurd naar waterkeringen@waterschaplimburg.nl.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Het betreft een aanvraag voor een vergunning om ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 188.564, Y = 418.736 te Mook, kadastraal bekend als gemeente Mook, sectie A, nummer 3087, een woning te slopen, herbouwen, hebben en behouden van een woning in de beschermingszone van de waterkering in de gemeente Mook en Middelaar

Omdat de nieuwbouwwoning gebouwd wordt in de keurzone van de waterkering in de gemeente Mook en Middelaar, wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels voor vergunningverlening meer in het bijzonder op het terrein van waterkeringen voor Waterschap Peel en Maasvallei blijven

derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.
- Op grond van artikel 3.2 lid 2 van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

het slopen, herbouwen, hebben en behouden van een woning in de beschermingszone van de waterkering in de gemeente Mook en Middelaar ter plaatse van de Maasdijk 1 te Mook, kadastraal bekend als gemeente Mook, sectie A, nummer 3087

Beschrijving van de waterkering

De waterkering is opgenomen op de legger van waterkeringen van Waterschap Peel en Maasvallei. Het betreft een dijklichaam in de gemeente Mook en Middelaar. De functie van de waterkering is het beschermen van de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen van hoogwater van rivieren, kanalen en andere hoofdwatgangen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021, alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in de beschermingszone van de waterkering getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- artikel 3.2, lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkering: "bouwwerken";
- de Beleidsregel waterkering: "ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen";
- de Beleidsregel waterkering: "profiel van vrije ruimte";
- de Beleidsregel waterkering: "beheer en onderhoud"

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

7.3 Toetsing waterkeringen nieuwbouwwoning

De sloop van de oude woning en de bouw van de nieuwbouwwoning zijn in het bijzonder getoetst aan:

- **Beleidsregel waterkering: bouwwerken:**
Door de afstand en de hoogteligging van de nieuw te bouwen woning ten opzichte van de waterkering ontstaat er geen negatief effect op de waterkering.
- **Beleidsregel waterkering: Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen:**
omdat de te slopen woning en de nieuwbouwwoning gedeeltelijk onder het maaiveld gelegen zijn, zal er een ontgraving plaatsvinden. Zowel de te slopen woning als de nieuwbouwwoning beschikken niet over een kelder en zijn op maaiveldhoogte gebouwd. De maaiveldhoogte komt nagenoeg overeen met hoogte van de kruin van de kering. Met de in de vergunning opgenomen voorschriften wordt voorkomen dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de kering negatief worden beïnvloed.
- **Beleidsregel waterkering: Profiel van vrije ruimte:**
De nieuwbouwwoning valt binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Omdat het gaat om de herbouw van een bestaande woning op een locatie waar meerdere woningen binnen het profiel van vrije ruimte zijn gelegen is er specifiek voor deze locatie gekeken of het profiel van vrije ruimte geoptimaliseerd kan worden. Er is een geoptimaliseerd profiel van vrije ruimte getekend dat afwijkt van de beleidsregel maar de mogelijkheid biedt zonder onevenredige kostentoeename een dijkverbetering op deze locatie uit te voeren die voldoet aan de eisen. De nieuwbouwwoning komt buiten het geoptimaliseerde profiel van vrije ruimte te liggen.

- Beleidsregel waterkering: Beheer en onderhoud:
Het beheer en onderhoud van de kering wordt niet beïnvloed door de bouw van de woning doordat het onderhoud vanaf de kruin van de kering wordt uitgevoerd.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregels waterkeringen worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

8. Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 22 december 2016 bij het waterschap ingediend en is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z447 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, doorsnede AA d.d. 11-10-2016(a) ;
- Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, doorsnede BB d.d. 11-10-2016(a) ;
- Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, overzichtsblad d.d. 11-10-2016(a) ;
- Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016;
- Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, , doorsnede AA d.d. 21-12-2016(b)

Aanvullende Gegevens

Op 6 maart 2017 is een aanvulling op de aanvraag 2017-Z447 ontvangen. Deze is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z447. De aanvulling omvat de volgende stukken:

- Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016, gewijzigd 06-03-2017;
- NIEUWBOUW WOONHUIS MAASDIJK 1 TE MOOK, PLATTEGROND + DOORSNEDE MM, d.d. 22-11-2016, gewijzigd 06-03-2016.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Mededelingen

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD te Sittard.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
 - b. dagtekening;
 - c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 - d. de gronden van bezwaar.
2. De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD te Sittard.
 3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z447.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 22 december 2016;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'sleepkist': Een uit twee parallelle wanden bestaande kist die middels afstandhouders met elkaar zijn gekoppeld;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;

- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Objectenboek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z447.

Bijlage 3: Meetbestek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z447.

**Bijlage 4: Tekening Nieuwbouw woning MAASDIJK 1 TE MOOK, palenplan & talud waterkering
Definitief ontwerp, d.d. 21-12-2016, gewijzigd 06-03-2017.**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z447.

**Bijlage 5: NIEUWBOUW WOONHUIS MAASDIJK 1 TE MOOK, PLATTEGROND + DOORSNEDE MM,
d.d. 22-11-2016, gewijzigd 06-03-2016**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z447.