

Documentenlijst Besluit-ontwerp (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201707292

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het brandveilig in gebruik nemen van het kinderdagverblijf Westerbaenstraat 28

Adres: Westerbaenstraat 28

Datum Besluit-ontwerp (P) (GG): 29-05-2017

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-ontwerp (P)

Bestandsnaam: A6348134.out.pdf

Documentid: 32744509

Bestandsgrootte: 88400



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Onderwerp

ontwerpbesluit Westerbaenstraat 28

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 19 april 2017 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van het kinderdagverblijf Westerbaenstraat 28 ontvangen. Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Voor de motivering van ons ontwerpbesluit verwijzen wij naar de bij deze brief behorende bijlagen waarin per activiteit de beoordeling, advisering en van toepassing zijnde voorwaarden zijn opgenomen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d, van deze wet te verlenen met de daarbij behorende documenten.

Eerst zal uw aanvraag met de daarbij behorende stukken gedurende een termijn van zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Ons kenmerk

201707292/6348134

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Doorkiesnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

-

Bijlage

Beoordeling activiteit

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel 'Bijeenkomstfunctie' vastgesteld.

Activiteit 'Brandveilig gebruik'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012.

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is:
15 personen, waarvan maximaal 12 kinderen.
2. Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als bijeenkomstfunctie kinderopvang.
U moet uw gemeente tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk op een andere wilt gebruiken.
3. Bij de registratie zijn de volgende documenten van toepassing:
 - Situatiekening, G002, 17.2-03, d.d. 15-05-2017,
 - Plattegrond, G001, 17.2-03, d.d. 13-04-2017,
 - Toelichting, Auteur: Jantine van Arkel, d.d. 10 mei 2017
4. Voorwaarde(n):
 - Rookmelders moeten ten minste voldoen aan de NEN2555.
 - Tussen het kinderdagverblijf en bovenliggende brandcompartimenten of extra beschermde vluchtrouten moet een brandwerende scheidingsconstructie aanwezig zijn welke voldoet aan het rechtens verkregen niveau. Uitgaande van aangeleverde tekening is dat ten minste 60 minuten en het is daarmee voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke brandwerende scheidingsconstructie aanwezig is.
 - Er moeten ten alle tijden voldoende personen zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.
 - De vluchtrouten moeten leiden naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. Gezien de situatietekening en voor ons beschikbare overige informatie is voldoende aannemelijk gemaakt dat de vluchtroute aan de achterzijde via de tuin naar de Tivolistraat voert.

U bent als eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk.

Eindoordeel activiteit 'Brandveilig gebruik'

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Brandveilig gebruik'.