

Nummer : *16UTP02658*

Barcode : 

AMBTSHALVE WIJZIGINGSBESCHIKKING

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Ambtshalve beschikkende om wijziging van de vergunning ex artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet, van Waterstromen Dongen B.V., Vierbundersweg 7 te 5107 NL Dongen, voor het lozen van afvalwater via het rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant (AWP) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bath, in beheer bij ons waterschap;

Overwegingen:

1. Waterstromen Dongen B.V. (Waterstromen) betreft een bedrijf waar afvalwater van de leerlooierij-activiteiten van ECCO Tannery Holland B.V. (ECCO) te Dongen, afvalwater van de nalooi-activiteiten van Rompa Leder B.V. te Dongen (Rompa Dongen) en afvalwater van het finishproces van Rompa Leder B.V. te Rijen (Rompa Rijen) wordt gereinigd. Tevens verwerkt het bedrijf het lijmvlees van ECCO, alsmede de vergistbare reststromen afkomstig uit de eigen afvalwaterzuivering, in de vergistinginstallatie.
2. Bij besluit van 11 januari 2011, kenmerk 11UT000160 is aan het bedrijf een vergunning ingevolge de Waterwet verleend. Deze vergunning is gewijzigd bij besluit van:
 - 13 maart 2015, kenmerk 15UT003076;
 - 27 augustus 2015, kenmerk 15UT007016.
3. De ambtshalve wijziging betreft een aanpassing van de lozingseis voor calcium voor het gezuiverde bedrijfsafvalwater, naar aanleiding van de aanpassing, modernisering en optimalisatie van het afvalwater-zuiveringsproces.
- 4.1 In het besluit van 11 januari 2011, kenmerk 11UT000160 is een onderzoeksverplichting opgenomen ten aanzien van de reductie van de emissie van een aantal te lozen parameters, waaronder calcium. Deze verplichting is opgenomen aangezien er ten tijde van de aanvraag van deze vergunning onvoldoende zicht was op de daadwerkelijke emissies na de aanpassing, modernisering en optimalisatie van de afvalwaterzuivering.
- 4.2 Het bedrijf heeft op 24 oktober 2014 een rapportage overlegd met de bevindingen van het in overweging 4.1 genoemde onderzoek. Aanvullend heeft het bedrijf op 23 december 2015 representatieve lozingsconcentraties voor calcium overlegd voor de aangepaste afvalwaterzuivering.
- 4.3 De lozing van calcium geeft risico ten aanzien van afzetting en corrosie op de zuiveringstechnisch werken van ons waterschap. De toetsingswaarde voor calcium bedraagt 200 mg/l in een steekmonster voor lozingen aangesloten op de AWP, conform de beleidsregel "Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel" van 2 september 2013. De lozingsconcentraties boven de toetsingswaarde worden individueel door ons waterschap beoordeeld op toelaatbaarheid. Uitgangspunt hierbij is dat het afvalwater geen nadelige gevolgen voor de zuiveringstechnische werken mag opleveren in combinatie met huishoudelijk afvalwater en andere bedrijfslozingen.
- 4.4 Gelet op overweging 4.1 tot en met 4.3 zijn nieuwe lozingseisen voor calcium vastgesteld. Hiervoor zijn de overlegde analysegegevens voor calcium van 23 december 2015 gebruikt.
- 4.5 Op basis van de in overweging 4.4 bedoelde analysegegevens voor calcium volgt een maximale calcium concentratie van 687 mg/l in een etmaalmonster. Dit is vastgesteld met de lozingseis-assistent en betreft derhalve een empirische lozingseis. De gemiddelde concentratie voor 10 opeenvolgende etmaalmonsters is rekenkundig vastgesteld op 450 mg/l en betreft derhalve een theoretische lozingseis.

De procedure is gevolgd conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Het ontwerp van de vergunning heeft ter inzage gelegen van 18 februari tot en met 30 maart 2016, gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen:

B E S L U I T:

- I De bij besluit van 11 januari 2011, kenmerk 11UT000160, aan Waterstromen Dongen, voor de inrichting aan de Vierbundersweg 7 te 5107 NL te Dongen, verleende vergunning en bijbehorende wijziging ingevolge de Waterwet ambtshalve te wijzigen, zoals hierna is aangegeven:

Voorschrift 5.3h vervalt en komt als volgt te luiden:

5. Lozingsnormen ter plaatse van meetinrichting.

5.3


	Parameters/stoffen	Etmaalmonster	Steekmonster	Voortschrijdende gemiddelde*	Eenheid
5.3h	Calcium	687		450	mg/l

* Als voortschrijdend gemiddelde van 10 opeenvolgende etmaalmonsters die niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn.

- II Vergunninghouder erop te wijzen, dat deze vergunning van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de vergunning aan u is verzonden.
- III Een afschrift van deze vergunning te zenden aan:
- Waterstromen Dongen B.V., Postbus 8 te 7240 AA Lochem.
 - Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen.
 - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Postbus 75, 5000 AB Tilburg.

Breda, 8 april 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het ambtshalve een vergunning heeft gewijzigd ingevolge de Waterwet van Waterstromen Dongen B.V., Vierbundersweg 7 te 5107 NL Dongen, voor het lozen van afvalwater via het rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant (AWP) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

De vergunning en de bijbehorende bescheiden liggen vanaf 12 april 2016 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

- * Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 076 564 15 01.
- * Gemeente Dongen, gemeentehuis Dongen, Hoge Ham 62; elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur bij de balie Bouwen en Milieu.

Tot en met 23 mei 2016 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het instellen van beroep is alleen mogelijk voor de volgende personen:

1. Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.
2. Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen eventuele wijzigingen die zijn aangebracht bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.
3. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schorst het genomen besluit niet. Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht.

Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- handtekening verzoeker.

Zo mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee waarop het bezwaarschrift betrekking heeft.

De voorzieningenrechter kan naar aanleiding van het verzoek voorzieningen treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de uitspraak op het ingestelde beroep in redelijkheid niet kan worden afgewacht. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt een verzoek tot een voorlopige voorziening en het instellen van een beroep digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie met betrekking tot de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

Breda, 11 april 2016

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl