

Programma van Eisen **Ontruimingsalarminstallatie**

Conform NEN 2575:2012 en correctie A1:2013

Naam	ASVZ
Locatie	Zorgboerderij Nooitgedacht
Adres	Zuidbuurt 91
Woonplaats	3132 KA Vlaardingen


Bedrijf :	AMMA de Bruin BV
Opsteller:	M.A. de Bruin
Documentnummer:	PvE Ontruiming Nooitgedacht
Versie:	1
Datum:	19-09-2016

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1



1. Gegevens	
PvE-opsteller	Naam: AMMA de Bruin BV Adres: Jonagoldhof 38, 2728 KM, Zoetermeer Telefoon: 079 3478254 Contactpersoon: M.A. de Bruin
Normen en Richtlijnen	Bouwbesluit 2012 NEN 2575-1 "Algemeen": 2012 NEN 2575-2 "Luidalarminstallatie type A": 2012 NEN 2575-3 "Luidalarminstallatie type B": 2012 + A1: 2013 NEN 2575-4 "Stilalarminstallatie, draadloos": 2013 NEN 2575-5 "Stilalarm met attentiepanelen": 2012 NPR 2576 juni 2005 NEN 2654-2 februari 2002 Handboek Brandbeveiligingsinstallaties 3 ^e druk, juni 2012
Certificeren	☒ Ja, inspectiecertificaat conform CCV-inspectieschema vereist ☒ jaarlijks ☐ 3 jaarlijks ☐ Nee Toelichting:
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Woonfunctie voor zorg, groepszorgwoning voor 24-uurs zorg en andere bijeenkomstfunctie Naam: ASVZ locatie Zorgboerderij Nooitgedacht Adres: Zuidbuurt 91, 3132 KA, Vlaardingen Toelichting: Zorgboerderij Nooitgedacht betreft een woonvoorziening waar woongroepen gehuisvest zijn. De woongroepen bestaan uit bewoners met een vergelijkbare zorgindicatie en dito zorgvoorziening, die samen één huishouding voeren, en hiervoor zorg ontvangen of kunnen ontvangen. Werkboerderij Nooitgedacht is gevestigd in de wagenschuur. Hier is dagbesteding / werkruimte aanwezig.
Bouwvergunning:	-
Gebruiksvergunning	-
Eigenaar:	Naam: ASVZ Huisvesting Adres: Postbus 245 3360 AE Sliedrecht Telefoon: 0184 491633 Contactpersoon: de heer R. Jongejan

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1



1. Gegevens	
Gebruiker:	Naam: ASVZ Adres: Postbus 121 3360 AC, Sliedrecht Telefoon: 0184 491200 Contactpersoon: De heer M. de Koning Naam Beheerder (Opgeleid Persoon): nog niet bekend De beheerder is gecertificeerd "Beheerder (Opgeleid Persoon)" conform NEN 2654-2 en bevoegd om handelingen en werkzaamheden te mogen uitvoeren aan de ontruimingsalarminstallatie.
Eisende partij(en):	☒ Bevoegd gezag gemeente Vlaardingen ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker
Type(n) ontruimingsalarm-installaties	☐ Luidalarminstallatie type A (NEN2575-2:2012) ☒ Luidalarminstallatie type B (NEN2575-3:2012 + A1: 2013) ☐ Stilalarminstallatie, draadloos (NEN2575-4:2013) ☐ Stilalarminstallatie met attentiepanelen (NEN2575-5:2012) ☐ Stilalarminstallatie met gesproken codebericht (NEN2575-2:2012) Toelichting: Voor het gebouw geldt dat deze op basis van de NEN2575 deel 1 bijlage B moet worden voorzien van stil alarm. Gezien het aantal verminderd/niet-zelfredzame personen die aanwezig kunnen zijn en om het gebouw in geval van brand of een andere calamiteit snel te kunnen ontruimen is er voor gekozen de ontruimingsalarminstallatie uit te voeren als "luid alarm type B". Deze installatie is in eerste instantie bedoeld om de aanwezige medewerkers te alarmeren.
Leverancier (ontruimingsalarm-installatie):	Naam: Nog niet bekend Adres: Telefoon:

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1



1. Gegevens

Installatiebedrijf:	Naam:	Nog niet bekend
	Adres:	
	Telefoon:	
Onderhoudsbedrijf:	Naam:	Nog niet bekend
	Adres:	
	Telefoon:	

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en – datum vermelden)

ASVZ Zorgboerderij Nooitgedacht te Vlaardingen:

- 4066-BA-NS-010-BEGANE GROND d.d. 29-07-2016
- 4066-BA-NS-011-VERDIEPING d.d. 29-07-2016

ASVZ Werkboerderij Nooitgedacht te Vlaardingen:

- Begane grond, BV-VldZbWrk-131202-gk-bg d.d. 02-12-2013
- Verdieping, BV-VldZbWrk-131202-gk-vd1 d.d. 02-12-2013

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1



2. Eisen ontruimingsalarminstallatie

§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
deel 2: 4.4 3: 4.3 4: 4.3 5: 4.2	Systeembeschikbaarheid	☒ 99,7% ☐ % vanwege
deel 2: 6.2.1 3: 6.2.2 & 6.2.3	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden ☒ niet van toepassing	☐ Nederlands ☐ ☐
deel 2: 6.4.1 3: 6.4.1 4: 7.3 5: 4.3	De wijze van activering	☒ Bedienpaneel ⁽¹⁾ via brandmeldcentrale ☒ Handbrandmelder(s) ☒ Automatische brandmelder(s) ☐ Externe melder(s) ☐ Automatische brandmelders in relatie tot samenvallende vluchtwegen conform Bouwbesluit 2012 art. 6.20 lid 5 ⁽²⁾
Toelichting: 1. Niet van toepassing voor deel 5: 4.3 maar wel voor deel 4: 7.3 2. Indien er sprake is van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking in relatie tot ontvluchting (zie NEN2535 en Bouwbesluit 2012 samenvallende vluchtroutes) behoren minimaal de luid alarm ontruimingssignaalgevers in het desbetreffende deel automatisch te worden aangestuurd bij het in alarm komen van een automatische melder in dat deel.		
deel 2: 6.4.1 3: 6.4.1	Vertraging in de activering door automatische melders ☒ niet van toepassing	☐ Ja, minuten ☐ Nee Opmerking: De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
Toelichting:		

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1

A	M
M	A

2. Eisen ontruimingsalarminstallatie

§ NEN 2575	Omschrijving	Eis	
deel 2: 14.2 3: 14.2 4: 7.1.2 5: 7.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Zorgboerderij Nooitgedacht ☒ Werkboerderij Nooitgedacht / wagenschuur ☐ Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten ☒ Sanitaire ruimten (niet de voorruimten) ☒ Opslagruimten en werkkasten < 8 m ² ☒ Kruipruimten ☒ Niet voor de gebruiker toegankelijke ruimten van het energiebedrijf	
Toelichting:			
deel 2: 14.3 3: 14.3 4: 7.1.3 5: 7.3	Alarmeringszones	Afzonderlijke alarmeringszones 1. Zorgboerderij 2. Werkboerderij/wagenschuur 3. Totaal	Aangestuurd door detectiezone 1. det. zone 1 t/m 5 2. det. zone 6 3. alle detectiezones
		Bij atria: ☐	
Toelichting:			
deel 4: 7.1.4	Stilalarmgroepen ☒ niet van toepassing	Stilalarmgroep / aantal ontvangsttoestellen 1. 2. 3.	Aangestuurd door alarmeringszone 1. 2. 3.
Toelichting:			

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:



Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1

A	M
M	A

2. Eisen ontruimingsalarminstallatie


§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
deel 4: 7.2	Prioriteiten van de draadloze stilalarminstallatie ☒ niet van toepassing	Afwijkende prioriteiten (alleen bij gemotiveerde afwijking) 1. 2. 3.
	Toelichting:	
deel 5: 8.1	Locatie en aantal attentiepanelen ☒ niet van toepassing	Locatie 1. 2. 3. Aangestuurd door alarmeringszone 1. 2. 3.
	Toelichting:	
deel 2: 15.2.2 15.2.3 3: 15.2.2 15.2.3 4: 7.4.3	Locatie en aantal bedieningspanelen ☐ niet van toepassing	Hoofdbedieningspaneel ☒ Geïntegreerd in, of in de nabijheid van de brandweerpaneel bij de hoofdentree Zorgboerderij Nevenbedieningspaneel ☐ ☐ Opmerking: Bij de toelichting per nevenbedieningspaneel vermelden welke alarmeringszones mogen worden geactiveerd.
deel 2: 10.1.2 3: 10.1.2	Uitvoering bedieningspaneel ☐ niet van toepassing	☒ Tekstpaneel ☐ Geografisch paneel
	Toelichting:	
deel 4: 6.2	Taal tekst op bedieningspaneel ☒ niet van toepassing	☐ Nederlands ☐ ☐
	Toelichting:	

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:



Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1

A	M
M	A

2. Eisen ontruimingsalarminstallatie


§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
deel 4: 6.5	Taal tekst op ontvangsttoestel ☒ niet van toepassing	☐ Nederlands ☐ ☐
	Toelichting:	
deel 2: 11.2 3: 11.2	Kleur optische signaalgever ☒ niet van toepassing	☐ Wit ☐ Rood ☐ Anders,
	Toelichting:	
deel 2: 15.4 15.5 8.1 3: 15.4 8.1 4: 6.1.1 7.4.1 5: 6.1	Bijzondere omgevings- invloeden of akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de projectie.	Ruimte Omstandigheden Geen bijzonderheden
	Toelichting:	
deel 2: 9.3 3: 9.3 4: 6.1.3	Doormelding van storing ☐ niet van toepassing	☒ Intern Locatie: slaapwacht ☒ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie:
	Toelichting:	

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:




Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1



2. Eisen ontruimingsalarminstallatie

§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
	Aanvullende eisen	☐ NEE ☒ JA, Functiebehoud: De bekabeling en aanleg moeten voldoen aan de eisen gestelde eisen conform de NEN2575. Door te voldoen aan de NPR 2576:2005 wordt in de meeste gevallen voldaan aan functiebehoud. Daar waar NPR2576 strijdig zou zijn met NEN2575 en NEN1010, moet de NEN2575 en NEN1010 worden aangehouden.
	Aanvullende opmerkingen	☐ NEE ☒ JA, Onderhoudscontract: Er dient een onderhoudscontract te worden afgesloten dat minimaal voldoet aan de NEN 2654-2, met een responsetijd die afgestemd is op de capaciteit van de noodstroomvoorziening van de ontruimingsalarminstallatie. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden door een CCV-erkend onderhoudsbedrijf, welke een overeenkomst heeft met de fabrikant van de te leveren apparatuur. Ontruimingsplan: Conform artikel 6.23 lid 6 van Bouwbesluit 2012 dient er een ontruimingsplan te worden opgesteld. Het ontruimingsplan en het PvE ontruiming dienen op elkaar te zijn afgestemd. Het ontruimingsplan dient te voldoen aan de NEN 8112. NEN 8112 geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze aanwijzingen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand of andere calamiteiten of incidenten. Taken voor degenen die met ontruiming zijn belast, staan in deze norm. Voor de omschrijving van het proces van ontruiming als onderdeel van de bedrijfshulpverlening wordt verwezen naar NEN 1414:2007 en NEN 4000:2008.

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . PvE Ontruiming Nooitgedacht

Datum: . 19-09-2016

Versie: . 1



3. Goedkeuring		
Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegd gezag ☒ Eisende partij	Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Brandpreventie Team brandpreventie Rijnmond Noord Adres: Hoogstad 501 3131 KX Vlaardingen Tel.nr.: Contactpersoon: de heer W. Hoorweg	Ter ondertekening: de heer L.J. Fer Datum:
Ondertekening belanghebbende		
Partij	Gegevens	Handtekening
Eigenaar / Gebruiker ☐ Eisende partij ☒ Belanghebbende	Naam: ASVZ Huisvesting Adres: Postbus 245 3360 AE Sliedrecht Tel.nr.: 0184 491633 Contactpersoon: de heer R. Jongejan	Datum:
Eigenaar / Gebruiker ☐ Eisende partij ☒ Belanghebbende	Naam: ASVZ Adres: Postbus 121 3360 AC Sliedrecht Tel.nr.: 0184 491200 Contactpersoon: De heer M. de Koning	Datum:
PvE-opsteller	Naam: AMMA de Bruin BV Adres: Jonagoldhof 38 2728 KM Zoetermeer Tel.nr.: 079 3478254 Contactpersoon: de heer M. A. de Bruin	 Datum: 19 september 2016