

WIJZIGINGSBESLUIT
(watervergunning)

D2017-01-000861/
2016-016999

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 5 december 2016 een aanvraag voor een wijziging van een watervergunning ontvangen van de gemeente Rotterdam.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning nr. 1181874/1550135, d.d. 20 mei 2015, als volgt te wijzigen:

- a. Aan onderdeel b worden de volgende documenten toegevoegd:
 - notitie: memo bij watervergunning voorbelasting Vlaardingen west, d.d. 1 december 2016;
 - notitie: HL Vlaardingen west; sloot noord-west, kenmerk: 2009-049-077, d.d. 12 februari 2016;
 - mail: te dempen / te graven watergangen, d.d. 2 maart 2016;
 - tekening: Hoekse Lijn, Vlaardingen West, nr. B-HVD-WT-401, wijz.c, d.d. 29-11-2016.
- b. Voorschrift 6, dempen en graven, lid 3, in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:
 3. Er moet ten minste 1450 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1450 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- c. Aan hoofdstuk 5, voorschrift 6, wordt toegevoegd, lid 8:
 8. De noordwestelijke watergang wordt op de volgende maatvoering gebracht:


Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte op de waterlijn	5 m
lengte	zie tek. nr. B-HVD-WT-401, wijz. c, d.d. 29-11-2016
bodembreedte	ca. 1,40 m
leggerdiepte	NAP -3,20 m
taluds	ten minste 1 : 2
schouwpeil	ter plaatse geldende praktijkpeil van NAP -2,40 m

Wijzigingsbesluit	D2017-01-000861/ 2016-016999
-------------------	---------------------------------

4 Ondertekening

Delft, 24 januari 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. van Harmelen', written in a cursive style.

drs. W. van Harmelen

5 Overwegingen

De wijziging van de watervergunning betreft het onder een ander profiel verbreden van een watergang en de daarmee gepaard gaande wijziging van de waterbalans.

Het eerder vergunde profiel bleek in de praktijk niet uitvoerbaar vanwege de aanwezige grondslag. Er is een nieuw profiel berekend dat smaller en minder diep is zodat deze wel uitvoerbaar is. De waterbalans in de eerder verleende vergunning had een surplus van 450 m². Door de wijziging van het profiel ontstaat een stabiel profiel en een sluitende waterbalans.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016–2021;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

6 Bezwarenprocedure

Dit wijzigingsbesluit is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Wijzigingsbesluit	D2017-01-000861/ 2016-016999
-------------------	---------------------------------

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.