

Documentenlijst Besluit-ontwerp (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201709508

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het brandveilig in gebruik nemen van de bedrijfsruimte Zuiderparklaan 70 tot kinderdagverblijf

Adres: Zuiderparklaan 70

Datum Besluit-ontwerp (P) (GG): 13-07-2017

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-ontwerp (P)

Bestandsnaam: A6401823.out.pdf

Documentid: 32826390

Bestandsgrootte: 76508



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

ontwerpbesluit Zuiderparklaan 70

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 24 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van de bedrijfsruimte Zuiderparklaan 70 tot kinderdagverblijf ontvangen. Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Voor de motivering van ons ontwerpbesluit verwijzen wij naar de bij deze brief behorende bijlagen waarin per activiteit de beoordeling, advisering en van toepassing zijnde voorwaarden zijn opgenomen.

Gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij het voornemen om op basis van onze beoordeling en de ingewonnen adviezen de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “Brandveilig gebruik”.

Voorafgaande aan deze beslissing zal uw aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarbij behorende bescheiden gedurende een termijn van zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan hun zienswijze over het ontwerp kenbaar maken.

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Ons kenmerk

201709508/6401823

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Doorkiesnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

diversen

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk
201709508/6401823

Bijlage

Beoordeling activiteit

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel 'Bijeenkomstfunctie' vastgesteld.

Activiteit 'Brandveilig gebruik'

Bijlage 'Registratie brandveilig gebruik'

Aan de hand van de vergunningaanvraag, brandveilig gebruiken van het bouwwerk, zijn de volgende zaken vastgesteld:

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is: 13 personen.
2. Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als bijeenkomstfunctie voor kinderopvang < 4jaar en BSO.

U moet uw gemeente tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk op een andere wilt gebruiken.

3. Bij de registratie zijn de volgende documenten van toepassing:
Aanvraagformulier 2977407 d.d. 24-05-2017
Situatietekening perceel 1774 d.d. 24-05-2017
Plattegrond BG* BHV Nederland tek.nr. GP.00.01 V. 01 d.d. 24-05-2017

*In overleg met de aanvrager (Mw. Cantineau) heeft de Veiligheidsregio Haaglanden een rookmelder bijgetekend in de gang en een thermische melder in de keuken. Deze 2 melders ontbraken op de ingediende tekening maar waren in de praktijk al wel aanwezig. Mw. Cantineau heeft dit op locatie gecontroleerd en nadien bevestigd aan de Veiligheidsregio Haaglanden

4. U bent als eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk