

# ONTWERP WATERVERGUNNING

**Voor het gedeeltelijk dempen van de Schuttecampsgraaf, het verondiepen van een gedeelte van de Postbeek, het vernieuwen van een duiker in de Schuttecampsgraaf en het uitvoeren van werkzaamheden in het inundatiegebied van de Roer te Vlodrop-Herkenbosch**

**Nummer ontwerp watervergunning: 2017-Z2443**

**Datum ontwerp watervergunning: 25 juli 2017**



## Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie .....	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening .....	4
5. Voorschriften.....	5
6. Aanvraag.....	10
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....	12
8. Procedure en rechtsbescherming .....	15
9. Bijlagen.....	17

## **ONTWERPBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 februari 2017 een aanvraag ontvangen van Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het dempen van een gedeelte van de Schuttecampsgraaf, het verondiepen van een gedeelte van de Postbeek, het vernieuwen van een duiker in de Schuttecampsgraaf en het uitvoeren van graafwerkzaamheden in het inundatiegebied van de Roer te Vlodrop - Herkenbosch waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

### **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht , voor:
  - het dempen van een gedeelte van de Schuttecampsgraaf waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
  - het verondiepen van een gedeelte van de Postbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

- het wijzigen van de stroomrichting van een gedeelte van de watergang Schuttecampsgraaf, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet, juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014;
  - het wijzigen van een duiker in de Schuttecampsgraaf, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
  - het maken en/of verwijderen van ophogingen in het inundatiegebied van de Roer, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 5, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning;
- d. vergunning BQ52982 (21-07-1987) en vergunning BP30827 (d.d. 06-01-1987) in te trekken voor zover deze betrekking hebben op lozingsvoorzieningen (uitmondingen drainages en greppels) in de Schuttecampsgraaf en gelegen zijn op de percelen kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie G, nummers 1244,1245, 1246, 1247, 1248, 1315, 1435, allen eigendom van de Provincie Limburg, en de percelen kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie G, nummers 1250 en 1251 beiden in eigendom van Staatbosbeheer.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur,  
krachtens mandaat,  
programmadirecteur waterkeringen

ir. E.J.M. Keulers MMO

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### Voorschrift 1

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het te dempen gedeelte van de Schuttecampsgraaf wordt als primair oppervlaktewaterlichaam van de Legger van de oppervlaktewateren verwijderd.
3. Het verondiepte gedeelte van Postbeek blijft na uitvoering van de werkzaamheden als primaire oppervlaktewaterlichaam op de legger gehandhaafd. Na overdracht van de werken wordt het onderhoud weer door en voor rekening van het waterschap uitgevoerd.
4. Het onderhoud van de te vernieuwen duiker in de Schuttecampsgraaf wordt na overdracht van de werken weer door en voor rekening van het waterschap uitgevoerd.
5. Het waterschap kan gedurende de duur van de werkzaamheden bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### Voorschrift 2

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

### **Voorschrift 3**

#### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### **Voorschrift 4**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

### **Voorschrift 5**

#### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de bijgevoegde tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 1 t/m 4).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 6**

##### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

## 5.2 Specifieke voorschriften

**Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.**

### Voorschrift 7

*Oppervlaktewaterlichaam algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de waterafvoer niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

### Voorschrift 8

*Graven, dempen/verondiepen en verhardingen*

1. Voordat met de demping/verontdieping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam.
2. De oppervlaktewaterlichamen moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt/verondiept worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. In aanvulling op de bij de aanvraag aangeleverde tekening(en) moet de verondiepte Postbeek voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Bovenbreedte	Overeenkomstig huidige breedte
Diepte	Minimaal 0,40 meter beneden niveau maaiveld;

5. Er mag niet meer oppervlaktewaterlichaam worden gedempt en verondiept dan op de bij deze vergunning behorende tekening "Inrichtingsplan Bolbergweg" (bijlage 1, d.d. 25-01-2017) is aangegeven.
6. De lengte van de te dempen Schuttecampsgraaf mag niet meer bedragen dan 650 meter.
7. De lengte van het te verondiepen gedeelte van de Postbeek mag niet meer bedragen dan 105 meter.



### Voorschrift 9

#### *Dammen (met duikers)*

1. De dam met duiker dient gelegen te zijn op de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening "Inrichtingsplan Bolbergweg" (Bijlage 1; d.d. 25-01-2017) is aangegeven.
2. Voordat de dam met duiker wordt vernieuwd, moet de watergang ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
3. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	16586 (oud 2.017.0005)
type duiker	rond
lengte duiker	7 meter
inwendige doorsnede duiker	700 mm
binnen-onderkant van de duiker	N.A.P. + 25,30 meter
materiaal	Beton

4. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
5. De taluds bij de in- en uitstroom moeten met stapelzoden worden opgezet.
6. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
7. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

### Voorschrift 10

#### *Inundatiegebied*

1. De afgravingen en ophogingen in het inundatiegebied dienen overeenkomstig aangegeven op de bij de vergunning behorende tekeningen bijlage 2 ("Bolbergweg: huidige hoogte"), bijlage 3 ("Bolbergweg: hoogte na ophoging") en bijlage 4 ("Bolbergweg: ophoging") te worden uitgevoerd.
2. Binnen het inundatiegebied mogen gronden van het ene perceel naar het andere perceel worden verplaatst.
3. De totale hoeveelheid te verplaatsen grond mag niet meer bedragen dan 23000 m<sup>3</sup>.
4. Van deze hoeveelheid grond dient minimaal 4000 m<sup>3</sup> buiten het inundatiegebied te worden verwerkt.

## 6. Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht heeft het voornemen om binnen het projectgebied Goudgroene natuur te ontwikkelen. Tot 2017 was het gebied in agrarisch gebruik. Het projectgebied is in eigendom van de Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en, voor een klein perceel, een particulier.

Voor het verkrijgen van de beoogde natuurkwaliteit is een beperkte afgraving van de voedselrijke toplaag noodzakelijk. Op bijna alle percelen wordt de voedselrijke teelaardelaag geheel of gedeeltelijk ontgraven. In totaal wordt de voedselrijke toplaag van ca 60 % van de oppervlakte verwijderd. De dieptes van de ontgravingen zijn afhankelijk van de diepte waarin fosfaat in de bodem is ingedrongen en bedraagt gemiddeld maximaal 0,30 meter. Op enkele plaatsen worden poelen aangelegd en is de ontgravingsdiepte maximaal 0,80 meter.

De vrijkomende grond wordt voor een deel gebruikt voor het verondiepen (gedeeltelijk dempen) van de Schuttecampsgraaf en de Postbeek. De watergangen zullen niet verder gedempt worden dan 0,40 meter beneden maaiveld.

Het verondiepen van de watergangen heeft het vernatten van het gebied tot doel. Wel kan dit laatste in principe een negatief effect hebben op het westelijk gelegen landbouwgebied.

Als compensatie wordt een groot deel van de vrijkomende grond binnen het plangebied op deze landbouwgronden verwerkt. Verwerking vindt voornamelijk in depressies op de percelen plaats waardoor gewassen meer gelijkmatig kunnen groeien.

Tevens wordt de bermsloot langs de Bolbergweg verdiept en verbreed. Dit heeft een positief effect op de af- en ontwateringsmogelijkheden voor de landbouwgronden ten westen van de Bolbergweg. Voor het verbreden en verdiepen van de bermsloot is geen vergunning op grond van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas vereist.

De werkzaamheden worden nagenoeg geheel binnen het inundatiegebied van de Roer uitgevoerd. In totaal zal ongeveer 23000 m<sup>3</sup> grond worden verplaatst. De verplaatsing vindt zodanig plaats dat het inundatiepatroon nagenoeg gelijk blijft. Omdat 4000 m<sup>3</sup> grond uit het inundatiegebied wordt afgevoerd neemt het bergend vermogen van het inundatiegebied per saldo toe.

Ter plaatse van de te verondiepen Schuttecampsgraaf worden diverse lozingen (drainages en perceelafwatering) verwijderd waarvoor op 3 maart 1987 onder nummer BP32451 en op 6 januari 1987 onder nummer BP30827 vergunningen op grond van het toenmalig reglement op de

waterlossingen in Limburg zijn verleend. Provincie en Limburg en Staatsbosbeheer zijn rechtverkrijgende van deze vergunningen.

Voor zover deze vergunningen betrekking hebben op lozingen die gelegen zijn op het tracé van de te dempen Schuttecampsgraaf worden deze met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

## **6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

## **6.3 Locatie**

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie, plaatselijk bekend als Bolbergweg. De werkzaamheden vinden op meerdere percelen plaats waaronder ook de watergangen Postbeek en Schuttecampsgraaf.

De Postbeek en de Schuttecampsgraaf zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roerdalen en zijn respectievelijk onder nummer 674 (oud nummer 2.016) en nummer 675 (oud nummer 2.017) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas.

Beide watergangen zijn in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte met een breedte van 10 meter. De watergangen hebben een natuurfunctie.

#### **6.4 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een inundatiegebied ophogingen te maken of te verwijderen (artikel 4.1, lid 5, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de aanvraag.

#### **6.5 Andere wet- en regelgeving**

De te dempen Schuttecampsgraaf wordt in de toekomst landbodem. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het inundatiegebied heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden en is een en ander afgestemd met het bodem bevoegd gezag, in casu de gemeente Roerdalen. Ook de melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit valt hieronder.

### **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

#### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De primaire watergangen Postbeek en Schuttecampsgraaf hebben een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;

- om de natuurdoelstellingen van het gebied te bereiken wordt een deel van de Postbeek en Schuttecampsgraaf verondiept respectievelijk gedempt waardoor de bergingscapaciteit van deze watergangen bij lagere afvoeren afneemt; rekening houdend met het inundatiegebied neemt de totale bergingscapaciteit echter met 4000 m<sup>3</sup> toe;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
door de gedeeltelijke demping wordt de stroomrichting van de Schuttecampsgraaf gewijzigd; tot op heden werd de Schuttecampsgraaf gevoed door de Broekbeek; in de toekomst is dat niet meer het geval en wordt de Broekbeek gevoed door de Schuttecampsgraaf; dit gaat slechts om beperkte hoeveelheden;  
daarnaast compenseren de te graven laagten parallel aan de te dempen Schuttecampsgraaf voor een deel de doorstroomcapaciteit;
  - stabiliteit taluds;  
de stabiliteit van de taluds blijft ongewijzigd;
  - negatief effect op waterkwaliteit;  
de werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de waterkwaliteit;
  - negatief effect op ecologie;  
de werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd om de gestelde natuurdoelstellingen voor het gebied te bereiken en te behouden;
  - negatief effect op grondwaterregime;  
de werkzaamheden hebben invloed op het grondwaterregime; binnen het plangebied zal de grondwaterstand wat hoger komen; dit is noodzakelijk om de natuurdoelstellingen te bereiken; buiten het plangebied zal de stijging van de grondwaterstand beperkt zijn; eventuele negatieve effecten ten westen van de Bolvenweg worden beperkt door het verruimen van de bermsloot hierlangs;
  - mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
het te dempen gedeelte van de Schuttecampsgraaf wordt van de legger verwijderd en behoeft in de toekomst niet meer te worden onderhouden; de Postbeek blijft een afwaterende functie behouden; de onderhoudsstrook blijft hier gehandhaafd.
  - toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;  
de werkzaamheden geven geen beperkingen voor toekomstige ontwikkelingen/verbeteringen aan het watersysteem;
  - ligging in het inundatiegebied;  
de werkzaamheden vinden plaats in het inundatiegebied van de Roer; de werkzaamheden hebben invloed op het inundatieproces; enkele (natuur-) gebieden lopen hierdoor eerder en enkele (landbouw-) gebieden lopen bij inundatie later onder water; door het afvoeren van

grond tot buiten het gebied neemt de bergingscapaciteit van het inundatiegebied met 4000 m<sup>3</sup> toe.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8. Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 21 februari 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z2443. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2017-D15526.

De aangevraagde activiteiten hebben gevolgen voor de zoneringen zoals aangegeven op de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot het verlenen van de watervergunning. Onder nummer 2017-Z2917 is een apart besluit opgesteld tot aanpassing van de legger.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

### **8.2 Mededelingen**

Op grond van de artikel 3:15, lid 1 jo. artikel 3:16, lid 1 van Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het

ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Gedurende de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht bij het waterschap. Zienswijzen dienen te worden gezonden aan Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Een afschrift van deze ontwerp vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg



## 9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij ontwerp vergunning met kenmerk 2017-Z2443

1. Bijlage 1: "Inrichtingsplan Bolbergweg", d.d. 25-01-2017
2. Bijlage 2: "Bolbergweg: huidige hoogte"
3. Bijlage 3: "Bolbergweg: hoogte na ophoging"
4. Bijlage 4: "Bolbergweg: ophoging"