



Wematech
De heer R.J.H. van Hooijdonk
Windmolen 23
4751 VM OUD GASTEL

VERZONDEN 12 JULI 2017

Geachte heer Van Hooijdonk,

Op 24 april 2017 hebben wij uw melding ontvangen voor het lozen van grondwater wat vrijkomt bij de rioolconstructie Heuvelstraat/Koetshoek in Breda.

Bevindingen

Uit de beoordeling blijkt dat wij kunnen instemmen met uw melding. De activiteiten vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer (verder: Blbi).

Uw melding bestaat uit:

- het meldingsformulier d.d. 24 april 2017;
- indeling locatie;
- plan van aanpak bewaken VOCL verontreiniging;
- bemalingsadvies Lankema;
- bodemonderzoek Wematch;
- machtiging adviseur;
- nader grondwateronderzoek;
- machtigingsformulier lozen grondwater.

De melding voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Blbi.

Voorschriften

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat u moet voldoen aan de eisen uit het Blbi. De werkzaamheden vallen onder artikel 3.2 van dit Besluit. Wilt u meer weten over het Blbi, raadpleeg dan <http://wetten.overheid.nl>.

Besluit

Uit nader onderzoek blijkt, dat op enkele onderdelen de voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen, die van toepassing zijn op de werkzaamheden die plaatsvinden, niet geheel aansluiten op de situatie. Wij hebben daarom besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen. Dit is mogelijk op grond van artikel 3.2, lid 8, juncto artikel 2.2, lid 4 van het BLBI.

zaaknummer
17041639

uw kenmerk
-

onderwerp
Melding besluit lozen
buiten inrichtingen
milieubeheer en besluit
tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften

behandeld door
de heer B. Vrolijk
013-20 60 470
b.vrolijk@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg,
12 juli 2017

bijlage(n)
-

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

(013) 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

Overwegingen

In verband met de rioolreconstructie zal grondwater worden onttrokken en geloosd.

De activiteiten van de inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (BLBI). De werkzaamheden vallen onder artikel 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering.

In de antwoordenlijst is aangegeven dat het vrijkomende grondwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool.

Met een maximaal debiet van 20 m³ per uur gedurende 16 dagen.
Na navraag bij de gemeente Breda (de heer F. Keulaars) kan hiermee worden ingestemd.

Op grond van artikel 3.2 lid 8 van het Besluit lozen buiten inrichtingen worden de volgende maatwerkvoorschriften opgenomen:

Maatwerkvoorschriften

1.

Volgens het gestelde in bovengenoemd artikel wordt artikel 3.2, lid 7 onder a en b, niet van toepassing verklaard en is lozing op het vuilwaterriool toegestaan.

2.

Lozing van grondwater afkomstig van de werkzaamheden op het vuilwaterriool is toegestaan, als wordt voldaan aan onderstaande:

- a. de geloosde hoeveelheid bedraagt ten hoogste 20 m³/uur;
- b. de lozing mag gedurende 16 dagen plaatsvinden.

3.

Afvalwater mag slechts in het riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

4.

De milieukundige kwaliteit van het onttrokken water moet dagelijks worden geanalyseerd op VOCL's. De bemaling moet worden gestopt indien het gehalte boven de lozingsnormen komt. De lozingsnorm van VOCL is de streefwaarde.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd door de gemeente Breda en zal zes weken voor een ieder ter inzage worden gelegd.

Bezwaar

Tegen het besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen kunt u een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda. Een bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:


- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn (6 weken) in werking. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het besluit treedt dan op grond van artikel 20.3 van de Wet milieubeheer niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd onder zaaknummer 17041639. Bij correspondentie dient u dit nummer te vermelden. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de in deze brief vermelde behandelaar.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,
namens deze,



drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

cc: gemeente Breda: omwb@breda.nl