







[illegible]

- | | |
|---|--|
|  | lichte scheideiswand |
|  | kalkzandsteen |
|  | pefab beton |
|  | beton |
|  | givesteen |
| m.k. | meterkast |
| haas | hemelwaterafvoer |
|  | rookmelder |
|  | WBDO 20 min. |
|  | WBDO 30 min. |
|  | WBDO 60 min. |
| * | WBDO 30 min. |
|  | nood-vaakverlichting |
| | ruimte voorzien van noodverlichtingsarmatuur
(per toevorstingspakket van 1 stu) |
|  | transparent met aanduiding "NOODUITGANG"
conform NEN 6088 |
|  | transparant met aanduiding "UIT"
conform NEN 6088 |
|  | zelfsluitende deur |
|  | Brandwerend 30min + zelfsluitend |
|  | Brandwerend 60min + zelfsluitend |
| Pb | To openen zonder sleutel of ander los voorwerp |
| Pa | Panieksluiting |
|  | Brandmeldcentrale |
|  | Brandslanghaspel |
|  | Handbrandmelder |
| roodgoud vrijhouden | Voorzien van stoker
Gedraagdglas vrijhouden van obstakels zoals (brom)fietzen en poederen (r. 7.16) |
| d.v. | Doorvalbeveiliging |
| g.g. | Gelaagdglas (i.b.v. doorvalbeveiliging) |

- constructie volgens tekening en berekening constructeur
 - verankering constructie volgens voorschriften i.o.m. constructeur
 - elektrische installatie volgens NEN 1010
 - vormgeving en ventilatie van de afzuigkap
 - vloerspanning ledigen en d. volgens opgave installateur
 - uitwendige scheiding constructie isoleren conform bouwbesluit
 - vloer en ramen en deuren met een ventilatie opening beglazing
 - ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087
 - afschot plat dak 12mm/m
 - vloerconstructie aanbesteden volgens opgave constructeur
 - dilatatie in metselwerk volgens opgave constructeur/leverancier
 - 2 aparte vloeren van 250mm met een ventilatie opening
 - riolerings volgens NEN 3215; riolerings aanbestaat op bestaand
 - beglazing volgens NEN33569, NEN-EN12600, NEN2601, NEN2608
 - ramen en deuren met een ventilatie opening
 - alle deuren die toegang geven tot de woongebouwen mogen van buiten niet te openen zijn zonder sleutel (geldt ook voor souterrain)
- aan standardeisen zijn wordt voldaan (nieuwbouw)
- afmeting vrije doorgangen van toilet- bad- en verblijfsruimten
 - hoogte van de doorgang >2300mm
 - breedte van de doorgang >850mm
- luchten binnen een rookcompartment
- volgens veiligheidsmaatregelen uitgang beschermde vluchtroute < 30m
 - brandmelding met alarm en uitgang naar beschermde vluchtroute < 20m
 - brandmeldinstallatie met volledige bewaking volgens NEN 2535
 - brandmeldinstallatie volgens NEN 2535
 - op de installatie bevinden zich geen afsluiterbare deuren

- vloerafscheidingen rondom de trapgaten
 - hoogte van de afscheiding ter plaatse van de trapgaten >1000mm
 - spijlen max. h.o.h. 100mm geen opstap mogelijkheid tussen 200 en 700mm
 - t.p.v. bordes / gevelpui, pui voorzien van gelaagd glas aan binnenzijde
- afmetingen van de trap**
- minimale breedte: 800mm - minimale aantrede: 220mm
 - minimale vrije hoogte: 2300mm - maximum optrede: 188mm
 - aan bovenzijde van de trap dient een vloerveld te zijn van >800x800 mm

- aan onderstaande eisen dient te worden voldaan
- de gevel: weerstandsklasse 2 met betrekking tot inbraakwerendheid
 - wering van vocht in de sanitaire ruimten conform NEN 2778
- toegangen van de woongebouwen voorzien van bellentableau en spreek

- toegangen van de woongebouwen voorzien van bellentableau en spreekinstallatie

exp:	A	d.d.	05-09-2016	get:		get:		best:	
project:	appartementen Heilig Hart Hof Breda								
opdrachtgever: Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden bv onderwerp: stellinggrond dakoverzicht									
schaal:	1:100						stelling:	TO	
datum:	12-07-16						formaat:	A0	
get:	gv						tek.nr.:	0702A_TO_55	
get:							file:	0702-app-HHH(27)	