

[illegible]

- | | |
|--|---|
| | lichte scheidingswand |
| | kalckzandsteen |
| | prefab beton |
| | beton |
| | gevelsteen |
| | meterkast |
| | hemelwaterafvoer |
| | rookmelder |
| | WD030 20 min. |
| | WD030 30 min. |
| | WD030 60 min. |
| | WD030 30 min. |
| | nood- waakverlichting |
| | ruimte voorzien van noodverlichtingsarmatuur
niet toegestaan (zie 1.14) |
| | transparant met aanduiding "NOODUITGANG"
conform NEN 6388 |
| | transparant met aanduiding "UIT"
conform NEN 6388 |
| | zelfsluitende deur |
| | Brandwerend 30min + zelfsluitend |
| | Brandwerend 60min + zelfsluitend |
| | Te openen zonder sleutel of ander los voorwerp |
| | Panieksluiting |
| | Brandmeldcentrale |
| | Brandslanghaspel |
| | Handbrandmelder |
| | Voorzien van sticker
Nooduitgangen vrijhouden van obstakels zoals (br)ofjes en goederen (zie 7.16) |
| | Doorvaalbeveiliging |
| | Geslaagdglas (i.v.v. doorvaalbeveiliging) |

- constructie volgens tekening en berekening constructeur
- verankering constructie volgens voorschriften i.o.m. constructeur
- elektriciteitsinstallatie volgens tekening en berekening constructeur
- verwarming en ventilatie volgens nadere uitwerking installateur
- vloerspanning leidingen e.d. volgens opgave installateur
- uitwendige scheidingconstructie isoleren conform bouwbesluit
- kozijnen en deuren volgens tekening en berekening constructeur
- ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087
- asfalt platte dak 12mm/v
- noodvoorziening volgens opgave constructeur/leverancier
- dilatatie in metselwerk volgens opgave constructeur/leverancier
- kalkzandsteen om de 3 meter dilatatie tenzij anders aangegeven
- isolering volgens tekening en berekening constructeur
- kalkzandsteen volgens NEN3569, NEN-EN12601, NEN6702, NEN2608
- op stoofvoorzien voorzien van geluidsdichte roosters
- roosters met afsluitende deuren die niet open kunnen worden
- niet te openen zijn zonder sleutel (geel ook voor souterrain)

aan onderstaande eisen wordt voldaan (nieuwbouw)

- afmeting vrije doorgangen van toilet- bad- en verblijfsruimten
- hoogte van de doorgang >2300mm

- vluchten binnen een rookcompartiment
- toegang verblijfsruimte tot uitgang beschermde vluchtroute < 30m
- toegang verblijfsruimte tot uitgang extra beschermde vluchtroute < 20m
- brandmeldinstallatie met volledige bewaking volgens NEN 2535
- ontruimingsinstallatie volgens NEN 6088
- op de vluchtroute bevinden zich geen afsluitbare deuren

- hoogte van de afscheiding ter plaatse van de trapgaten >1000mm
- spijlen max. h.o.h. 100mm geen opstap mogelijkheid tussen 200 en 700mm
- t.p.v. bordes / gevelpul, pul voorzien van gelaagd glas aan binnenzijde

- minimale breedte: 800mm - minimale aantrede: 220mm
- minimale vrije hoogte: 2300mm - maximum optrede: 188mm
- aan bovenzijde van de trap dient een vloerveld te zijn van >800x800 mm

aan onderstaande eisen dient te worden voldaan

- wering van vocht in de sanitaire ruimten conform NEN 2778

toegangen van de woongebouwen voorzien van bellentableau en spreekinstallatie

wijz.	A	d.d.	05-09-2016	get.	gez.	betr.
project	appartementen Heilig Hart Hof Breda					

opdrachtgever		Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden bv	
onderwerp		doorsneden A	
schaal	1:100	stadium	TO
datum	12-07-16	formaat	A0
get.	gv	tek.nr.	0702A_TO_57
gez.		file	0702-app-HHH(27