

Aanvulling

Deze bijlage is een aanvulling op het rapport nr. 20140268.R01e "Onderzoek beheersbaarheid van brand". Dat rapport is gedateerd op 11 maart 2015 en is opgesteld door SPA ingenieurs.

Deze aanvulling bevat een overzicht (in tabelvorm) van de hoeveelheden en de vuurlast van de bij Van Werven Recycling B.V. aan de Snelliusstraat 20 te Harderwijk inpandig opgeslagen afvalstromen in de huidige en nieuwe situatie.

De locaties van de opslagvakken kunnen aan de nieuwe inrichtingstekening worden ontleend.

Op pagina 29 van rapport "Onderzoek beheersbaarheid van brand" worden alternatieven genoemd voor de inpandige opslag van afvalstoffen.

Dit document is bedoeld om ten behoeve van de Omgevingsvergunning voor de activiteit Milieu en de melding Brandveilig gebruik vast te leggen, waar welke hoeveelheden aan soorten afvalstoffen inpandig kunnen worden opgeslagen.

Groningen, 31 mei 2017,



Drs. D.R. Zuidema

Duurt-PMC
Spijksterriet 24
9746 PJ Groningen

Huidige situatie

Opslagvak	Max. vuurlast	Afvalstof
4	- -	Alleen onbrandbaar materiaal
5 en 6	750.000 MJ	500 ton asfaltafval
7	- -	Alleen onbrandbaar materiaal
8	750.000 MJ	250 ton groenafval
9	720.000 MJ	80 ton bedrijfsafval
10	720.000 MJ	80 ton bedrijfsafval
11	750.000 MJ	125 ton BSA
12	- -	Alleen onbrandbaar materiaal
13	750.000 MJ	50 ton hout
14	805.000 MJ	35 ton dakleer
15	Nu niks	Nu niks
Totaal	5.245.000	

Nieuwe situatie

Opslagvak	Max. vuurlast	Afvalstof
4	- -	Alleen onbrandbaar materiaal
5	- -	Alleen onbrandbaar materiaal
6	450.000 MJ	300 ton asfaltafval
7	- -	Alleen onbrandbaar materiaal
8	600.000 MJ	200 ton groenafval
9	750.000 MJ	83 ton bedrijfsafval
10	750.000 MJ	83 ton bedrijfsafval
11	600.000 MJ	100 ton BSA
12 en 13	750.000 MJ	samen 50 ton A-hout (12) en B-hout (13)
14	575.000 MJ	25 ton dakleer
15	770.000 MJ	40 ton papier / karton (19 MJ/KG)
Totaal	5.245.000	