

BINK
software

Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau
Lochem

Daglichtberekening

Project : 100241
Mutatiedatum : 16-6-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : Weverink, Hengelsestraat 1
Plaats : Keijenborg
Gebouw : daglicht woning

Project gegevens


Project : 100241
Omschrijving : Weverink, Hengelsestraat 1
Plaats : Keijenborg
Aanmaakdatum : 16-6-2017
Mutatie datum : 16-6-2017
Auteur : ah

Projectrelatie(s)

Doornspeek Design

Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau

Dillenburg 130 7242 BE Lochem
Nederland
Telefoon : 0573-253587
Fax : 0573 - 25 35 87
E-mail : a.horstman@technonet.nl



Project : 100241
Mutatiedatum : 16-6-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : Weverink, Hengelsestraat 1
Plaats : Keijenborg
Gebouw : daglicht woning

Gebouw overzicht

Gebouwgegevens


Omschrijving : daglicht woning
Gebouwtype : Woning

Verblijfsgebieden


Omschr	Hpeil [m]	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;eis [m²]
Begane grond						
{VG} Verblijfsgebied 1	0,00	0,00	0,00	2,77	48,60	0,00
{VG} Verblijfsgebied 2	0,00	0,00	0,00	2,77	12,40	0,00
Verdieping						
{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)	3,10	0,00	0,00	2,60	14,90	0,00
{VG} Verblijfsgebied 4 (Bedgebied)	3,10	0,00	0,00	2,60	17,70	0,00

Ruimten

Aand	Omschr	Vr	Functie	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;min [m²]
Begane grond								
0.4-0.5	Woonkamer/keuken	Ja	Woonfunctie particulier eiger	6,09	3,55	2,77	48,60	0,50
0.7	Werkkamer	Ja	Woonfunctie particulier eiger	12,40	1,00	2,77	12,40	0,50
Verdieping								
1.2	Slaapkamer 1	Ja	Woonfunctie particulier eiger	17,40	1,00	2,60	14,90	0,50
1.4	Slaapkamer 3	Ja	Woonfunctie particulier eiger	10,50	1,00	2,60	7,30	0,50
1.5	Slaapkamer 2	Ja	Woonfunctie particulier eiger	12,30	1,00	2,60	10,40	0,50

Project : 100241
Mutatiedatum : 16-6-2017
Gebouwtype : WoningOmschr. : Weverink, Hengelsestraat 1
Plaats : Keijenborg
Gebouw : daglicht woning**Overzicht vlakken per ruimte**


Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst aa In vlak	Stand [°]	LTA [-]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
{0.4-0.5} Woonkamer/keuken									
Dv	Raam BBBB { 0.4-0.5 N 90}	Buitenraam	Buitenlucf Geen	90	0,80	400	3,40	1,45	4,93
{0.7} Werkkamer									
Dv	Raam BBB { 0.7 N 90}	Buitenraam	Buitenlucf Geen	90	0,80	400	2,55	1,45	3,70
{1.2} Slaapkamer 1									
Dv	Raam G { 1.2 N 90}	Buitenraam	Buitenlucf Geen	90	0,80	300	1,20	1,05	1,26
{1.4} Slaapkamer 3									
Dv	Dakraam S08 { 1.4 N 50}	Buitenraam	Buitenlucf Geen	50	0,80	320	0,96	1,21	1,16
{1.5} Slaapkamer 2									
Dv	Raam G { 1.5 N 90}	Buitenraam	Buitenlucf Geen	90	0,80	300	1,20	1,05	1,26

Project : 100241
Mutatiedatum : 16-6-2017
Gebouwtype : WoningOmschr. : Weverink, Hengelsestraat 1
Plaats : Keijenborg
Gebouw : daglicht woning**Overzicht belemmeringen en overstekken per ruimte****Overzicht belemmeringen**

Omschrijving		Hpeil [m]	Hvl [m]	Stand [°]	alfa [°]	Afst [m]	Hgte [m]
{0.4-0.5} Woonkamer/keuken							
Raam BBBB { 0.4-0.5 N 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{0.7} Werkkamer							
Raam BBB { 0.7 N 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.2} Slaapkamer 1							
Raam G { 1.2 N 90}	Vereenvoudigd	3,10	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.4} Slaapkamer 3							
Dakraam S08 { 1.4 N 50}	Vereenvoudigd	3,10	1,20	50	20	0,00	0,00
{1.5} Slaapkamer 2							
Raam G { 1.5 N 90}	Vereenvoudigd	3,10	0,60	90	20	0,00	0,00

Overzicht overstekken

Omschrijving		Hvl [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstekD [m]	overstek [m]
{0.4-0.5} Woonkamer/keuken						
Raam BBBB { 0.4-0.5 N 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	29	0,00	0,00
{0.7} Werkkamer						
Raam BBB { 0.7 N 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	29	0,00	0,00
{1.2} Slaapkamer 1						
Raam G { 1.2 N 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	30	0,00	0,00
{1.4} Slaapkamer 3						
Dakraam S08 { 1.4 N 50}	Vereenvoudigd	1,20	50	34	0,00	0,00
{1.5} Slaapkamer 2						
Raam G { 1.5 N 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	30	0,00	0,00



Project : 100241 Omschr. : Weverink, Hengelsestraat 1
Mutatiedatum : 16-6-2017 Plaats : Keijenborg
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woning

Aeq resultaten per ruimte

{0.4-0.5} Woonkamer/keuken

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie particulier eigendom
Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)
Netto lengte : 6,09 [m]
Netto breedte : 3,55 [m]
Vloeroppervlakte : 48,60 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m ²]
1	Dv	Raam BBBB { 0.4-0.5 N 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	400	3,40	1,45	4,93

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m ²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m ²]	Anuitw [m ²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m ²]	Aeq [m ²]
1	Dv	Raam BBBB { 0.4-0.5 N 90}	0,80	4,93	0,60	29	20	0,00	0,00	1,00	0,75	4,93	3,70
				4,93								4,93	3,70

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 3,7 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 7,61 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project	: 100241	Omschr.	: Weverink, Hengelsestraat 1
Mutatiedatum	: 16-6-2017	Plaats	: Keijenborg
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woning

{0.7} Werkkamer**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie	:	Woonfunctie particulier eigendom
Bouwlaag	:	Begane grond
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Verblijfsruimte (VR)
Netto lengte	:	12,40 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	12,40 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
3	Dv	Raam BBB { 0.7 N 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	400	2,55	1,45	3,70


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
3	Dv	Raam BBB { 0.7 N 90}	0,80	3,70	0,60	29	20	0,00	0,00	1,00	0,75	3,70	2,78
				3,70								3,70	2,78

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	2,78	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	22,42	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 100241	Omschr.	: Weverink, Hengelsestraat 1
Mutatiedatum	: 16-6-2017	Plaats	: Keijenborg
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woning

{1.2} Slaapkamer 1**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie	:	Woonfunctie particulier eigendom
Bouwlaag	:	Verdieping
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtetype Bouwbesluit	:	VR voor slapen
Netto lengte	:	17,40 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	14,90 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
4	Dv	Raam G { 1.2 N 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	300	1,20	1,05	1,26


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
4	Dv	Raam G { 1.2 N 90}	0,80	1,26	0,60	30	20	0,00	0,00	1,00	0,75	1,26	0,95
				1,26								1,26	0,95

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	0,95	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	6,38	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 100241
Mutatiedatum : 16-6-2017
Gebouwtype : Woning

Omschr. : Weverink, Hengelsestraat 1
Plaats : Keijenborg
Gebouw : daglicht woning

{1.4} Slaapkamer 3**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : Woonfunctie particulier eigendom
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 10,50 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 7,30 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m ²]
6	Dv	Dakraam S08 { 1.4 N 50}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	50	320	0,96	1,21	1,16

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m ²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m ²]	Anuitw [m ²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m ²]	Aeq [m ²]
6	Dv	Dakraam S08 { 1.4 N 50}	0,80	1,16	1,20	34	20	0,00	0,00	1,00	0,93	0,90	0,84
				1,16								0,90	0,84

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 0,84 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 11,51 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project	: 100241	Omschr.	: Weverink, Hengelsestraat 1
Mutatiedatum	: 16-6-2017	Plaats	: Keijenborg
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woning

{1.5} Slaapkamer 2**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie	:	Woonfunctie particulier eigendom
Bouwlaag	:	Verdieping
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtype Bouwbesluit	:	VR voor slapen
Netto lengte	:	12,30 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	10,40 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
5	Dv	Raam G { 1.5 N 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	300	1,20	1,05	1,26

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
5	Dv	Raam G { 1.5 N 90}	0,80	1,26	0,60	30	20	0,00	0,00	1,00	0,75	1,26	0,95
				1,26								1,26	0,95

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	0,95	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	9,13	[%]

De behaalde Aeq voldoet